

**bticino**

**MY HOME**

Автоматика



**ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ О9**

Торговая  
марка Группы

**legrand®**

MH09AM/RU





# МУ НОМЕ ПРОВОДНАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ

## НОВИНКИ




Локальный дисплей



Управляющее  
устройство  
Nighter\*



Управляющее устройство  
Whice\*



Видеостанция Whice\*



Видеостанция Nighter\*



## СОДЕРЖАНИЕ

4	Общая информация
42	Каталог
61	Установка: общие правила
72	Схемы подключения
87	Конфигурирование
99	Технический паспорт
181	Система автоматизации на радиошине
219	Габаритные размеры

# Система автоматизации MY HOME

MY HOME – это система Домотики, разработанная компанией BTicino, представляющая собой новый подход к созданию системы автоматизации в Вашем доме. Выбор системы MY HOME означает выбор системы, в которой используются современные и самые передовые технологические решения для управления жилым пространством.

Система предлагает уникальное решение вопросов, касающихся комфорта, безопасности, экономии электроэнергии, аудио/видео коммуникации, а также локального или дистанционного контроля. Более того, благодаря модульной конструкции, предлагается несколько уровней функциональности, поэтому в случае изменения Ваших потребностей после приобретения системы Вы в любой момент сможете ее модернизировать.



## ЭКОНОМИЯ

- Температурный контроль в различных зонах
- Распределение энергии
- Активизация нагрузок по графику

## БЕЗОПАСНОСТЬ

- Охранная сигнализация
- Техническая сигнализация
- Видеонаблюдение
- Удаленный контроль

## КОМФОРТ

- Автоматизация освещения
- Управление жалюзи и рольставнями



Основной особенностью системы является соединение между различными устройствами посредством витой пары, предназначенной как для обмена информацией, так и для подачи питания 27 В~, к которому параллельно присоединяются все устройства системы. MY HOME – это легко интегрируемая система. Протокол OpenWebNet, разработанный специалистами компании BTicino, является общедоступным, что позволяет без

труда интегрировать в систему изделия от других производителей, использующих собственную систему управления. Также в системе MY HOME используется сетевой протокол TCP/IP. С его помощью можно легко расширять и комбинировать систему. Система MY HOME представлена в различных сериях: AXOLUTE, LIVING, LIGHT и LIGHT TECH.



## КОММУНИКАЦИЯ

- Управление сценариями
- Цифровая видеодомофония
- Локальное видеонаблюдение

- Звуковая трансляция

## УПРАВЛЕНИЕ

- Локальное управление с использованием мультимедийного интерфейса
- Удаленный контроль с использованием WEB сервера

# MY HOME


## Мой дом, мой стиль

Функции системы MY HOME реализованы в различных дизайнах и позволяют удовлетворить различные потребности в организации комфорта, безопасности, экономии и коммуникаций. Благодаря цветному экрану и расширенному меню управляющих символов на сенсорной панели управление системами стало простым и понятным для любого пользователя. Шинная технология и конфигурация элементов не изменились – они остались общими для всех систем MY HOME в сериях: AXOLUTE, LIVING, LIGHT и LIGHT TECH.




СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ, серия LIVING

### LIGHT TECH



### LIGHT





Радиоуправляемое устройство,  
серия LIGHT



ВИДЕОСТАНЦИЯ, серия AXOLUTE

LIVING




AXOLUTE



# Общая информация


Использование классической электросети, легко перестраиваемой и расширяемой в зависимости от различных потребностей пользователя и имеющей повышенную гибкость, неизбежно ведет к усложнению схем, где каждая функция должна обеспечиваться отдельными независимыми кабельными соединениями. Что, естественно, повлечет за собой значительное увеличение времени, необходимого для установки таких систем и станет препятствием для интеграции в систему новых функций. Не следует также недооценивать и проблему прокладки большого количества кабелей, что может повлечь за собой необходимость проведения строительных работ.

Проблемы, описанные выше, можно решить, используя новые цифровые системы, состоящие из устройств, способных «общаться» между собой. Каждое такое устройство оборудовано «интеллектуальной» схемой, которая обеспечивает как обработку информации, так и передачу ее на другие устройства. Средством передачи информации от одного устройства к другому является так называемая шина, которая представляет собой обычную витую пару, одновременно обеспечивающую питание и обмен информацией между параллельно соединенными устройствами.



Традиционная система

В здании с традиционной кабельной разводкой для управления двумя различными системами освещения из разных мест потребуется прокладка большего количества кабелей. Добавление еще одного блока управления в монтажную коробку увеличивает количество проводников и уменьшает объем внутри самой коробки.





Система с шинной организацией

Система с шинной организацией обеспечивает такую же функциональность, как и традиционная кабельная система, при этом использует меньшее количество проводников (только витая пара). Модификация узлов управления и функциональных возможностей не требует изменения кабельной разводки. Достаточно изменить конфигурацию самих устройств.

## ■ ЦИФРОВЫЕ УСТРОЙСТВА

Система с шинной организацией характеризуется наличием «интеллектуальных» блоков, соединенных между собой линией передачи сигнала (шиной), которая служит как для обмена информацией, так и для питания. Физическим носителем для обеспечения связи и питания является кабель – неэкранированная витая пара, к которому параллельно подсоединяются устройства шинной системы. Активирующие устройства (активаторы), предназначенные для контроля нагрузок, подключаются не только к шине, но и к силовой линии 230 В~.

Каждое устройство, подключенное к системе, имеет интерфейс и собственный логический блок (микропроцессорный модуль), с помощью которого устройство распознает команды, направляемые в его адрес, и обрабатывает их в рамках заложенной функции. Устройства магистральной шины отличаются от устройств традиционного типа технически, но не функционально. Для того чтобы включить лампу, нужно нажать на клавишу управляющего устройства, которое отправит цифровой сигнал на активирующее устройство, соединенное с лампой.



# Система автоматизации

## Введение

Функции системы Автоматизации MY HOME, реализованные в дизайне серий AXOLUTE, LIVING, LIGHT и LIGHT TECH, позволяют управлять функциями, которые до сих пор выполнялись отдельными системами или группами объединенных систем. Эти функции включают в себя:

- управление светом
- управление жалюзи и/или рольставнями, вентиляторов и вытяжных систем

В отличие от устройств традиционной электрической системы устройства системы Автоматизации имеют электронный модуль с программируемой логикой и должны подключаться к низковольтной (27 В~) цифровой 2-проводнойшине.

В системе существует 2 типа устройств:

- **управляющие устройства**, подключаемые только к шине
- **активирующие устройства** должны подключаться к шине и к электросети 220 В~ для управления нагрузками.


В случае, когда невозможно реализовать шинную систему, либо Вы хотите расширить уже существующую электрическую систему, не прибегая к строительным работам, система Автоматизации может быть расширена с помощью проводных радио-интерфейсов, управляющих и радио устройств, характеризующихся высокой инсталляционной гибкостью.

### ПРОВОДНАЯ СИСТЕМА

УПРАВЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

АКТИВИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

10






Устройства системы Автоматизации MY HOME получили сертификацию IMQ, так как они полностью соответствуют стандартам **CEI EN 50428**.

При корректном конфигурировании устройств системы Автоматизации управлять нагрузками можно следующим образом:

- управление одиночной нагрузкой (светильник, жалюзи и т.д.)
- управление одной или несколькими группами нагрузок (например, только жалюзи на 1-ом этаже, либо жалюзи северной стороны дома и т.д.)
- одновременное управление всеми нагрузками (например, выключить все светильники в доме и/или опустить жалюзи).

Существует возможность создания сценариев, которые состоят из ряда одновременных средств управления, предназначенных для повышения комфорта.

Например, нажав на клавишу управляющего устройства или используя графическое меню Сенсорной панели, можно запустить сценарий, индивидуальный для каждого пользователя (синхронное включение нескольких светильников, управление жалюзи и т.д.). Если система Автоматизации объединена с 2-проводной Звуковой системой и системой Термоконтроля, сценарий также может включать в себя звуковое оформление и регулировку необходимой температуры в помещении.



# Система автоматизации

## Введение

### ■ ТИП СИСТЕМ И УСТРОЙСТВА

Способ монтажа большинства устройств системы Автоматизации тот же, что и для устройств традиционной электрической системы:

- встраиваемый монтаж, используя монтажные коробки
  - монтаж в распределительных щитах на рейку DIN.
- Монтаж устройств системы осуществляется различными способами; например, радиоуправляющие

устройства устанавливаются на поверхность стены, а активаторы в корпусе Basic могут быть установлены в корпус контролируемого светильника.

Выбирая тип системы: проводной, радио или смешанный радио/проводной тип системы, необходимо принимать во внимание инсталляционные требования и особенности устройств.

### ■ ПРОВОДНАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ

Проводная система автоматизации состоит из устройств, связанных между собой магистральной линией – шиной с 2-мя проводниками. Управляющие и активирующие устройства выполняют базовые функции, устройства управления сценариями, дистанционное управление по ИК анализу и сенсорная панель, выполняют расширенные функции. Монтаж устройств может быть осуществлен следующим образом:

- встраиваемый монтаж, используя монтажные коробки и суппорта серий AXOLUTE, LIVING, LIGHT, LIGHT TECH;
- монтаж в распределительных щитах на рейку DIN;
- монтаж в корпус контролируемого устройства.

Интересным вариантом встраиваемых устройств является серия устройств Basic, которая характеризуется уменьшенными габаритами, позволяющими устанавливать их в монтажных коробках за традиционными



устройствами (кнопками и выключателями) или плоских электронных устройств (управляющих устройств или датчиков). Таким образом обычную электрическую установку можно трансформировать в систему домашней автоматизации, используя монтажные коробки и основную структуру уже существующей электрической системы.



## ■ СМЕШАННАЯ РАДИО/ПРОВОДНАЯ СИСТЕМА

Широкие инсталляционные возможности и гибкость монтажа радиоустройств, могут быть использованы для расширения проводной системы в помещениях, где невозможна реализация шинной системы автоматизации. Такое расширение системы возможно осуществить, подключив к шине интерфейсы, которые могут выполнять две различные функции:

- приемный интерфейс для управления любыми активаторами проводной системы через радио управление (пульт или накладное клавишное устройство)
- передающий интерфейс для управления любыми радио активаторами через проводную систему




Пример использования радио управления в помещении с мобильными перегородками.


# Конфигурирование устройств

Чтобы обеспечить точное выполнение функций, каждое устройство должно быть правильно настроено для его идентификации и определения функциональных задач. Эта процедура называется **конфигурированием** и осуществляется путем установки в специальные разъемы особых устройств – **конфигураторов**, которые различаются между собой по номерам, буквенным обозна-

чениям, цвету и графическим символам, нанесенным на их корпус; либо конфигурирование осуществляется через ПК (виртуальное конфигурирование). При конфигурировании задается **адрес** и **режим** работы устройства в системе (включение/выключение или регулировка нагрузки).



## Физическое конфигурирование



## Виртуальное конфигурирование

Чтобы упростить конфигурирование устройств системы, Bticino предлагает использовать новый способ – «виртуальное конфигурирование». Параметры конфигурирования устанавливаются не вручную, посредством конфигураторов, а с помощью новой специальной программы VIRTUAL CONFIGURATOR, устанавливаемой на компьютер или КПК. Параметры конфигурирования передаются устройству по беспроводной радиосвязи Wi-Fi, установленной между ПК (КПК) и специальным набором для конфигурирования арт. 3503, который должен подключаться к шине системы Автоматизации.



ПК с установленной  
программой VIRTUAL  
CONFIGURATOR

Кабель Ethernet



КПК с установленной  
программой VIRTUAL  
CONFIGURATOR




ШИНА

Подключение  
к шине

Набор  
для конфигурирования  
арт. 3503

Коннектор для подключения  
к линии электропитания



Система  
автоматизации

Жалюзи

Источник света

# Управляющие устройства


Эти устройства предназначены для управления активирующими устройствами (активаторами) и могут выполнять различные функции: включения, выключения, функции таймера и другие, в зависимости от режима заданного конфигураторами.

Электронная часть этих устройств не зависит от механической (функциональной), что предоставляет пользователю свободу выбора типа, количества и размера клавиш.

Сборная конструкция позволяет легко скомпоновать устройства для выполнения различных функций.

Используемые клавиши могут быть двух типов:

- клавиша-кнопка бывает одно- или двухмодульной, серий AXOLUTE, LIVING, LIGHT, LIGHT TECH или прозрачной Kristall, устанавливается на функциональную клавишу управления (серого цвета);
- клавиша-выключатель бывает одно- или двухмодульной, AXOLUTE, LIVING, LIGHT, LIGHT TECH или прозрачной Kristall, устанавливается на функциональную клавишу управления (черного цвета).



С функциональной точки зрения электронный модуль с клавишей-кнопкой напоминает обычную сенсорную кнопку или выключатель.

Электронный модуль с клавишей-выключателем имеет вид обычного сенсорного выключателя.

## Новые устройства управления с уменьшенными габаритами



**Глубина стандартных базовых устройств**

**НОВОЕ УПРАВЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО**  
Устройство имеет как стандартные, так и специальные функции, которые до настоящего времени выполнялись тремя различными управляющими устройствами: со специальными функциями, для расширенных систем и с временной задержкой.  
Устройство оснащено 4-мя кнопками и 2-мя двухцветными светодиодами зеленого и красного цвета (для серии LIVING) или 4-мя двухцветными светодиодами голубого и красного цвета (для серии AXOLUTE). С помощью кнопки на корпусе устройства возможно управлять светодиодами.



Новое Устройство	Заменяемые устройства		
Специальное	Со спец. функциями	Для расшир. систем	С временной задержкой
H4651M2	H4651/2	H4655	H4656
L4651M2	L4651/2	L4655	L4656

Двухмодульные устройства для встроенного монтажа. Больше пространства для кабелей или устройств Basic внутри монтажной коробки, благодаря уменьшенным габаритам.



**Глубина базовых устройств с уменьшенными габаритами**

### НОВОЕ 2-Х МОДУЛЬНОЕ УПРАВЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО С УМЕНЬШЕННЫМИ ГАБАРИТАМИ

Устройство для управления двойной или одиночной нагрузкой, обладает теми же характеристиками, что и предшествующее устройство, за исключением:

- имеет уменьшенные габариты для увеличения пространства внутри монтажной коробки;
- оснащено 2-мя двухцветными светодиодами зеленого и красного цвета (для серии LIVING) или 4-мя двухцветными светодиодами голубого и красного цвета (для серии AXOLUTE). С помощью кнопки на корпусе устройства возможно управлять светодиодами.



### ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ

Все управляющие устройства оснащены светоиндикатором, который указывает на состояние подключенной нагрузки (включена/выключена) и облегчает их поиск при недостаточном освещении.

Верхняя микрокнопка



Светоиндикатор

Нижняя микрокнопка

# Управляющие устройства – Таблица выбора Устройства и Функциональные клавиши

## ■ КЛАВИШИ БЕЗ СИМВОЛОВ

Управляющее устройство	AXOLUTE				
	1 МОДУЛЬ	2 функции	1 функция	2 МОДУЛЯ	
Управляющее устройство со специальными функциями	H4651M2 L4651M2 	HC4915 HS4915	HC4911 HS4911	HC4915/2 HS4915/2	HC4911/2 HS4911/2
Управляющее устройство для 2-х независимых нагрузок	H4652/2 L4652/2 	HC4915 HS4915	HC4911 HS4911	HC4915/2 HS4915/2	HC4911/2 HS4911/2
Управляющее устройство для 3-х независимых нагрузок	H4652/3 L4652/3 	HC4915 HS4915	HC4911 HS4911	HC4915/2 HS4915/2	HC4911/2 HS4911/2

HC = AXOLUTE АЛЮМИНИЙ, HS = AXOLUTE АНТРАЦИТ, L = LIVING, N = LIGHT, NT = LIGHT TECH

## ■ КЛАВИШИ С СИМВОЛОМ\*

Управляющее устройство	AXOLUTE				
	1 МОДУЛЬ	2 функции	1 функция	2 МОДУЛЯ	
Управляющее устройство со специальными функциями	H4651M2 L4651M2 	HC4915... HS4915...	HC4911... HS4911...	HC4915/2... HS4915/2...	HC4911/2... HS4911/2...
Управляющее устройство для 2-х независимых нагрузок	H4652/2 L4652/2 	HC4915... HS4915...	HC4911... HS4911...	HC4915/2... HS4915/2...	HC4911/2... HS4911/2...
Управляющее устройство для 3-х независимых нагрузок	H4652/3 L4652/3 	HC4915... HS4915...	HC4911... HS4911...	HC4915/2... HS4915/2...	HC4911/2... HS4911/2...

HC = AXOLUTE АЛЮМИНИЙ, HS = AXOLUTE АНТРАЦИТ, L = LIVING, N = LIGHT, NT = LIGHT TECH

**ПРИМЕЧАНИЕ:** функциональные клавиши поставляются вместе с устройством.



LIVING / LIGHT / LIGHT TECH			
1 МОДУЛЬ		2 МОДУЛЯ	
1 Функция	2 Функции	1 Функция	2 Функции
L4915 N4915M NT4915M	L4911 N4915M NT4915M	L4915/2 N4915/2M NT4915/2M	L4911/2 N4915/2M NT4915/2M
L4915 N4915M NT4915M	L4911 N4915M NT4915M	L4915/2 N4915/2M NT4915/2M	L4911/2 N4915/2M NT4915/2M
LIVING / LIGHT / LIGHT TECH			
1 МОДУЛЬ		2 МОДУЛЯ	
1 Функция	2 Функции	1 Функция	2 Функции
L4915... N4915... NT4915...	L4911... N4915... NT4915...	L4915/2... N4915/2... NT4915/2...	L4911/2... N4915/2... NT4915/2...
L4915... N4915... NT4915...	L4911... N4915... NT4915...	L4915/2... N4915/2... NT4915/2...	L4911/2... N4915/2... NT4915/2...
L4915... N4915... NT4915...	L4911... N4915... NT4915...	L4915/2... N4915/2... NT4915/2...	L4911/2... N4915/2... NT4915/2...

AXOLUTE LIVING	LIGHT LIGHT TECH	Символ	Описание символа
1 ФУНКЦИЯ			
AA	AAM	OFF	OFF
AB	ABM	ON	ON
AC	ACM	GEN	GEN
AD	ADM	▲	СВЕТОРЕГУЛЯТОР
BA	BAM	☀	ЛАМПОЧКА
BB	BBM	☂	КОЛОКОЛЬЧИК
BC	BCM	☴	ВЕНТИЛЯТОР
BD	BDM	🔑	КЛЮЧ
BE	BEM	⌚	СКРИПЧНЫЙ КЛЮЧ
BF	BFM	📞	МЕДСЕСТРА
BG <sup>1)</sup>	BGM	🍸	ROOM SERVICE
BH	BHM	🔊	ТРЕБОГА
2 ФУНКЦИИ			
AF	AFM	ON/OFF/GEN	
AG	AGM	ON/OFF	
AH	AHM	ВВЕРХ/ВНИЗ	
AI	AIM	РЕГУЛИРОВКА ON/OFF	
BA	BAM	☀	ЛАМПОЧКА
BC	BCM	☴	ВЕНТИЛЯТОР
BE	BEM	⌚	СКРИПЧНЫЙ КЛЮЧ
BF <sup>1)</sup>	BFM	🔊	ЗВУКОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

1) Клавиша недоступна в серии AXOLUTE 1 и 2 модуля; а также в сериях LIVING, LIGHT, LIGHT TECH 2 модуля

\* Артикул клавиши следует дополнить буквенным кодом, соответствующим нужному символу (см. таблицу).

# Управляющие устройства

## Сенсорное устройство управления

Устройство Soft Touch серии Axolute выполнено в 2-х и 3-х модульном варианте. Легким нажатием на клавишу, можно активировать и управлять функциями автоматизации, звуковой трансляции и Видеодомофонии.




Сенсорное управляющее устройство – 2 модуля



## Новые устройства управления серии AXOLUTE Nighter & Whice\*:

Блок управления Nighter & Whice представляет собой устройство, в котором традиционные кнопки заменены емкостными датчиками. Прикосновение к датчику соответствует нажатию на кнопку. Устройство позволяет управлять отдельными нагрузками или группой нагрузок (например, светом и жалюзи), функциями звуковой трансляции, сценариями, базовыми функциями системы Видеодомофонии.




Устройство 3 модуля Nighter



Устройство 4 модуля Whice

Существуют версии с 3-мя и 4-мя встраиваемыми модулями, соответственно с 6-ю и 8-ю кнопками. Каждая зона, соответствующая кнопке, отмечена голубым светодиодом. При прикосновении, яркость свечения увеличится и останется на таком уровне, пока пользователь не уберет палец. Этот эффект дает пользователю ощущение управления устройством. Возможна регулировка уровня яркости посредством конфигурирования.

**ПРИМЕЧАНИЕ (\*):** Серия Nighter&Whice Axolute доступна к заказу с марта 2010 г.



## Управляющие устройства ИК

ИК-приемник и новый ИК-пульт: приемник инфракрасных сигналов позволяет дополнить или заменить команды, поступающие с управляющих устройств и подавать команды с помощью ИК-пульта дистанционного управления арт. 3529.



ИК-приемник

С кнопками пульта ДУ можно ассоциировать команды, подаваемые на однорелейные активаторы для одиночных нагрузок, или на два двухрелейных активатора для двойных нагрузок (привод жалюзи, и т.д.), управлять сценариями, устройствами Звуковой системы и системы Видеодомофонии.

## Пассивный ИК-датчик

Датчик работает в инфракрасном диапазоне, реагируя на движение теплых тел. Это позволяет активировать различные команды при появлении человека на контролируемой территории (например включение света).



Пассивный ИК-датчик



Устройство с кодированной защитой

## Считыватель для защищенных команд

Разработанное для включения/выключения системы Охранной сигнализации, это устройство может использоваться в системе Автоматизации для управления стандартными и расширенными функциями управляющих защитных устройств, которые могут быть активированы с помощью транспондеров.



Транспондеры – карта и брелок

# Управляющие устройства

## Локальный дисплей

Устройство контроля и управления, разработанное по технологии TOUCH SCREEN OLED для функций системы Автоматизации (управление сценариями), системы Термоконтроля и Звуковой трансляции.




Локальный дисплей



Сенсорная панель

## Сенсорная панель

Цветная Сенсорная панель представляет собой устройство, позволяющее управлять всеми функциями системы MY HOME. Можно включить или выключить свет, опустить или поднять жалюзи, включить фонтан в саду, настроить любую температуру в разных комнатах, активировать сценарии и.т.д. Дисплей имеет «основное меню» с настраиваемыми пиктограммами. После нажатия на выбранную пиктограмму (например, освещение), появится страничка, содержащая все необходимые тематические пиктограммы, в данном случае, отвечающие за свет. Таким образом, с помощью одним нажатием пиктограммы на дисплее, Вы можете включить или выключить свет в одной или во всех комнатах. Сенсорная панель легко устанавливается в стену с помощью монтажных коробок арт. 506E и выполняется в сериях Axolute, Living, Light или Light Tech.



Сенсорная видеопанель с программой MHVISUAL

## Сенсорная Видеопанель и ПО MHVISUAL

Программное обеспечение MHVISUAL устанавливается на ПК или на Сенсорную Видеопанель. С помощью графических, интуитивно понятных интерфейсов можно контролировать и управлять устройствами системы MY HOME. Фактически, программа создает графическую презентацию контролируемой системы, где реальные устройства представлены в виде предустановленных пиктограмм, которые могут быть персонализированы пользователем. В любое время Вы можете проверить состояние систем освещения, автоматизации или охранной сигнализации, а также управлять сценариями, сохраненными в блоке сценариев арт. F420. MHVISUAL подключается к системам My Home с помощью одного или более веб-серверов, используя сетевую карту Видео сенсорной панели H4687 или обычный ПК.

## Видеодисплей и Видеостанция

Такие устройства как Видеодисплей и Видеостанция были специально разработаны для управления функциями видеодомофонии. При интегрировании видеодомофонии в систему MY HOME, Видеостанция и Видеодисплей становятся устройствами, контролирующими все функции системы (Системы Автоматизации, Термоконтроля, Охранной сигнализации и т.д.). Используя персонализированное меню, можно управлять всеми функциями системы домашней автоматизации, состояния которых отображается на большом цветном LCD дисплее. С помощью специального меню, оба устройства позволяют Вам активировать сценарии, сохраненные в Блоке сценариев арт. F420 (функции системы Автоматизации).



## Видеостанция Nighter & Whice\*

Внутренне устройство 2-проводной системы. Оснащены цветным LCD экраном 8". При интегрировании видеодомофонии в систему MY HOME, Видеостанция становится устройством, контролирующими все функции системы (Системы Автоматизации, Термоконтроля, Охранной сигнализации и т.д.). Используя персонализированное меню, можно управлять всеми функциями системы домашней автоматизации, состояния которых отображается дисплеем. Данное устройство не является Сенсорной панелью.

**ПРИМЕЧАНИЕ (\*):** Серия Nighter&Whice Axolute доступна к заказу с Марта 2010 г.

# Управляющие устройства

## Мультимедийный интерфейс

Если в системе MY HOME присутствует мультимедийный интерфейс, возможно управлять всеми функциями комфорта, безопасности, энергосбережения или коммуникации непосредственно с телевизора в Вашем доме.

Преимущества очевидны: удобно расположившись в кресле перед телевизором, Вы можете включить или выключить свет, регулировать жалюзи, управлять сценариями или ответить на вызов видеодомофона, настроить благоприятную температуру или звуковую трансляцию.




**Видеостанция Nighter & Whice\***, будучи интегрированными в систему MY HOME, становятся устройствами, контролирующими домашнюю систему автоматизации. Могут взаимодействовать с мультимедийным интерфейсом, позволяя управлять мультимедийным содержанием внешних устройств (телевизор, ПК, DVD и.т.д.).

**Автоматизация  
Термоконтроль  
Распределение  
энергии**



**Звуковая  
трансляция**



**Сигнализация**




Все функции домотики и мультимедийных устройств (DVD проигрыватель, ПК, MP3 плеер и др.), интегрированных в систему *MY HOME*, могут быть визуализированы на экране телевизора и управляться с помощью радиопульта мультимедийного интерфейса.



Плазменный  
телевизор  
или LCD



ШИНА



Персональный  
компьютер



MP3 плеер



Радиопульт  
мультимедийного  
интерфейса

Такие устройства как : DVD проигрыватель, телевизор, ПК, MP3 плеер могут функционировать с **мультимедийным интерфейсом** и использоваться в качестве мультимедийных источников к системе *MY HOME*.




# Управляющие устройства

## Система управления сценариями

К этой категории относятся устройства, выполняющие дополнительные и специальные функции. Примером таких функций может служить возможность создания сценариев – последовательности нескольких функций, настроенных в соответствии с личными потребностями пользователя. Например, идеальная атмосфера для просмотра телевизора или чтения книги: неяркое освещение, жалюзи полуопущены...


Сценарии позволяют одновременно управлять различными интегрированными функциями системы MY HOME: активировать настройки Звуковой системы, системы Термоконтроля, либо управлять освещением. Сценариями управляют специальные устройства, способные запомнить все функции, входящие в сценарий, что позволяет активировать одновременно несколько функций одним нажатием на кнопку сценарного выключателя.



Приведенные функции могут быть активированы следующими управляющими устройствами:

- **Блок сценариев F420**, 2 модуля DIN, сохраняет до 16-ти сценариев системы Автоматизации, Звуковой системы, систем термоконтроля и Видеодомофонии.


- **Сценарный блок МН200** для создания и управления расширенными сценариями, зависящими от событий, времени, состояния системы и других условий. Чтобы узнать больше,смотрите далее.



**Блок сценариев F420**



## Система управления сценариями



# Управляющие устройства

## ■ УПРАВЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА С РАСШИРЕННЫМ НАБОРОМ ФУНКЦИЙ – СЦЕНАРНЫЙ БЛОК АРТ. МН200

Данное устройство системы My Home исполняет сценарии, созданные с помощью программы TiMH200 (поставляется на диске с устройством) после событий активации, деактивации, а также блокирующих или разблокирующих условий:

- нажатие кнопки управляющего устройства (сконфигурированного в режиме CEN)
- включение или выключение света (отдельно от диммируемых точек)
- движения приводов (например, поднятие рольставней)
- событие, управляемое одним из девяти дополнительных (AUX) каналов

- состояние системы Термоконтроля
- звонок с панели вызова или состояние камеры системы Домофонии
- событие в Звуковой системе

После этих событий MH200 может активировать сложные сценарии в системе My Home.

Выполнение смешанных сценариев происходит по условиям даты и времени. Таким образом, можно, например, создать сценарий эмитации присутствия человека дома путем автоматической активации приводов рольставен или освещения по заранее заданному графику.

Также можно настроить одну из кнопок управляющих клавишных устройств для работы в режиме «Panic key» (Тревожная кнопка). В этом режиме при нажатии кнопки все текущие сценарии блокируются.



Сценарный блок арт. MH200



### Пример сценариев

Ниже приведены два примера сценариев, которые возможно реализовать с устройством MH200. Кнопки управляющего устройства связаны со сценариями с помощью программного обеспечения TiMH200, поставляемого вместе со сценарным блоком.

#### Сценарий 1: выходные и отпуск



Если текущий день – воскресенье, то при нажатии кнопки T2 управляющего устройства 11 в период времени с 20:00 до 22:00 активирует:

**ВНИЗ**      активаторы      **Зона 2** (приводы)  
**ВКЛ**      активаторы      **Группа 4** (свет)



#### Сценарий 2: возвращение домой

В рабочие дни, если день, то свет не включится, но поднимутся рольставни. Однако, если уже вечер, свет включится, а рольставни останутся в закрытом положении.



# Управляющие устройства

## ■ ВЫБОР УПРАВЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ ПО ТИПУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Управляющее устройство	Освещение и нагрузки ВКЛ/ВЫКЛ		Регулируемое освещение (светорегулятор)	
	AXOLUTE	LIVING/LIGHT/ LIGHT TECH	AXOLUTE	LIVING/LIGHT/ LIGHT TECH
Управляющее устройство для одиночных и двойных нагрузок - 2 и 3 модуля (*) 	H4652/2 H4652/3	L4652/2 L4652/3	H4652/2 H4652/3	L4652/2 L4652/3
Управляющее устройство со специальными функциями - 2 модуля (*) 	H4651M2	L4651M2	H4651M2	L4651M2
Кнопочное управляющее устройство 			HC4563 HS4563	L4563 N4563 NT4563
ИК приемник + ИК пульт 	HC4654 HS4654	L4654N N4654N NT4654N	HC4654 HS4654	L4654N N4654N NT4654N
Сценарный выключатель 				
Сенсорное управляющее устройство - 2 и 3 модуля 	HC4653/2 HC4653/3 HS4653/2 HS4653/3		HC4653/2 HC4653/3 HS4653/2 HS4653/3	
Управляющие устройства Nighter & Whice - 3 и 4 модуля 	HC4657M3 HC4657M4 HS4657M3 HS4653M4		HC4657M3 HC4657M4 HS4657M3 HS4653M4	
Сенсорная панель 	Lокальный дисплей 	H4684	L4684	H4684 L4684

\* Должны комплектоваться клавишами

Управление приводами (жалюзи и рольставни)		Управление сценариями с помощью модуля арт. F420	
AXOLUTE	LIVING/LIGHT/ LIGHT TECH	AXOLUTE	LIVING/LIGHT/ LIGHT TECH
H4652/2 H4652/3	L4652/2 L4652/3		
H4651M2	L4651M2	H4651M2	L4651M2
HC4654 HS4654	L4654N N4654N NT4654N	HC4654 HS4654	L4654N N4654N NT4654N
		HC4680 HS4680	L4680 N4680 NT4680
		HC4653/2 HC4653/3 HS4653/2 HS4653/3	
HC4657M3 HC4657M4 HS4657M3 HS4653M4		HC4657M3 HC4657M4 HS4657M3 HS4653M4	
H4684	L4684	H4684 HC4685 HS4685	L4684 L4685 N4685 NT4685

# Активирующие устройства

Данные устройства выполняют направленные ими команды и контролируют подключенные нагрузки таким же способом, как и обычное реле.


По этой причине, помимо подключения к шине через съемные клеммы, они должны быть подключены к силовой линии 230 В~.

Есть несколько видов активаторов, которые отличаются между собой не только выполняемыми задачами, но и формой, размерами и типом установки:

- одно- и двухмодульные активаторы серий AXOLUTE, LIVING, LIGHT;
- миниатюрные активаторы Basic;
- активаторы DIN.

## Двухмодульные активаторы для встраиваемого монтажа

Существуют в двух версиях: с 1 и 2 взаимосвязанными реле, каждое для управления отдельной нагрузкой (лампа) или двойной нагрузкой (привод жалюзи). Эти устройства могут также использоваться как местный пульт управления и имеют клавиши на лицевой стороне.



Пример установки активатора для управления жалюзи



**ПРИМЕЧАНИЕ:** функциональная клавиша поставляется вместе с управляющим устройством.




## Активаторы BASIC

Устройства Basic отличаются малыми размерами: ширина = 40,5 мм; высота = 40,5 мм; глубина = 18 мм. Благодаря небольшим размерам, любое устройство серии Basic может устанавливаться сразу же за традиционными (напр., выключателями или кнопками) или электронными устройствами (напр., устройствами управления, датчиками). Управление двумя источниками света (арт. Н/Л4652/2) с активаторами серии Basic может быть реализовано в одной монтажной коробке 503Е; до сих пор для размещения активаторов нужно было использовать 504Е, и требовалось больше места.



## Пример скрытого монтажа



# Активирующие устройства – Таблица выбора Активаторы и Функциональные клавиши

## ■ КЛАВИШИ БЕЗ СИМВОЛОВ

	AXOLUTE 1 МОДУЛЬ		LIVING / LIGHT / LIGHT TECH 2 МОДУЛЯ	
Активирующее устройство	1 функция	2 функции	1 функция	2 функции
Активатор с 1 реле	H4671/1 L4671/1 	HC4915/2 HS4915/2	HC4911/2 HS4911/2	L4915/2 L4915/2M NT4915/2M
Активатор с 2-мя взаимоследованиеми реле	H4671/1 L4671/1 		HC4911/2 HS4911/2	L4911/2 N4915/2M NT4915/2M
Активатор-светорегулятор	H4678 L4678 	HC4915/2 HS4915/2	HC4911/2 HS4911/2	L4915/2 N4915/2M NT4915/2M

HC = AXOLUTE АЛЮМИНИЙ, HS = AXOLUTE АНТРАЦИТ, L = LIVING, N = LIGHT, NT = LIGHT TECH


## ■ КЛАВИШИ С СИМВОЛАМИ\*

	AXOLUTE 1 МОДУЛЬ		LIVING / LIGHT / LIGHT TECH 2 МОДУЛЯ	
Активирующее устройство	1 функция	2 функции	1 функция	2 функции
Активатор с 1 реле	H4671/1 L4671/1 	HC4915/2... HS4915/2...	HC4911/2... HS4911/2...	L4915/2... L4915/2... NT4915/2...
Активатор с 2-мя взаимоследованиеми реле	H4671/1 L4671/1 		HC4911/2... HS4911/2...	L4911/2... N4915/2... NT4915/2...
Активатор-светорегулятор	H4678 L4678 	HC4915/2... HS4915/2...	HC4911/2... HS4911/2...	L4915/2... N4915/2... NT4915/2...

HC = AXOLUTE АЛЮМИНИЙ, HS = AXOLUTE АНТРАЦИТ, L = LIVING, N = LIGHT, NT = LIGHT TECH

\* Артикул клавиши следует дополнить буквенным кодом, соответствующим нужному символу (см. таблицу)

**ПРИМЕЧАНИЕ:** функциональные клавиши поставляются вместе с устройством.



#### ВЫБОР КЛАВИШ С СИМВОЛОМ

AXOLUTE LIVING	LIGHT LIGHT TECH	Символ	Описание символа
<b>1 ФУНКЦИЯ</b>			
AA	AAM	OFF	OFF
AB	ABM	ON	ON
AC	ACM	GEN	GEN
AD	ADM		СВЕТОРЕГУЛЯТОР
BA	BAM		ЛАМПОЧКА
BB	BBM		КОЛОКОЛЬЧИК
BC	BCM		ВЕНТИЛЯТОР
BD	BDM		КЛЮЧ
BE	BEM		СКРИПЧНЫЙ КЛЮЧ
BF	BFM		МЕДСЕСТРА
BG <sup>1)</sup>	BGM		ROOM SERVICE
BH	BHM		ТРЕВОГА
<b>2 ФУНКЦИИ</b>			
AF	AFM		ON/OFF/GEN
AG	AGM		ON/OFF
AH	AHM		ВВЕРХ/ВНИЗ
AI	AIM		РЕГУЛИРОВКА ON/OFF
BA	BAM		ЛАМПОЧКА
BC	BCM		ВЕНТИЛЯТОР
BE	BEM		СКРИПЧНЫЙ КЛЮЧ
BF <sup>1)</sup>	BFM		ЗВУКОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

1) Клавиша недоступна в серии AXOLUTE 1 и 2 модуля; а также в сериях LIVING, LIGHT, LIGHT TECH 2 модуля

# Активирующие устройства

## ■ АКТИВАТОРЫ DIN

Активаторы для установки на DIN-рейку (размер: два модуля DIN) выполняются в версиях с 1, 2 и 4 реле для одиночных и двойных нагрузок (привод жалюзи). Эти устройства также снабжены тестовыми кнопками для проверки их работы.

Преимуществом данных устройств

является то, что для уменьшения размеров можно снять адаптер для DIN-рейки и переднюю крышку и установить их в распределительных коробках, нишах для жалюзи, в подвесных потолках и т.п. В случае централизованной установки (распределительный щит или коробки Multibox), адаптер DIN

и передняя крышка позволяют установить устройства вместе с другими модульными устройствами типа DIN.


Активатор для установки в шкаф на DIN-рейку



Пример установки в распределительный щит




Установка в распределительную коробку



# Активирующие устройства

## ■ ВЫБОР АКТИВИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ ПО ТИПУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Тип активирующего устройства	Освещение и нагрузки ВКЛ/ВЫКЛ		Регулируемое освещение (светорегулятор)		Управление приводами (жалюзи и рольставни)	
	AXOLUTE	LIVING/LIGHT/ LIGHT TECH	AXOLUTE	LIVING/LIGHT/ LIGHT TECH	AXOLUTE	LIVING/LIGHT/ LIGHT TECH
Встраиваемые активаторы с 1 реле – 2 модуля (*) 	H4671/1	L4671/1				
Встраиваемые активаторы с 2-мя реле – 2 модуля (*) 					H4671/2	L4671/2
Встраиваемый активатор-светорегулятор – 2 модуля (*) 			H4678	L4678		
Активатор Basic 	3475					
Активатор / Управляющее устройство Basic 	3476					
Активатор DIN с 1, 2, 4 реле 	F411/1N (1 реле) F411/2 (2 независимых реле) F411/4 (4 независимых реле с общей клеммой)				F411/1N (1 реле – напр. для управления жалюзи) F411/2 (2 реле - напр. для привода 230В~) F411/4 (4 независимых реле с общей клеммой)	
Активатор DIN светорегулятор 			F413N (для электронного балласта и светодиодов) F414 (для резистивной нагрузки и ферромагнитных трансформаторов 60-1000 ВА) F415 (для электронных трансформаторов 60-1000 ВА)			


\* Должны комплектоваться клавишами

## Активирующие устройства

### Таблица допустимых нагрузок

Данная таблица позволяет выбрать активирующее устройство в соответствии с его назначением, электрическими характеристиками, контролируемой нагрузкой.

Активаторы	Частота	Тип нагрузки					
		Лампы накаливания	Активная нагрузка	Люминесцентные лампы <sup>1)</sup>	Электронный трансформатор	Ферромагнитные Трансформаторы <sup>2)</sup>	Привод жалюзи
<b>3475</b> 	50/60Гц	2A 500Вт	2A 500Вт	-	-	2A cosφ 0.5 500ВА	-
<b>3476</b> 	50/60Гц	10A 2300Вт	16A 3500Вт	4A 1000Вт	4A 1000Вт	4A cosφ 0.5 1000ВА	-
<b>F411/1N</b> 	50/60Гц	6A 1400Вт	10A 2300Вт	1A 250Вт	1A 250Вт	2A cosφ 0.5 500ВА	2A 500Вт
<b>F411/2</b> 	50/60Гц	2A 500Вт	6A 1400Вт	0.3A 70Вт	0.3A 70Вт	2A cosφ 0.5 500ВА	2A 500Вт
<b>F411/4</b> 	50/60Гц	2A 500Вт	6A 1400Вт	2.5A 550Вт 10 балластов типа T5, T8, компактных или драйверов для светодиодов	-	-	-
<b>F413N</b>	50/60Гц	-	-	0.25 – 4A 60 – 1000Вт	-	-	-
<b>F414</b>	50Гц	220В 230В	0.25 – 4A 60 – 1000Вт	0.25 – 4A 60 – 1000Вт	-	-	0.25 – 4A 60 – 1000Вт
	60Гц		0.25 – 3.4A 60 – 800Вт	0.25 – 3.4A 60 – 800Вт	-	-	0.25 – 3.4A 60 – 800Вт
<b>F415</b>	50Гц	220В 230В	-	-	0.25 – 1.7A 60 – 400Вт	-	-

Активаторы	Частота	Тип нагрузки					
		 Лампы накаливания	 Активная нагрузка	 Люминесцентные лампы <sup>1)</sup>	 Электронный трансформатор	 Ферромагнитные Трансформаторы <sup>2)</sup>	 Привод жалюзи
H/L4671/1 AM5851/2 	50/60Гц	6A 1400Вт	6A 1400Вт	0.65A 150Вт	0.65A 150Вт	2A cosφ 0.5 500Вт	-
H/L4671/2 AM5851/2 	50/60Гц	-	-	-	-	-	2A 500Вт
H/L4674	50Гц	0.25 – 2A 60 – 500Вт (с арт. L/N/NT4416)	0.25 – 2A 60 – 500Вт (с арт. L/N/NT4416)	-	-	0.25 – 2A 60 – 500Вт (с арт. L/N/NT4416)	-
HC/HS/L/N NT4672 F412 	50/60Гц	10A 2300Вт	16A 3500Вт	4A 1000Вт	4A 1000Вт	4A cosφ 0.5 1000Вт	-
L/H4678	50/60Гц	0.25 – 1.35A 60 – 300Вт	0.25 – 1.35A 60 – 300Вт	-	-	0.25 – 1.35A 60 – 300ВА	-

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

- 1) Для люминесцентных ламп с традиционным или электронным балластом, энергосберегающих и разрядных ламп, электронных трансформаторов.
- 2) Для расчета эффективной нагрузки активатора необходимо учитывать производительность трансформатора. Например, если подключить диммер к ферромагнитному трансформатору мощностью 100ВА с коэффициентом 0,8, эффективная нагрузка будет составлять 125ВА. Трансформатор должен быть подключен к нагрузке, соответствующей своей мощности, но в любом случае не менее 90% своего номинала. Например, предпочтительнее использовать один трансформатор 250ВА с 5 лампами по 50Вт, чем 5 трансформаторов 50ВА, подключенных параллельно, каждый с лампой 50Вт.

# Интерфейсы

## Контактный интерфейс DIN

С помощью данного контактного интерфейса возможно подключение традиционных компонентов таких, как выключатели или кнопки, к шинной системе, что расширяет возможности

использования традиционной электроустановки. Возможно также использовать интерфейс для подключения термостатов, датчиков ветра, датчиков освещенности и т.д.



Внешнее устройство



Выключатель


## Контактный интерфейс BASIC

Основной особенностью данного устройства являются его небольшие габариты и возможность подключения к традиционному оборудованию. Интерфейс возможно устанавливать в монтажную коробку арт. 503E за традиционные устройства (напр., выключатели, кнопки), либо за электронные устройства

(напр., датчики, управляющие устройства). Данное инсталляционное решение упрощает переход от традиционной электрической системы к домашней системе автоматизации, поскольку устанавливать устройства можно в уже существующие монтажные коробки, не прибегая к строительным работам.



Внешнее устройство



Выключатель


## ■ ИНТЕРФЕЙС SCS/SCS

Интерфейс для установки на DIN рейку, осуществляет связь между шиной и различными системами SCS.



## ■ ИНТЕРФЕЙСЫ EIB И OPEN KONNEX

Интерфейс создает связь между системами, основанными на SCS технологии и системами стандарта EIB и KONNEX. Данные устройства выполнены в корпусе для DIN установки габаритами 2 и 6 модулей.



# КАТАЛОГ

# КАТАЛОГ

## Управляющие устройства



H4651M2  
L4651M2



H4652/2  
L4652/2



H4652/3  
L4652/3


### УПРАВЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ФУНКЦИЯМИ

Артикул	Описание
<b>H4651M2</b>	Устройство для управления одним активатором с одиночной или двойной нагрузкой или для управления 4-мя сценариями, сохраненными в сценарном блоке арт. F420. Комплектуется функциональными клавишами для выполнения одной или двух функций – серия AXOLUTE
<b>L4651M2</b>	См. выше – серии LIVING, LIGHT, LIGHT TECH

### УПРАВЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОДНОЧНЫХ И ДВОЙНЫХ НАГРУЗОК

Артикул	Описание
<b>H4652/2</b>	Управляющее устройство для одного активатора с одиночной или двойной нагрузкой, или двух активаторов с одиночной или двойной независимой нагрузкой. Комплектуется 2-мя функциональными клавишами для выполнения одной или двух функций, 2 модуля – серия AXOLUTE
<b>L4652/2</b>	См. выше – серии LIVING, LIGHT, LIGHT TECH
<b>H4652/3</b>	Управляющее устройство для трех активаторов с одиночной или двойной нагрузкой, или двух активаторов с одиночной или двойной независимой нагрузкой. Комплектуется 3-мя функциональными клавишами для выполнения одной или двух функций, 2 модуля – серия AXOLUTE
<b>L4652/3</b>	См. выше – серии LIVING, LIGHT, LIGHT TECH

**ПРИМЕЧАНИЕ:** функциональные клавиши поставляются вместе с устройством.



# КАТАЛОГ

## Управляющие устройства



### СЕНСОРНЫЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ

Артикул	Описание
<b>HC4653/2</b>	Двухмодульный сенсорный выключатель для управления активаторами или вызова сценариев из блока сценариев арт. F420, интенсивность LED регулируется. Серия AXOLUTE, Алюминий
<b>HS4653/2</b>	См. выше – серия AXOLUTE, Антрацит
<b>HC4653/3</b>	Трехмодульный сенсорный выключатель для управления активаторами или вызова сценариев из блока сценариев арт. F420, интенсивность LED регулируется. Серия AXOLUTE, Алюминий
<b>HS4653/3</b>	См. выше – серия AXOLUTE, Антрацит


### УПРАВЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА AXOLUTE NIGHTER & WHICE\*

Устройство для управления одной или группой нагрузок (напр. освещение и жалюзи), функциями системы звуковой трансляции, сценариями, базовыми функциями домофонии (напр. открытие входной двери). Оснащено емкостными датчиками, прикосновение к которым соответствует нажатию на кнопку. Датчики обозначены голубым светодиодом, при прикосновении интенсивность свечения увеличивается. Возможность ассоциировать до 3/4 функций ВКЛ./ВЫКЛ. или 6/8 циклических функций.

Артикул	Описание
<b>HS4657M3</b>	Управляющее устройство Axolute Nighter – моноблок с 6-ю кнопками – 3 модуля
<b>HC4657M3</b>	Управляющее устройство Axolute Whice – моноблок с 6-ю кнопками – 3 модуля
<b>HS4657M4</b>	Управляющее устройство Axolute Nighter – моноблок с 8-ю кнопками – 4 модуля
<b>HC4657M4</b>	Управляющее устройство Axolute Whice – моноблок с 8-ю кнопками – 4 модуля

**ПРИМЕЧАНИЕ (\*):** Серия Nighter&Whice Axolute доступна к заказу с марта 2010 г.

Монтаж управляющих устройств Nighter & Whice



Монт. коробка	Суппорт	Устройство
503E	H4703	<b>HC4657M3</b> <b>HS4657M3</b>
504E	H4704	<b>HC4657M4</b> <b>HS4657M4</b>



### КНОПОЧНЫЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

Артикул	Описание
<b>HC4563</b>	Кнопочное управляющее устройство, предназначено для расширенного управления светорегулятором (установка уровня освещенности от 1 до 99%, функция мягкого включения, и.т.д.). Центральная кнопка для функции ВКЛ/ВЫКЛ. Серия AXOLUTE, Алюминий
<b>HS4563</b>	См. выше – серия AXOLUTE, Антрацит
<b>L4563</b>	См. выше – серии LIVING
<b>N4563</b>	См. выше – серия LIGHT
<b>NT4563</b>	См. выше – серия LIGHT TECH



### СЦЕНАРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Артикул	Описание
<b>HC4680</b>	Сценарный выключатель может быть настроен на 4 независимых сценария, сохраненных в сценарном блоке арт. F420. Серия AXOLUTE, Алюминий
<b>HS4680</b>	См. выше – серия AXOLUTE, Антрацит
<b>L4680</b>	См. выше – серии LIVING
<b>N4680</b>	См. выше – серия LIGHT
<b>NT4680</b>	См. выше – серия LIGHT TECH



### БЛОК СЦЕНАРИЕВ

Артикул	Описание
<b>F420</b>	Блок сценариев сохраняет до 16 сценариев, предназначен для систем домашней автоматизации, звуковых систем, системы термоконтроля и видеодомофонии, 2 модуля DIN

### СЦЕНАРНЫЙ БЛОК

Артикул	Описание
<b>MH200</b>	Устройство для запуска сценариев, созданных в программе TIMH200. Сценарий может сочетать условия времени, даты, работы активаторов, событий, управляемых по каналу AUX или генерируемых в Автоматике, Термоконтроле или Системе охраны, 6 модулей DIN

# КАТАЛОГ

## Управляющие устройства



### СЧИТЫВАТЕЛЬ ТРАНСПОНДЕРОВ

Артикул	Описание
<b>HC4607</b>	Считыватель для транспондеров позволяет включать/выключать систему с помощью транспондеров (бесконтактных ключей), имеет светоиндикатор состояния системы, количество используемых транспондеров – до 30, 2 модуля. Серия AXOLUTE, Алюминий
<b>HS4607</b>	См. выше – серия AXOLUTE, Антрацит
<b>L4607</b>	См. выше – серии LIVING
<b>N4607</b>	См. выше – серия LIGHT
<b>NT4607</b>	См. выше – серия LIGHT TECH
<b>HC4607/4</b>	Устройство для управления сценариями с помощью транспондера, позволяет записать в память до 30 транспондеров для управления 4 сценариями, 2 модуля. Серия AXOLUTE, Алюминий
<b>HS4607/4</b>	См. выше – серия AXOLUTE, Антрацит
<b>L4607/4</b>	См. выше – серии LIVING
<b>N4607/4</b>	См. выше – серия LIGHT
<b>NT4607/4</b>	См. выше – серия LIGHT TECH

**ПРИМЕЧАНИЕ:** устройства системы охранной сигнализации с функциями системы автоматизации



### ТРАНСПОНДЕРЫ

Артикул	Описание
<b>3530S</b>	Транспондер включается считывателем через шину общим сигналом, не нуждается в батарейках, автоматически кодируется через считыватель транспондеров. Тонкий
<b>3540</b>	См. выше – Брелок
<b>Внимание:</b>	только считыватели для транспондеров с производственным номером 03W18 и выше, могут считывать арт. 3503S (тонкий транспондер) и 3540 (брелок). Старые считыватели могут считывать только арт. 3530 (транспондер)



### ИК-ПРИЕМНИКИ

Артикул	Описание
<b>HC4654</b>	ИК-приемник для дистанционного управления с помощью пультов ДУ арт. 4482/7 и 4482/16 – до 16 действий или сценариев с помощью блока сценариев арт. F420 HS4654. Серия AXOLUTE, Алюминий
<b>HS4654</b>	См. выше – серия AXOLUTE, Антрацит
<b>L4654N</b>	См. выше – серии LIVING
<b>N4654N</b>	См. выше – серия LIGHT
<b>NT4654N</b>	См. выше – серия LIGHT TECH

### ИК-ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Артикул	Описание
<b>3529</b>	Устройство для управления ИК-приемниками (до 16 команд на один приемник) – 16 программируемых кнопок – питание от 2 элементов типа AAA, напряжение 1,5 В



### ПАССИВНЫЕ ИК-ДАТЧИКИ

Артикул	Описание
<b>HC4610</b>	Пассивный ИК-датчик, имеет светоиндикатор тревоги с памятью, дальность действия 8 м, угол обзора 105°, 14 лучей на трех уровнях, вспомогательный канал предварительного срабатывания сигнализации. Серия AXOLUTE, Алюминий
<b>HS4610</b>	См. выше – серия AXOLUTE, Антрацит
<b>L4610</b>	См. выше – серии LIVING
<b>N4610</b>	См. выше – серия LIGHT
<b>NT4610</b>	См. выше – серия LIGHT TECH
<b>HC4611</b>	Пассивный ИК-датчик, имеет светоиндикатор тревоги с памятью, дальность действия 8 м, угол обзора 105°, 14 лучей на трех уровнях, вспомогательный канал предварительного срабатывания сигнализации, с ориентируемой линзой по двум направлениям, угол обзора может быть от 105° до 0°. Серия AXOLUTE, Алюминий
<b>HS4611</b>	См. выше – серия AXOLUTE, Антрацит
<b>L4611</b>	См. выше – серии LIVING
<b>N4611</b>	См. выше – серия LIGHT
<b>NT4611</b>	См. выше – серия LIGHT TECH

**ПРИМЕЧАНИЕ:** устройства системы охранной сигнализации с функциями системы автоматизации



### МИНИАТЮРНЫЙ ИК-ДАТЧИК

Артикул	Описание
<b>N4640</b>	Пассивный ИК-датчик присутствия, имеет светоиндикатор тревоги с памятью, дальность действия 8 м, угол обзора 105°, 14 лучей на трех уровнях, вспомогательный канал предварительного срабатывания сигнализации, настенный монтаж, возможна установка под углом

**ПРИМЕЧАНИЕ:** устройства системы охранной сигнализации с функциями системы автоматизации

# КАТАЛОГ

## Управляющие устройства



HC4685 – HS4685 – L4685  
N4685 – NT4685

### ЛОКАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ

Артикул	Описание
<b>HC4685</b>	Устройство контроля и управления, разработанное по технологии TOUCH SCREEN OLED. Предназначено для управления сценариями, функциями систем Термоконтроля и Звуковой трансляции MY HOME – серия AXOLUTE Алюминий.
<b>HS4685</b>	См. выше – серия AXOLUTE Антрацит
<b>L4685</b>	См. выше – серия LIVING
<b>N4685</b>	См. выше – серия LIGHT
<b>NT4685</b>	См. выше – серия LIGHT TECH



H4684  
L4684

### СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ

Артикул	Описание
<b>H4684</b>	Сенсорная панель является общим блоком управления функциями системы MY HOME. Позволяет управлять сценариями, освещением, охранной сигнализацией, системой термоконтроля и экономии энергии. Серия AXOLUTE
<b>L4684</b>	См. выше – серии LIVING, LIGHT, LIGHT TECH



H4687

### СЕНСОРНАЯ ВИДЕОПАНЕЛЬ

Артикул	Описание
<b>H4687</b>	Встраиваемая Сенсорная панель, монитор 15", в комплект поставки входит ПО MHVISUAL. Устройство для управления всеми функциями системы MY HOME: Звуковая трансляция, Автоматизация, Термоконтроль, Охранная сигнализация и видеонаблюдение – монтаж в монтажную коробку арт. F215/245 (не входит в комплект поставки)



3465

### МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ИНТЕРФЕЙС

Артикул	Описание
<b>3465</b>	Интерфейс для управления всеми приложениями системы MY HOME и для управления мультимедийным контентом посредством телевизора или монитора в формате PAL, а также посредством Видеостанции Nigher & White



### РАЗЪЕМЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ


Артикул	Описание
<b>349414</b>	Универсальный 8-контактный разъем для подключения устройств к шине – серия AXOLUTE, Алюминий
<b>349415</b>	См. выше – серия AXOLUTE, Антрацит
<b>336983</b>	См. выше – серия LIVING
<b>336982</b>	См. выше – серия LIGHT
<b>336984</b>	См. выше – серия LIGHT TECH

# КАТАЛОГ

## Активирующие устройства



H4671/1  
L4671/1  
AM5851/1



H4671/2  
L4671/2  
AM5851/2



H4674  
L4674



H4678  
L4678



HC4672



HS4672



L4672



N4672




NT4672

### АКТИВИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА


Артикул	Описание
<b>H4671/1</b>	Активатор с 1 реле и модулем управления для одиночной нагрузки: 6 А активная нагрузка или лампы накаливания, 2 А, $\cos \varphi = 0,5$ для ферромагнитных трансформаторов и 150 Вт для люминесцентных ламп. Комплектуется двухмодульной клавишей для выполнения одиночной или двойной функции. Серия AXOLUTE
<b>L4671/1</b>	См. выше – серии LIVING, LIGHT, LIGHT TECH
<b>H4671/2</b>	Активатор с 2 взаимосблокированными реле и модулем управления для двойной нагрузки: 500 Вт привод жалюзи. Комплектуется функциональной клавишей для выполнения одиночной или двойной функции. Серия AXOLUTE
<b>L4671/2</b>	См. выше – серии LIVING, LIGHT, LIGHT TECH
<b>H4674</b>	Активирующее устройство для «управляемых» светорегуляторов арт. НС-HS4416, регулировка уровня освещенности, возможность управления 3-мя светорегуляторами. Комплектуется функциональной клавишей для выполнения одиночной или двойной функции. Серия AXOLUTE
<b>L4674</b>	Активирующее устройство для «управляемых» светорегуляторов арт. L/N/NT4416, регулировка уровня освещенности, возможность управления 3-мя светорегуляторами. Комплектуется функциональной клавишей для выполнения одиночной или двойной функции. Серии LIVING, LIGHT, LIGHT TECH
<b>H4678</b>	Активирующее устройство – Светорегулятор для ламп накаливания и ферромагнитных трансформаторов – 60-300 ВА 230 В-. Комплектуется двухмодульной клавишей для выполнения одиночной или двойной функции – серия AXOLUTE
<b>L4678</b>	См. выше – серии LIVING, LIGHT, LIGHT TECH
<b>HC4672</b>	Активирующие устройство с 1 реле, NC контакт для одиночной нагрузки: 16 А активная нагрузка, 10 А для ламп накаливания, 4 А для люминесцентных ламп или ферромагнитных трансформаторов, может быть использован в системе Автоматики или в системе Энергоконтроля с конфигурацией приоритетов нагрузки. Серия AXOLUTE, Алюминий
<b>HS4672</b>	См. выше – серия AXOLUTE, Антрацит
<b>L4672</b>	См. выше – серия LIVING
<b>N4672</b>	См. выше – серия LIGHT
<b>NT4672</b>	См. выше – серия LIGHT TECH

**ПРИМЕЧАНИЕ:** функциональные клавиши поставляются вместе с устройством.



# КАТАЛОГ

## Активирующие устройства



### АКТИВИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА DIN – 2 МОДУЛЯ

Артикул	Описание
<b>F411/1N</b>	Активирующие устройство с двухпозиционным реле для одиночной нагрузки; 16 А активная нагрузка, 10 А для ламп накаливания, 4 А, $\cos \phi = 0,5$ для ферромагнитных трансформаторов и 4 А для люминесцентных ламп
<b>F411/2</b>	Активирующие устройство с 2 независимыми реле для одиночной или двойной нагрузки; 6 А активная нагрузка или лампы накаливания, для двигателя до 500 Вт, 2 А, $\cos \phi = 0,5$ для ферромагнитных трансформаторов и 150 Вт для люминесцентных ламп, в зависимости от конфигурации реле могут быть взаимосблокированными
<b>F411/4</b>	Активирующие устройство с 4 независимыми реле для одиночных, двойных или смешанных нагрузок; 6 А активная нагрузка, 2 А лампы накаливания, для двигателя до 500 Вт, 2 А, $\cos \phi = 0,5$ для ферромагнитных трансформаторов и 70 Вт для люминесцентных ламп, в зависимости от конфигурации реле могут быть взаимосблокированными
<b>F412</b>	Активирующие устройство с 1, NC контакт реле для одиночной нагрузки; 16 А активная нагрузка, 10 А лампы накаливания и 4 А люминесцентных ламп или трансформаторов

### АКТИВИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА BASIC

Артикул	Описание
<b>3475</b>	Активатор с 1 реле для одиночной нагрузки; 2 А активная нагрузка или лампы накаливания, 2 А, $\cos \phi = 0,5$ для ферромагнитных трансформаторов. Используется для установки внутри чашек потолочных светильников или за управляющими устройствами внутри монтажных коробок для скрытого монтажа
<b>3476</b>	Активатор с 1 реле для одиночной нагрузки; 2 А активная нагрузка или лампы накаливания, 2 А, $\cos \phi = 0,5$ для ферромагнитных трансформаторов. Используется с традиционной кнопкой с NO контактом на входе

### АКТИВИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА 1 – 10 ДЛЯ БАЛЛАСТА ЛЮМИНИСЦЕНТНЫХ ЛАМП

Артикул	Описание
<b>F413N</b>	Активирующее устройство с функцией светорегулятора для компактных и люминесцентных ламп T8, T5 с электронным балластом, управляющее напряжение 1 – 10 В, 2 модуля DIN

### АКТИВИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА С ФУНКЦИЕЙ СВЕТОРЕГУЛЯТОРА – 4 МОДУЛЯ

Артикул	Описание
<b>F414</b>	Активирующее устройство с функцией светорегулятора для ламп накаливания и ферромагнитных трансформаторов 60-1000 ВА, 230 В~, 4 модуля DIN
<b>F415</b>	Активирующие устройства с функцией светорегулятора для электронных трансформаторов 60-400 ВА, 230 В~, 4 модуля DIN


# КАТАЛОГ

## Интерфейсы



### ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМ К ПК

Артикул	Описание
<b>L4686</b>	Интерфейс RS232 для подключения персонального компьютера к шине системы автоматизации поставляется в комплекте со специальным программным обеспечением (Visual SCS)




### КОНТАКТНЫЙ ИНТЕРФЕЙС

Артикул	Описание
<b>3477</b>	Интерфейс с двумя независимыми контактами для управления активаторами с одиночными нагрузками или одним активатором с двойной нагрузкой (привод жалюзи). Используется с традиционными выключателями, кнопками NO/NC или переключателями на два направления, устройство Basic
<b>F428</b>	См. выше – 2 модуля DIN



### ИНТЕРФЕЙС SCS/SCS

Артикул	Описание
<b>F422</b>	Интерфейс обеспечивает взаимодействие между системами, построенными на шине SCS. Также предназначен для выполнения дополнительных функций, 2 модуля DIN



### ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ

Артикул	Описание
<b>F426</b>	Интерфейс обеспечивает взаимодействие между системами, построенными на шине SCS и EIB, 2 модуля DIN
<b>F427</b>	Интерфейс SCS/KNX – для обмена данными между системой Автоматизации и стандартной системой KNX

### МОДУЛЬ ПАМЯТИ

Артикул	Описание
<b>F425</b>	Модуль для сохранения состояния активаторов. Служит для восстановления заданных параметров системы освещения в случае перебоя подачи электроэнергии. 2 модуля DIN

### ИНТЕРФЕЙС SCS/DALI

Артикул	Описание
<b>F429</b>	Интерфейс между шиной системы SCS и устройствами освещения, которые управляются по протоколу DALI. Один интерфейс поддерживает управление до 16 устройств DALI

# КАТАЛОГ

## Блоки питания и аксессуары



E46ADCN



E48

E48A1  
E48A2

### БЛОКИ ПИТАНИЯ

Артикул	Описание
<b>E46ADCN</b>	Источник питания для системы автоматизации, вход 230 В~, выход 27 В= SELV, максимальное потребление тока 300 мА, макс. сила тока 1.200 А, 8 модулей DIN
<b>E48</b>	Базовый модуль для питания системы MY HOME, состоящий из нескольких подсистем (охранная сигнализация, автоматизация и т.д.), комбинируется дополнительными модулями арт. E48A1 и арт. E48A2. Питание 110-230 В~, выход 29-35 В=, потребляемая мощность 131 ВА cos φ 0,99 - 10 модулей DIN
<b>E48A1</b>	Дополнительный модуль для питания Охранной сигнализации, Автоматики, Термоконтроля – возможность подключения батареи 12 В, 7,2 – 24 А·ч – 4 модуля DIN, рассеиваемая мощность 7 Вт
<b>E48A2</b>	Дополнительный модуль для питания Охранной сигнализации, Автоматики, Термоконтроля и 2-проводной Видеодомофонии, 27В=, 1,2 А – 4 модуля DIN, рассеиваемая мощность 4,6 Вт



335919



3559

### ПК ИНТЕРФЕЙС

Артикул	Описание
<b>335919</b>	Кабель с разъемом RS232 для программирования устройства
<b>3559</b>	Кабель с USB разъемом для программирования устройства

L4669  
L4669/500

3515

### КАБЕЛЬ

Артикул	Описание
<b>L4669</b>	Витая пара с 2 проводниками для систем автоматизации и охранной сигнализации, класс изоляции 300/500В, соответствует нормам CEI 46-5 и CEI 20-20, длина в бухте 100 метров
<b>L4669/500</b>	См. выше – 500 м

### СЪЕМНАЯ КЛЕММА

Артикул	Описание
<b>3515</b>	Запасная съемная клемма

# КАТАЛОГ

## Аксессуары



502LPA



502NPA



504LIV



F80AL



F400A

### КОРОБКИ ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА

Низкопрофильная монтажная коробка для настенного монтажа, имеет тамперную защиту, 2 модуля, в комплект входит суппорт и белая накладка (LB) для серии LIGHT.

Артикул	Серия	В комплекте
502LPA	LIVING	Суппорт
502NPA	LIGHT – LIGHT TECH	Суппорт + накладка LB

### НАСТОЛЬНАЯ МОНТАЖНАЯ КОРОБКА

Артикул	Описание
504LIV*	Коробка для настольного монтажа в комплекте с суппортом, 4 модуля LIVING

\* Рекомендуется для монтажа радиоустройств

### АДАПТЕР НА DIN-РЕЙКУ

Артикул	Описание
F80AL	Адаптер предназначен для установки традиционных устройств на рейку типа DIN35, 2 модуля LIVING/LIGHT
F400A	См. выше – 3 модуля



F496/PR



F496/MF

### АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПАНЕЛИ ДОМАШНЕЙ АВТОМАТИЗАЦИИ

Артикул	Описание
F496/PR	35 мм DIN рейка
F496/MF	Клипсы для крепления 35 мм DIN рейки (10 шт.)
F496/PF	Монтажная плата на 35 мм DIN рейку
F496/FF	Монтажный хомут (10 шт.)




F496/PF



F496/FF

## КАТАЛОГ Конфигураторы



### КОНФИГУРАТОРЫ ПО 10 ШТУК ОДНОГО ТИПА В УПАКОВКЕ

Артикул	Описание
3501/0	Конфигуратор 0
3501/1	Конфигуратор 1
3501/2	Конфигуратор 2
3501/3	Конфигуратор 3
3501/4	Конфигуратор 4
3501/5	Конфигуратор 5
3501/6	Конфигуратор 6
3501/7	Конфигуратор 7
3501/8	Конфигуратор 8
3501/9	Конфигуратор 9
3501/GEN	Конфигуратор GEN
3501/GR	Конфигуратор GR
3501/AMB	Конфигуратор AMB
3501/AUX	Конфигуратор AUX
3501/ON	Конфигуратор ON
3501/OFF	Конфигуратор OFF
3501/OI	Конфигуратор OI
3501/PUL	Конфигуратор PUL
3501/SLA	Конфигуратор SLA
3501/CEN	Конфигуратор CEN
3501/T	Конфигуратор ↑↓
3501/TM	Конфигуратор ↑↓ M

### КОМПЛЕКТ КОНФИГУРАТОРОВ

Артикул	Описание
3501K	Набор конфигураторов с цифрами 0÷9
3501K/1	Набор конфигураторов: AUX, GEN, GR, AMB, ON, OFF, O/I, PUL, SLA, CEN, ↑, ↓ M

### КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВИРТУАЛЬНОГО КОНФИГУРИРОВАНИЯ

Артикул	Описание
3503	Комплект для конфигурирования системы Автоматизации, используя КПК и программное обеспечение ВИРТУАЛЬНЫЙ КОНФИГУРАТОР, поставляемое вместе с установочным диском и картой памяти Secure Digit (SD)
3503/SOFT	Комплект, состоящий из установочного диска и карты памяти Secure Digit (SD) для установки программного обеспечения VIRTUAL CONFIGURATOR на КПК

# КАТАЛОГ

## Клавиши серия AXOLUTE

### МОДУЛЬНОСТЬ И ФУНКЦИИ

#### 1 МОДУЛЬ



2 функции



1 функция

#### 2 МОДУЛЯ



2 функции



1 функция

### АЛЮМИНИЙ



HC4911AF



HC4911/2AF



HC4911AG  
HC4911/2AG



HC4911AH  
HC4911/2AH



HC4911AI  
HC4911/2AI



HC4911BA  
HC4911/2BA



HC4911BC  
HC4911/2BC



HC4911BE  
HC4911/2BE



HC4911



HC4911/2



HC4915



HC4915/2

### АНТРАЦИТ



HS4911AF



HS4911/2AF



HS4911AG  
HS4911/2AG



HS4911AH  
HS4911/2AH



HS4911AI  
HS4911/2AI



HS4911BA  
HS4911/2BA



HS4911BC  
HS4911/2BC



HS4911BE  
HS4911/2BE



HS4911



HS4911/2



HS4915



HS4915/2

### КЛАВИШИ С СИМВОЛАМИ ДЛЯ 2 ФУНКЦИЙ\*

Артикул	Описание символа
1 модуль	2 модуля
<b>HC4911AF</b>	<b>HC4911/2AF</b>
<b>HS4911AF</b>	<b>HS4911/2AF</b>
<b>HC4911AG</b>	<b>HC4911/2AG</b>
<b>HS4911AG</b>	<b>HS4911/2AG</b>
<b>HC4911AH</b>	<b>HC4911/2AH</b>
<b>HS4911AH</b>	<b>HS4911/2AH</b>
<b>HC4911AI</b>	<b>HC4911/2AI</b>
<b>HS4911AI</b>	<b>HS4911/2AI</b>
<b>HC4911BA</b>	<b>HC4911/2BA</b>
<b>HS4911BA</b>	<b>HS4911/2BA</b>
<b>HC4911BC</b>	<b>HC4911/2BC</b>
<b>HS4911BC</b>	<b>HS4911/2BC</b>
<b>HC4911BE</b>	<b>HC4911/2BE</b>
<b>HS4911BE</b>	<b>HS4911/2BE</b>

\* Символы нанесены на клавиши методом шелкографии.

### КЛАВИШИ БЕЗ СИМВОЛОВ – 2 ФУНКЦИИ

Артикул	Описание
<b>HC4911</b>	Клавиши без символа – 1 модуль
<b>HS4911</b>	
<b>HC4911/2</b>	Клавиши без символа – 2 модуля
<b>HS4911/2</b>	

### КЛАВИШИ БЕЗ СИМВОЛОВ – 1 ФУНКЦИЯ

Артикул	Описание
<b>HC4915</b>	Кнопка без символа – 1 модуль
<b>HS4915</b>	
<b>HC4915/2</b>	Кнопка без символа – 2 модуля
<b>HS4915/2</b>	

# КАТАЛОГ

## Клавиши серия AXOLUTE

АЛЮМИНИЙ	АНТРАЦИТ	КЛАВИШИ С СИМВОЛАМИ ДЛЯ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ДЛЯ 1 ФУНКЦИИ *
HC4915AA	HS4915AA	Артикул Описание символа 1 модуль 2 модуля <b>HC4915AA</b> <b>HC4915/2AA</b> OFF <b>HS4915AA</b> <b>HS4915/2AA</b>
HC4915AB HC4915/2AB	HS4915AB HS4915/2AB	<b>HC4915AB</b> <b>HC4915/2AB</b> ON <b>HS4915AB</b> <b>HS4915/2AB</b>
HC4915AC HC4915/2AC	HS4915AC HS4915/2AC	<b>HC4915AC</b> <b>HC4915/2AC</b> GEN <b>HS4915AC</b> <b>HS4915/2AC</b> <b>HC4915AD</b> <b>HC4915/2AD</b> Светорегулятор <b>HS4915AD</b> <b>HS4915/2AD</b>
HC4915AD HC4915/2AD	HS4915AD HS4915/2AD	<b>HC4915BA</b> <b>HC4915/2BA</b> Лампочка <b>HS4915BA</b> <b>HS4915/2BA</b>
HC4915BB HC4915/2BB	HS4915BB HS4915/2BB	<b>HC4915BB</b> <b>HC4915/2BB</b> Колокольчик <b>HS4915BB</b> <b>HS4915/2BB</b>
HC4915BC HC4915/2BC	HS4915BC HS4915/2BC	<b>HC4915BC</b> <b>HC4915/2BC</b> Вентилятор <b>HS4915BC</b> <b>HS4915/2BC</b>
HC4915BD HC4915/2BD	HS4915BD HS4915/2BD	<b>HC4915BD</b> <b>HC4915/2BD</b> Ключ <b>HS4915BD</b> <b>HS4915/2BD</b>
HC4915BE HC4915/2BE	HS4915BE HS4915/2BE	<b>HC4915BE</b> <b>HC4915/2BE</b> Скрипичный ключ <b>HS4915BE</b> <b>HS4915/2BE</b>
HC4915BF HC4915/2BF	HS4915BF HS4915/2BF	<b>HC4915BF</b> <b>HC4915/2BF</b> Медсестра <b>HS4915BF</b> <b>HS4915/2BF</b> <b>HC4915BG</b> <b>HC4915/2BG</b> Room Service <b>HS4915BG</b> <b>HS4915/2BG</b>
HC4915BH HC4915/2BH	HS4915BH HS4915/2BH	<b>HC4915BH</b> <b>HC4915/2BH</b> Тревога <b>HS4915BH</b> <b>HS4915/2BH</b>
		* Символы нанесены на клавиши методом шелкографии.

# КАТАЛОГ

## Клавиши серии LIVING, LIGHT, LIGHT TECH

### МОДУЛЬНОСТЬ И ФУНКЦИИ

#### 1 МОДУЛЬ



2 функции



1 функция

#### 2 МОДУЛЯ



2 функции



1 функция

### КЛАВИШИ С СИМВОЛАМИ ДЛЯ 2 ФУНКЦИЙ – 1 МОДУЛЬ\*

LIVING	LIGHT	LIGHT Tech	Matix

#### Overview of the silk-screen printing

...AF ...AFM	...AG ...AGM	...AH ...AHM	...AI ...AIM

...BA ...BAM	...BC ...BCM	...BE ...BEM	...BF ...BFM

### Описания символов

Артикул	Описание символа
LIVING	LIGHT
L4911AF	N4911AFM
L4911AG	N4911AGM
L4911AH	N4911AHM
L4911AI	N4911AIM
L4911BA	N4915BAM
L4911BC	N4915BCM
L4911BE	N4915BEM
L4911BF	N4911BFM
	ON-OFF-GEN
	ON-OFF
	ВВЕРХ – ВНИЗ
	Регулировка ON-OFF
	Лампочка
	Вентилятор
	Скрипичный ключ
	Система звуковой трансляции

\* Символы нанесены на клавиши методом шелкографии.


### КЛАВИШИ С СИМВОЛАМИ ДЛЯ 2 ФУНКЦИЙ – 2 МОДУЛЯ\*

Артикул	Описание символа
LIVING	LIGHT
L4911/2AF	N4911/2AFM
L4911/2AG	N4911/2AGM
L4911/2AH	N4911/2AHM
L4911/2AI	N4911/2AIM
L4911/2BA	N4915/2BAM
L4911/2BC	N4915/2BCM
L4911/2BE	N4915/2BEM
	ON-OFF-GEN
	ON-OFF
	ВВЕРХ – ВНИЗ
	Регулировка ON-OFF
	Лампочка
	Вентилятор
	Скрипичный ключ

\* Символы нанесены на клавиши методом шелкографии.

## КАТАЛОГ

# Клавиши серии LIVING, LIGHT, LIGHT TECH



### КЛАВИШИ С СИМВОЛАМИ ДЛЯ 1 ФУНКЦИИ – 1 МОДУЛЬ\*

Артикул	Описание символа		
LIVING	LIGHT	LIGHT TECH	
L4915AA	N4915AAM	NT4915AAM	ON
L4915AB	N4915ABM	NT4915ABM	OFF
L4915AC	N4915ACM	NT4915ACM	GEN
L4915AD	N4915ADM	NT4915ADM	Светорегулятор
L4915BA	N4915BAM	NT4915BAM	Лампочка
L4915BB	N4915BBM	NT4915BBM	Звонок
L4915BC	N4915BCM	NT4915BCM	Вентилятор
L4915BD	N4915BDM	NT4915BDM	Ключ
L4915BE	N4915BEM	NT4915BEM	Скрипичный ключ
L4915BF	N4915BFM	NT4915BFM	Медсестра
L4915BG	N4915BGM	NT4915BGM	Room Service
L4915BH	N4915BHM	NT4915BHM	Тревога

\* Символы нанесены на клавиши методом шелкографии.


### КЛАВИШИ С СИМВОЛАМИ ДЛЯ 1 ФУНКЦИИ – 2 МОДУЛЯ\*

Артикул	Описание символа		
LIVING	LIGHT	LIGHT TECH	
L4915/2AA	N4915/2AAM	NT4915/2AAM	ON
L4915/2AB	N4915/2ABM	NT4915/2ABM	OFF
L4915/2AC	N4915/2ACM	NT4915/2ACM	GEN
L4915/2AD	N4915/2ADM	NT4915/2ADM	Светорегулятор
L4915/2BA	N4915/2BAM	NT4915/2BAM	Лампочка
L4915/2BB	N4915/2BBM	NT4915/2BBM	Звонок
L4915/2BC	N4915/2BCM	NT4915/2BCM	Вентилятор
L4915/2BD	N4915/2BDM	NT4915/2BDM	Ключ
L4915/2BE	N4915/2BEM	NT4915/2BEM	Скрипичный ключ
L4915/2BF	N4915/2BFM	NT4915/2BFM	Медсестра
L4915/2BG	N4915/2BGM	NT4915/2BGM	Room Service
L4915/2BH	N4915/2BHM	NT4915/2BHM	Тревога

\* Символы нанесены на клавиши методом шелкографии.

# КАТАЛОГ


## Клавиши серии без символов



### КЛАВИШИ БЕЗ СИМВОЛОВ ДЛЯ 2 ФУНКЦИЙ - 1 МОДУЛЬ

Артикул

LIVING	LIGHT	LIGHT TECH	KRISTALL
L4911	N4915M	NT4915M	N4932



### КЛАВИШИ БЕЗ СИМВОЛОВ ДЛЯ 2 ФУНКЦИЙ - 2 МОДУЛЯ

Артикул

LIVING	LIGHT	LIGHT TECH	KRISTALL
L4911/2	N4915/2M	NT4915/2M	N4932/2



N4932/2




L4915 N4915M NT4915M N4932

### КЛАВИШИ БЕЗ СИМВОЛОВ ДЛЯ 1 ФУНКЦИИ - 1 МОДУЛЬ

Артикул

LIVING	LIGHT	LIGHT TECH	KRISTALL
L4915	N4915M	NT4915M	N4932



L4915/2 N4915/2M NT4915/2M




N4932/2

### КЛАВИШИ БЕЗ СИМВОЛОВ ДЛЯ 1 ФУНКЦИИ - 2 МОДУЛЯ

Артикул

LIVING	LIGHT	LIGHT TECH	KRISTALL
L4915/2	N4915/2M	NT4915/2M	N4932/2



### ЗАПОЛНЯЕМЫЕ КАРТОЧКИ ДЛЯ КЛАВИШ СЕРИИ KRISTALL

Артикул      Описание

**L4932C**      Заполняемые карточки для декоративных прозрачных

**N4932C**      клавиш KRISTALL, арт. N4932 - 1 модуль

**L4932C/2**      Заполняемые карточки для декоративных прозрачных

**N4932C/2**      клавиш KRISTALL, арт. N4932/2 - 2 модуля


## Дополнительное крепление для клавиш системы автоматизации



4911TDM

### ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Артикул	Описание
<b>4411TDM</b>	Дополнительное крепление применяется с 2-х модульной клавишей, как альтернатива применения 1-модульной клавиши и заглушки – комплектуется 2-х модульными клавишами серии Living, Light, Light Tech – используется только с арт. L4562/2



# УСТАНОВКА: ОБЩИЕ ПРАВИЛА

# ОБЩИЕ ПРАВИЛА УСТАНОВКИ

## КЛАССИФИКАЦИЯ SELV


Система, реализованная на основе системы Автоматизации, классифицируется как SELV (Safety Extra Low Voltage\*), так как ее источник питания выполнен по схеме независимого источника питания с двойной изоляцией; его защита не соединена с контуром заземления и его действующее значение напряжения составляет максимум 27В~.

Соответствие классификации SELV может быть гарантировано только при полном соблюдении действующих правил установки и Общих правил установки, относящихся к каждому устройству и проводке реализованной BTicino.

\* Сверхнизкое Безопасное Напряжение

## МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ

При установки устройств системы MY HOME в монтажные коробки, рекомендуется использовать коробки для 4-х или 7-ми модулей. Данные коробки обеспечивают больше гибкости при установки электронных устройств, многие из которых имеют габариты 2 модуля.



## ВЫСОТА УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

	265 см	Розетка для подключения вытяжки на кухне (с разрядником напряжения)	
	от 230 см до 250 см	Детекторы газа (20 – 40 см от потолка)	
	выше 225 см	Кнопка со шнурком в ванной Розетки подключения вытяжки Камеры	
	160 см	Домофоны, видеодомофоны, Сенсорная панель, распределительные щитки	 
140 см			
УДОБНЫЙ ДОСТУП К УПРАВЛЯЮЩИМ УСТРОЙСТВАМ И РОЗЕТКАМ	110 см	Управляющие устройства и розетки для ванной и кухни	
	90 см	Управляющие устройства	
	80 см	Управляющие устройства и розетки у кровати в спальне	
МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ДЛЯ УПРАВЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ И РОЗЕТОК	40 см	Розетки для ТВ, телефона, информационные разъемы, HI-FI и распределительные коробки	
	30 см		
	17 см	Встроенный или настенный монтаж розеток и разъемов	
	7 см	Установка в кабель-канале или над плинтусом	
	4 см	Установка в мини-колонне или напольной коробке	

# ОБЩИЕ ПРАВИЛА УСТАНОВКИ


## ТИПЫ КАБЕЛЬНОЙ РАЗВОДКИ

В зависимости от размера и состава устанавливаемой системы MY HOME, можно выбрать 2 разных типа кабельной разводки:

- со свободной структурой
- структуру типа «звезда»

### Свободная структура


Типичная традиционная установка розеток и выключателей. Данный тип прокладки шинного кабеля можно использовать в тех случаях, когда нужно использовать каналы прокладки линий 220В для шины. Этот режим возможен благодаря тому, что шинный кабель имеет изоляцию до 500В и может использовать для коммутации коробки, в которых уже есть узлы линий 220В и силовые устройства.



Свободная структура

### Структура типа «звезда»

Данная схема подключений используется, когда нужно централизовать модульные DIN-активаторы и блок питания системы Автоматики в щите, соответствующем помещению. В каждом канале прокладывается шинный кабель для управляемых устройств, локальных встраиваемых активаторов и силовой кабель 220 В.



Структура типа «звезда»

## ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ

Внутри жилых помещений рекомендуется выполнять скрытую проводку в гофрированных трубах из изоляционного материала. Для гаражей и подвалов рекомендуется использовать наружную проводку и накладной монтаж устройств. Проводка должна учитывать возможность прокладки кабелей разных систем. Для того чтобы облегчить

идентификацию различных типов проводки рекомендуется использовать трубы различных цветов в зависимости от ее назначения. Диаметр используемой трубы должен быть не менее 25 мм.



Автоматизация  
Силовые кабели  
Термоконтроль  
Энергоконтроль



Охранная  
сигнализация



Телефония



Аудио  
и видеодомофония



ТВ и спутниковая  
антенна

Если необходимо изменить направление проводки, то необходимо выполнить изгиб гофрированной трубы с радиусом в соответствии с рекомендациями производителя,

но не менее 4 диаметров трубы. Вывод кабеля должен осуществляться без усилий.



# ОБЩИЕ ПРАВИЛА УСТАНОВКИ

## МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО УСТРОЙСТВ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ СКОНФИГУРИРОВАНЫ

В одной системе может быть до 9 зон. В каждой зоне можно установить до 9 адресов активаторов (всего 81 адрес).


К данным адресам добавляются другие ассоциации одной или более групп.



## Расширение системы (логическое расширение) – характеристики

В больших зданиях, жилых или рабочих помещениях может возникнуть необходимость установки системы автоматизации, требующей использования большого количества устройств, и, соответственно, увеличения количества адресов.

В этом случае есть возможность создать комплексную систему автоматизации, путем подключения нескольких систем автоматизации (максимум 9) к общей шине (главная ветвь), используя интерфейсы арт. F422, сконфигурированных в режиме «логического расширения».



В предыдущей схеме показан пример полной системы с уровнями, где шина, подключенная к разъему IN интерфейса F422, идентифицируется как Главная ветвь, а каждая отдельная система, подключенная к разъему OUT, идентифицируется как Локальная шина. Описанная ранее интегрированная таким образом система может быть представлена в упрощенном виде. Если нужно скомбинировать три или более систем (максимум до 9), они могут быть подключены к главной шине с помощью интерфейсов F422. В этом случае шину можно




#### Общие характеристики:

Каждая система автоматизации отделена от другой, работает в автономном режиме и позволяет преодолеть ограничение в 81 логический адрес (9 зон по 9 устройств в каждой). На одну главную шину возможно установить управляющие устройства, которые будут отправлять Групповые или Общие команды нескольким или всем активаторам для каждой системы, установленным на главнойшине. Команды типа Точка-точка, посылаемые одним управляющим устройством на отдельный активатор, не могут быть отправлены в другие системы. Для отправки команд из одной системы в другую необходимо использовать управляющее устройство арт. H/L4651M2, установленное на общейшине или на одной из подключенных систем (максимум 9). В этом случае, возможно установить адреса максимум для 810 устройств (81 устройство для одной системы x 9 систем + 81 устройство для главной шины). Такие управляющие устройства, как WEB-сервер, сенсорная панель и блок управления системой энергосбережения, должны устанавливаться на главную шину.

**ВНИМАНИЕ: для работы интерфейса F422 в режиме «логического расширения», в разъем «M» нужно установить конфигуратор «2» и установить адрес от 01 до 09 в разъемах I3 и I4, как показано на показанной схеме.**

Важно помнить, что для корректной работы интегрированной системы и также для использования устройств с виртуальным конфигурированием, система Автоматизации **должна быть создана в соответствии с типом описанной схемы**.


называть «ветвь», на которой также можно установить управляющие устройства, активаторы и другие устройства (например, сенсорные панели), т.к. они принадлежат системе Автоматизации My Home. Ветвь не может быть создана из шины Системы охраны или 2-проводной системы Домофонии. Основа системы – всегда только система Автоматизации, на которую можно «нарастить» другие.



Используя управляющее устройство арт. L4651M2 в системе № 3, возможно управлять активатором системы № 1.

# ОБЩИЕ ПРАВИЛА УСТАНОВКИ

## МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО УСТРОЙСТВ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ СКОНФИГУРИРОВАНЫ




## РАССТОЯНИЯ И МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО УСТРОЙСТВ

Максимальное количество устройств, подключаемых к шине зависит от их общего потребления тока, а также от расстояния между устройством и источником питания. Источник питания может подавать до 1,2 А; следовательно, максимальное количество устройств будет определяться суммарным потреблением всех устройств. Величина тока, потребляемого каждым устройством, приведена в «Таблице потребления» в разделе «Технические характеристики».


При подсчете потребления тока системой необходимо также учитывать длину кабеля:

- 1) Длина кабеля между источником питания и самым удаленным устройством не должна превышать 250 м.




▲ источник питания      ■ активирующее устройство  
● управляющее устройство      ■ распределительная коробка

- 2) Общая длина кабеля не должна превышать 500 м.



- 3) Для оптимального распределения тока по линии шины целесообразно поместить источник питания арт. E46ADCN в центре системы.



**Примечание:** Максимально возможное суммарное потребление током устройствами на отрезке кабеля длиной 250 м – 600 мА для кабеля SCS арт. 4669

# ОБЩИЕ ПРАВИЛА УСТАНОВКИ


## Максимальные расстояния

### АКТИВАТОР ДЛЯ СВЕТОРЕГУЛЯТОРА АРТ. H/L4674

Данное устройство подключается к «управляемому» (SLAVE) светорегулятору арт. HC/HS/L/N/NT4416, как показано на схеме.

К каждому активатору можно подключить до трех «управляемых» (SLAVE) светорегуляторов арт. HC/HS /L/N/NT4416.

### Схема подключения нескольких «управляемых» светорегуляторов арт. HC/HS /L/N/NT4416



### АКТИВАТОРЫ

Для правильного управления любым типом нагрузки, необходимо четко соблюдать правила установки для всех используемых активирующих устройств.


**ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ:** Для ламп, соединяющихся с активатором, длина провода должна быть не менее 3 метров. Не следует подключать к одной сети более 15 активирующих устройств, подключенных к этому типу ламп.

**МЕТАЛЛО-ГАЛОГЕНОВЫЕ И НАТРИЕВЫЕ ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ ЛАМПЫ:** помимо правил установки люминесцентных ламп, необходимо обратить внимание на правила использования таких ламп (например, избегать включения, когда лампа горячая). Не следует подключать светорегулятор и лампы на одну линию и прокладывать шину на расстоянии менее 1 метра от силовых линий ламп данного типа.

**ТРЕХФАЗНАЯ СЕТЬ:** в случае установки в трехфазной сети необходимо соблюдать симметрирование фаз и качества электроэнергии в сети.


Несоблюдение данных правил может привести к сбоям в работе или выходу из строя данных устройств.

### Пример подключения арт. F411/1N



### ИНТЕРФЕЙС С 2-МЯ НЕЗАВИСИМЫМИ КОНТАКТАМИ АРТ. F428 И АРТ. 3477

Длина соединительных проводов между интерфейсом и традиционным устройством не должна превышать 50 метров. Возможно подключение нескольких традиционных устройств к контактам интерфейса.



## РАСШИРЕННЫЕ СИСТЕМЫ (ФИЗИЧЕСКОЕ РАСШИРЕНИЕ)

В системах большой протяженностью или с высоким потреблением тока (более 1200 мА, обеспечиваемых одним источником питания арт. E46ADCN), необходимо разделить систему на несколько подсистем, питаемых от своего блока питания.


Объединение подсистем обеспечивается интерфейсом арт. F422, сконфигурированном для работы в режиме «**физическое расширение**».

### Характеристики:

Как уже упоминалось, для каждой системы существуют свои ограничения по потреблению тока и максимальной длины кабеля. Таким образом, один источник питания арт. E46ADCN не может обеспечить систему, состоящую из нескольких подсистем, соединенных интерфейсом арт. F422, даже если общее максимальное потребление тока не превышает 1200 мА. Разъемы I3 I4 должны быть в соответствии с конфигурацией устройств системы Автоматики в двух соединенных системах.

На рисунке изображен следующий пример: I3 = 2 I4 = 7:

- на основнойшине Автоматики №1 (до разъема IN) активаторы должны иметь адреса от A = 1 / PL = 1 до A = 2 / PL = 6.
- на дополнительнойшине №2 (после разъема OUT) активаторы должны иметь адреса от A = 2 / PL = 8 до адреса следующего интерфейса F422.



### Правила установки:

При установке устройств необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

1. Витые пары, проходящие через вход IN и выход OUT интерфейса, должны подключаться к различным источникам питания и для каждой подсистемы существуют свои ограничения по потреблению тока и максимальной длине провода. Параметры приведены на следующей странице. Таким образом, нельзя подключать к одному источнику питания (арт. E46ADCN) систему, состоящую из одной и более подсистем, соединенных между собой несколькими интерфейсами, сконфигурированными в режиме физического расширения. Также, если несколько различных типов устройств подсоединены к одной системе, то необходимо учитывать, что максимальное потребление тока составляет 1200 мА.

2. На одной витой паре не может быть установлено параллельно два интерфейса.
3. Можно последовательно установить до 4 интерфейсов, которые образуют систему, состоящую из 5 частей.
4. Сценарный модуль F420 и ИК-приемники (в режиме самообучения) установлены на линии шины в соответствии с их локальным адресом. Например, если модуль сценариев сконфигурирован как A=0 (или нет конфигуратора), PL=1, он будет расположен на линии системы 1. Центральный блок Системы энергоконтроля F421 и управляющее устройство N4682 должны быть расположены на шине с более высоким адресом (система из трех разделов).

## СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

СХЕМА 1 ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ИСТОЧКА СВЕТА







СХЕМА 2 ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ДВУХ ЛАМП ИНДИВИДУАЛЬНО И С ПОМОЩЬЮ ОБЩЕЙ КОМАНДЫ (GENERAL OFF/ON)



**СХЕМА 3 ВКЛЮЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА СВЕТА И ВЕНТИЛЯТОРА В ВАННОЙ КОМНАТЕ, С ЗАДЕРЖКОЙ НА ОТКЛЮЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА**



**СХЕМА 4 АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ И ЛОКАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЫДЕРЖКИ ВРЕМЕНИ**



## СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

СХЕМА 5 УПРАВЛЕНИЕ МОТОРОМ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ДЛЯ РОЛЬСТАВЕН, ЖАЛОУЗИ ИЛИ МОТОРИЗОВАННЫХ ВОРОТ







СХЕМА 6 УПРАВЛЕНИЕ МОТОРОМ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ ЖАЛОУЗИ



**СХЕМА 7 ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ И РЕГУЛИРОВКА ОСВЕЩЕНИЯ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП С ПОМОЩЬЮ «БАЛЛАСТА»**




**СХЕМА 8 ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ И РЕГУЛИРОВКА ОСВЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГАЛОГЕННЫХ ЛАМП, НАКАЛИВАНИЯ И ФЕРРОМАГНИТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ**



## СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

### СХЕМА 9 СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ РОЛЬСТАВНЯМИ – КВАРТИРА 100 М<sup>2</sup>

Ниже приведен пример системы Автоматики, которая может использоваться для управления освещением и рольставнями в типовой квартире, площадью 100 м<sup>2</sup>, включающей гостиную, кухню, кабинет, две ванные комнаты, коридор и две спальни.



Представленные функции:

- Общее управление освещением;
- Общее управление рольставнями;
- Управление освещением / рольставнями в каждой комнате;
- Управление рольставнями в каждой комнате;
- Управление светорегулятором в гостиной и спальнях;
- Централизованное управление системами с помощью Сенсорной панели, расположенной в гостиной;
- Управление сценариями в двух спальнях с помощью Локального дисплея.


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ В ОДНОЙ КОМНАТЕ		РЕФЕРЕНС
<b>ПРИХОЖАЯ</b>	1 Общее управление освещением (1) 1 Общее управление жалюзи (2) 1 Потолочный светильник, управляемый встроенным активатором (3) 1 Управление светильником в коридоре (4)	H4652/2 H4652/2 H4671/1 H4652/2
<b>КОРИДОР</b>	2 потолочных светильника, управляемые из 8-ми точек и встроенным активатором (4 – 6 – 7 – 9 – 13 – 16 – 22 – 28)	H4671/1
<b>КУХНЯ</b>	2 потолочных светильника, управляемые из 1-ой точки (7) и 1-им однорелейным активатором DIN (*) 1 моторизированное управление рольставнями (8) с 1-им двухрелейным активатором DIN (*)	H4652/2 F411/1N H4652/2 F411/2
<b>ГОСТИНАЯ</b>	1 настенный светильник с регуляцией освещения, управляемый из 1-ой точки (11) и 1-им активатором – светорегулятором DIN (*) 1 потолочный светильник, управляемый из 2-х точек (9-11) и 1-им однорелейным активатором DIN (*) 1 моторизированное управление рольставнями (10) с 1-им двухрелейным активатором DIN (*) 1 Сенсорная панель (12)	H4652/2 F415 H4652/2 F411/1N H4652/2 F411/2 H4684
<b>ВАННАЯ КОМНАТА 1</b>	1 потолочный светильник, управляемый из 1-ой точки (13) с 1-им однорелейным активатором DIN (*) 1 моторизированное управление рольставнями из 1-ой точки (14) с 1-им двухрелейным активатором DIN (*)	H4652/2 F411/1N H4652/2 F411/2
<b>ВАННАЯ КОМНАТА 2</b>	1 потолочный светильник, управляемый из 1-ой точки (16) с 1-им однорелейным активатором DIN (*) 1 моторизированное управление рольставнями из 1-ой точки (15) с 1-им двухрелейным активатором DIN (*)	H4652/2 F411/1N H4652/2 F411/2
<b>СПАЛЬНЯ 1</b>	1 потолочный светильник с регуляцией освещения, управляемый из 3-х точек (18 – 19 – 20) и 1-им активатором – светорегулятором DIN (*) 1 моторизированное управление рольставнями из 1-ой точки (17) с 1-им двухрелейным активатором DIN (*) 1 настенный светильник, управляемый из 1-ой точки (19) 1 настенный светильник, управляемый из 1-ой точки (20) и 1-им двухрелейным активатором DIN (*) 1 управление (22) светильником в коридоре 1 Локальный дисплей (21)	H4652/2 F415 H4652/2 F411/2 H4652/2 H4652/2 F411/2 H4652/2 HC4685
<b>СПАЛЬНЯ 2</b>	1 потолочный светильник с регуляцией освещения, управляемый из 3-х точек (24 – 25 – 26) и 1-им активатором – светорегулятором DIN (*) 1 моторизированное управление рольставнями из 1-ой точки (23) с 1-им двухрелейным активатором DIN (*) 1 настенный светильник, управляемый из 1-ой точки (25) 1 настенный светильник, управляемый из 1-ой точки (26) и 1-им двухрелейным активатором DIN (*) 1 управление (28) светильником в коридоре 1 Локальный дисплей (27)	H4652/2 F415 H4652/2 F411/2 H4652/2 H4652/2 F411/2 H4652/2 HC4685


**ПРИМЕЧАНИЕ:** все устройства должны дополняться суппортами, декоративными накладками и клавишами, соответствующими выбранной серии оборудования марки BTicino. Для приведенного примера было использовано оборудование серии AXOLUTE.

**ПРИМЕЧАНИЕ (\*):** DIN активаторы предназначены для централизованной установки в щиты.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ		МОДУЛИ DIN
	1 блок питания SCS	8
	12 Активаторов DIN	24
	3 Светорегулятора DIN	12
	1 Блок сценариев	2
<b>Всего 46</b>		

## СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ





# СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

## СХЕМА 9 СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ РОЛЬСТАВНЯМИ – КВАРТИРА 100 М<sup>2</sup>

Ниже приведен пример системы Автоматики, которая может использоваться для управления освещением и рольставнями в типовой квартире, площадью 100 м<sup>2</sup>, включающей гостиную, кухню, кабинет, две ванные комнаты, коридор и две спальни.

Чтобы упростить описание, система представлена тремя различными диаграммами:

- управление освещением;
- управление рольставнями;
- управление освещением и рольставнями.

Если Вы не хотите иметь полную систему, возможно использовать первые две части диаграммы.

### СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ

#### Распределение компонентов в одной комнате


Гостиная	1 общее управление светом (1) + 1 Сенсорная панель (34)
	1 потолочный светильник (11), управляемый из 4-х точек (2-5-6-7)
	1 светильник (12), управляемый светорегулятором (3) из одной точки
Комната/Кабинет	1 потолочный светильник (21), управляемый из 2-х точек (2-11), одна из которых – светорегулятор
	1 светильник для прикроватной тумбочки, установленный вместе с активатором и контролируемой розеткой (10-22)
Кухня	1 потолочный светильник (31), управляемый из 1-ой точки (12)
Коридор	2 потолочных светильника (81), управляемые из 5-ти точек (29-30-31-32-33)
Ванная комната 1	1 потолочный светильник (71), управляемый из 1-ой точки (25/26) с активацией вентилятора (27)
	1 настенный светильник (72), управляемый из 1-ой точки (28)
Спальня	1 потолочный светильник (41), управляемый из 3-х точек (13-15-16), одна из которых – светорегулятор
	2 светильника для прикроватной тумбочки, установленные вместе с активатором и контролируемой розеткой (17-42), (18-43)
Ванная комната 2	1 потолочный светильник (51), управляемый из 1-ой точки (9)
	1 настенный светильник (52), управляемый из 1-ой точки (20)
Детская комната	1 потолочный светильник (61), управляемый из 2-х точек (21/22), одна из которых – светорегулятор
	1 светильник для прикроватной тумбочки, установленный вместе с активатором и контролируемой розеткой (23-62)
Балкон	1 потолочный светильник (63), управляемый из внутреннего помещения (24)

#### Распределительный щит


#### Модули DIN

	1 блок питания SCS	8
	2 1-релейных DIN активатора	(2 + 2) 4
	Всего	12


**Распределительный щит**



**Балкон**



**Ванная комната 2**



**Спальня**



**Кухня**



**Кабинет**



**Детская комната**



**Распределительный щит**

**Ванная комната 1**

**Коридор**



**Гостиная**



Для подключения активаторов арт. L4671/1 и арт. L4678 к лампам, см. стр. 86

# СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

## УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ РОЛЬСТАВНЕЙ

### Распределение компонентов в одной комнате

Гостиная	1 общее управление (36)
Комната/Кабинет	1 моторизированное управление рольставнями (23) с активатором DIN (37), контролируемое из 2 точек (38-39)
Кухня	1 моторизированное управление рольставнями (32) с активатором DIN (40), контролируемое из 2 точек (41-42)
Коридор	
Ванная комната 1	
Спальня	1 моторизированное управление рольставнями (44) с активатором DIN (44), контролируемое из 2 точек (45-46) 1 сценарный выключатель (43)
Ванная комната 2	1 моторизированное управление рольставнями (53) с активатором DIN (47), контролируемое из 1 точки (48)
Детская комната	1 моторизированное управление рольставнями (64) с активатором DIN (49), контролируемое из 2 точек (50-51)
Балкон	


### Распределительный щит

### Модули DIN


	1 блок питания SCS	8
	сценарный модуль	2
	Всего	<b>10</b>

\* DIN активаторы предназначены для централизованной установки в щиты, однако активаторы рольставен были установлены в монтажные коробки (см. систему на картинке) благодаря тому что были сняты DIN адаптеры и лицевые крышки активаторов, что уменьшило их размер.

**Распределительный щит**



**Балкон**



Для подключения активаторов арт. L4671/1 и арт. L4678 к лампам, см. стр. 86

# СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

## СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ РОЛЬСТАВНЯМИ

### Распределение компонентов в одной комнате







<b>Гостиная</b>	1 общее управление светом (1) + 1 общее управление (36) + 1 Сенсорная панель (34) 1 потолочный светильник (11), управляемый из 4-х точек (2-5-6-7) 1 светильник (12), управляемый светорегулятором (3) из одной точки
<b>Комната/Кабинет</b>	1 потолочный светильник (21), управляемый из 2-х точек (8-11), одна из которых – светорегулятор 1 светильник для прикроватной тумбочки, установленный вместе с активатором и контролируемой розеткой (10-22) 1 моторизированное управление рольставнями (23) с активатором DIN (37), контролируемое из 2 точек (38-39)
<b>Кухня</b>	1 потолочный светильник (31), управляемый из 1-ой точки (12) 1 моторизированное управление рольставнями (32) с активатором DIN (40), контролируемое из 2 точек (41-42)
<b>Коридор</b>	2 потолочных светильника (81), управляемые из 5-ти точек (29-30-31-32-33)
<b>Ванная комната 1</b>	1 потолочный светильник (71), управляемый из 1-ой точки (25/26) с активацией вентилятора (27) 1 настенный светильник (72), управляемый из 1-ой точки (28)
<b>Спальня</b>	1 потолочный светильник (41), управляемый из 3-х точек (13-15-16), одна из которых – светорегулятор 2 светильника для прикроватной тумбочки, установленные вместе с активатором и контролируемой розеткой (17-42), (18-43) 1 моторизированное управление рольставнями (44) с активатором DIN (44), контролируемое из 2 точек (45-46) 1 сценарный выключатель (43)
<b>Ванная комната 2</b>	1 потолочный светильник (51), управляемый из 1-ой точки (9) 1 настенный светильник (52), управляемый из 1-ой точки (20) 1 моторизированное управление рольставнями (53) с активатором DIN (47), контролируемое из 1 точки (48)
<b>Детская комната</b>	1 потолочный светильник (61), управляемый из 2-х точек (21/22), одна из которых – светорегулятор 1 светильник для прикроватной тумбочки, установленный вместе с активатором и контролируемой розеткой (23-62) 1 моторизированное управление рольставнями (64) с активатором DIN (49), контролируемое из 2 точек (50-51)
<b>Балкон</b>	1 потолочный светильник (63), управляемый из внутреннего помещения (24)

### Распределительный щит

### Модули DIN

	1 блок питания SCS	8
	2 1-релейных DIN активатора	(2+2) 4
	Всего	<b>12</b>

**Распределительный щит**




Для подключения активаторов арт. L4671/1 и арт. L4678 к лампам, см. стр. 86


# СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ АКТИВАТОРОВ, УКАЗАННЫХ В КВАРТИРНОЙ СХЕМЕ

Активатор арт. L4671/1




Светорегулятор арт. L4678



Активатор арт. F411/2



ПРИВОД ПОСТОЯННОГО ТОКА



Подключение активаторов, управляющих моторами рольставней с питанием постоянного напряжения.  
Направление вращения определяется сменой полярности напряжения, подаваемого с блока питания на мотор.

**Пример:** ВВЕРХ с разъема 1 с положительным напряжением  
ВНИЗ с разъема 1 с отрицательным напряжением

# КОНФИГУРИРОВАНИЕ

# КОНФИГУРИРОВАНИЕ

## АКТИВАТОРЫ: АДРЕСА И ТИПЫ КОМАНД

Для того чтобы понять логику конфигурирования будет полезно пояснить отдельные термины, встречающиеся в данном каталоге:

### Зона (A – Area)

Устройства, принадлежащие одной логической области (в доме так могут называться гостиная, столовая, комната и т.д.).

### Номер устройства в зоне (PL – Place of Light)

Цифровой номер единичных активаторов в зоне.

### Группа (G – Group)

Несколько устройств, принадлежащих к разным зонам, но связанных единым управлением (например, жалюзи северной части здания, освещение в жилой зоне здания).


### Адреса активаторов

Адрес каждого активатора уникален и определяется установкой цифровых конфигураторов 1÷9 в разъемы A (зона) и PL (номера устройства в зоне).

В каждую зону может входить до 9 устройств. Максимальное количество зон в системе – 9.

Определение Группы выполняется при помощи третьего конфигуратора с номером. Отдельные устройства имеют несколько разъемов G (группа) – G1, G2, G3, поэтому могут принадлежать одновременно к нескольким отдельным группам.

**Пример:** Устройство сконфигурировано A = 1 PL = 3 и G = 4 – это устройство 3 в зоне 1, принадлежит группе 4.



В одной системе максимально может быть до 9 зон. Для каждой зоны максимально возможно до 9 адресов активирующих устройств, кроме того, каждое устройство может принадлежать к одной или нескольким группам.


## ЛОГИЧЕСКОЕ РАСШИРЕНИЕ

В тех случаях, когда необходимо использовать большее количество устройств, подключаемых к системе, чем указано на схеме: до 9 адресов для каждой зоны, например, в загородном доме или на крупных объектах многоэтажной планировкой, может использоваться интерфейс арт. F422, работающий в режиме «логическое расширение».

Данный режим может создать расширение системы из нескольких индивидуальных систем, каждая из которых использует весь 81 адрес, подключенных вместе к одной шине, выполняющей роль основной ветви. Типичное применение – здание, имеющее несколько этажей: для каждого этажа создана своя система, каждая из которых подключена к основной ветви с помощью интерфейса F422.

## УПРАВЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА: АДРЕСА И ТИПЫ КОМАНД

Управляющие устройства имеют разъемы A (зона) и PL (номер устройства) для определения адреса устройств получателей команды (активаторов). Для этих устройств предусмотрены буквенно-цифровые конфигураторы, которые позволяют устройству посылать соответствующую команду для различных режимов, описанных в таблице ниже.



Управляющее устройство

### Типы команд для различных устройств

Тип команды	Управляющее устройство		Активирующее устройство	
	разъем для конфигуратора	значение конфигуратора	разъем для конфигуратора	значение конфигуратора
Точка-точка	A	<span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px;">1 to 9</span>	A	<span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px;">1 to 9</span>
	PL	<span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px;">1 to 9</span>	PL	<span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px;">1 to 9</span>
Зонная	A	<span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px;">AMB</span>	A	<span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px;">1 to 9</span>
	PL	<span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px;">1 to 9</span>	PL	<span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px;">1 to 9</span>
Групповая	A	<span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px;">GR</span>	G1	<span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px;">1 to 9</span>
	PL	<span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px;">1 to 9</span>	G2	<span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px;">1 to 9</span>
			G3	<span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px;">1 to 9</span>
Общая	A	<span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px;">GEN</span>		
	PL	-		
Контроль по дополнительному AUX каналу	A	<span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px;">AUX</span>		
	PL	<span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px;">1 to 9</span>		


### ПРИМЕРЫ КОНФИГУРИРОВАНИЯ

#### Команда точка-точка

Если управляющее устройство сконфигурировано, как A = 2 PL = 3, то устройство посылает команду на активатор или активаторы, определенные как A = 2 PL = 3

#### Групповая команда

Если управляющее устройство сконфигурировано, как A = GR PL = 1, то устройство посылает команду на все активаторы с G = 1 (принадлежащим к Группе 1).



# КОНФИГУРИРОВАНИЕ

## УРОВНИ АДРЕСАЦИИ

Для лучшего понимания принципов конфигурирования ниже рассмотрены четыре примера адресации.

Управляющие устройства (отправители) позволяют привести в действие активаторы (получатели) следующим образом.


### Команда точка-точка

Команда от управляющего устройства к активирующему, адрес которого задается номером зоны и номером устройства.

Управляющее устройство:  $A = n^*$   $PL = n^*$

Активатор:  $A = n^*$   $PL = n^*$

**Пример: команда для одной отдельной нагрузки  
(лампа, вентилятор, жалюзи и т.д.)**




### Зонная команда

Команда всем активирующим устройствам с одинаковым номером зоны.

Управляющее устройство:  $A = AMB$   $PL = n^*$

Активатор:  $A = n^*$   $PL = n^*$

**Пример: команда для всех нагрузок помещения**



$n^*$  = любой конфигуратор с номером 1 – 9


## УРОВНИ АДРЕСАЦИИ

### Групповая команда

Команда всем активаторам данной группы, даже если они принадлежат к разным зонам.

Управляющее устройство: A = GR  
Активатор: A = n\* PL = n\* G = n\*

### Пример: команда для всех нагрузок этажа северной стороны здания




### Общая команда

Команда всем активирующим устройствам системы.

Управляющее устройство: A = GEN  
Активатор: A = n\* PL = / PL = n\* G = n\*

### Пример: команда для всех жалюзи здания



$n^*$  = любой конфигуратор с номером 1 – 9

# КОНФИГУРИРОВАНИЕ






## НАСТРОЙКА ОСНОВНЫХ РАБОЧИХ РЕЖИМОВ УПРАВЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ

Устройства, входящие в систему автоматизации, могут выполнять различные функции, например, регулировку уровня освещенности, включение и выключение светильников или управление жалюзи.

Определение выполняемой функции, то есть что **должно делать** устройство, происходит путем установки конфигуратора

в разъем **M**. В зависимости от запрограммированной функции, управляющие устройства дополняют соответствующими декоративными клавишами. В следующей таблице перечислены различные рабочие режимы в зависимости от конфигуратора и типа клавиши, используемой в устройстве.



Таблица

Клавиши	Конфигуратор в (M)	Выполняемая функция
1 функция	 нет конфигуратора	<b>Команда «ВКЛ/ВЫКЛ»</b> Нажатие на клавишу устройства посылает циклическую команду активатору «ВКЛ-ВЫКЛ». При использовании активаторов с функцией светорегулятора, длительное нажатие клавиши регулирует мощность нагрузки.
	 конфигуратор ON	<b>Команда «ВКЛ»</b> При нажатии клавиши устройство отправляет команду «включить».
	 конфигуратор OFF	<b>Команда «ВЫКЛ»</b> При нажатии клавиши устройство отправляет команду «выключить».
	 конфигуратор PUL	<b>Команда «ВКЛ-ВЫКЛ» – режим кнопки</b> Этот режим позволяет выполнить команду «ВКЛ-ВЫКЛ» по принципу, сходному с действием традиционной кнопки звонка (устройство работает, пока Вы держите клавишу нажатой), команда посыпается только по одному адресу.
2 функции	 конфигуратор ↑	<b>Команда «Вверх-Вниз» с последующей остановкой (для приводов жалюзи)</b> Коротким нажатием на клавишу (на верхнюю или нижнюю часть) подается команда «Вверх-Вниз» приводу жалюзи. После активации команды, последующее нажатие на верхнюю или нижнюю часть клавиши позволяет остановить жалюзи в нужном положении.
	 конфигуратор ↑M	<b>Команда «Вверх-Вниз» – режим кнопки (для приводов жалюзи)</b> Удерживанием клавиши (верхней или нижней части) подается команда «Вверх-Вниз» на привод жалюзи. При отпускании клавиши жалюзи останавливаются.
	 конфигуратор O/L	<b>Команда «ВКЛ-ВЫКЛ» – режим выключателя</b> При использовании активирующих устройств с реле, нажатие верхней части клавиши посылает команду «Вкл», нижней – «Выкл». При использовании активаторов с функцией светорегулятора, длительное нажатие клавиши регулирует мощность нагрузки.

## РЕЖИМ РАБОТЫ С КОНФИГУРАТОРОМ «СЕН»

Этот особый режим работы используется для запуска сценариев из блока MH200. Данное устройство может активировать сложные сценарии, запускаемые автоматически при прошествии событий в системе или при нажатии вручную кнопки управляющего устройства, в разъеме M которого установлен конфигура-

тор CEN. Связь между кнопкой управляющего устройства и активируемым сценарием создается при написании сценария в программе TiMH200 и сохранении его в блоке MH200. Например, два разных сценария могут быть активированы при нажатии кнопок T1 (верхняя) и T2 (нижняя) управляющего устройства H/L4651M2.

Тип устройства	Конфигурирование	Определение клавиш для активации сценариев
Управляющее устройство со специальными функциями арт. H/L4651M2	A = 0-9; PL = 0-9; M = CEN; LIV1/AUX = -; LIV2 = -; SPE = -; I = -.	
Управляющее устройство для 2-х независимых нагрузок арт. H/L4652/2	A1 = 0-9; PL1 = 0-9; M1 = CEN; A2 = -; PL2 = -; M2 = -.	
Управляющее устройство для 3-х независимых нагрузок арт. H/L4652/3	A1 = 0-9; PL1 = 0-9; A2 = -; PL2 = -; A3 = -; PL3 = -; M = CEN.	



## ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КОМАНДЫ




Некоторые специальные функции могут осуществляться с помощью вспомогательных каналов общих для всех SCS-систем. Существует 9 каналов, по которым могут быть переданы команды. Команды отправляются по вспомогательным каналам от управляющего устройства, сконфигурированного A=AUX PL=1÷9. Конфигуратор в PL определяет номер вспомогательного канала, по которому должна быть

передана команда, тогда как конфигуратор в M определяет режим работы, как и во всех остальных случаях. Эти команды не могут быть адресованы активаторам непосредственно. Для этого используются специальные управляющие устройства, которые переводят команды, поступающие по вспомогательным каналам в команды «понятные» активаторам.

## ОСНОВНЫЕ РАБОЧИЕ РЕЖИМЫ АКТИВИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ

Активаторы могут быть сконфигурированы для выполнения следующих рабочих режимов.

Таблица

Конфигуратор в (M)	Выполняемая функция
 конфигуратор 1 – 4	<b>Специальные функции</b> Этот режим позволяет выполнять специальные функции (отключение с задержкой, остановка по таймеру), в зависимости от выбранного типа активирующего устройства (одиночное или двойное реле) и номера установленного конфигуратора.
 конфигуратор SLA	<b>Slave («Ведомый»)</b> Этот режим позволяет отправлять команду на два или более активатора. На практике активатор с установленным конфигуратором SLA (Slave) повторяет функции другого активатора, выступающего в качестве «Ведущего» (Master). Оба активирующих устройства должны быть одного типа (одного артикула) и иметь одинаковые адреса.
 конфигуратор PUL	<b>PUL</b> В этом режиме устройство не активируется Зонными и Общими командами

# КОНФИГУРИРОВАНИЕ

## ПРИМЕРЫ КОНФИГУРИРОВАНИЯ

На рисунке представлена система для управления 3-мя светильниками и 3-мя жалюзи. Каждому активатору задается три параметра: номер Зоны (A), номер устройства в зоне (PL для активаторов светильников и PL1 и PL2 для активаторов рольставен) и номер Группы (G).

Управляющие устройства, напротив, обозначаются двумя конфигураторами в разъемах A и PL, которые указывают активаторы-получатели команды (один активатор, группа или несколько активаторов в зоне) и конфигураторами в разъеме M для определения функций ВКЛ/ВЫКЛ или ВВЕРХ/ВНИЗ.

### Определение адреса

#### Команда точка-точка

Управляющее устройство №1 (A = 1, PL = 1) управляет активатором №1 (A = 1, PL = 1 и G = 1), аналогично управляющее устройство №2 (A = 1, PL = 2) управляет активатором №2 (A = 1, PL = 2, G = 1), и так далее.

#### Зонная команда

Зонное управляющее устройство №8 (A = AMB, PL = 2) управляет активаторами №4 и 5, со значением A = 2.

#### Групповая команда

Групповое управляющее устройство №7 со значением A = GR и PL = 1 управляет активаторами №1 и 2 со значением G = 1.

#### Общая команда

Управляющее устройство с конфигураторами A = GEN и PL = - (нет конфигуратора), посылает общую команду всем активаторам (для управления светильниками и рольставнями) системы.


**ПРИМЕЧАНИЕ:** Активаторы, управляющие приводами рольставен, в отличие от режима управления светом, должны иметь в разъемах PL1 и PL2 одинаковый адрес.

### Режим управления

Конфигуратор, установленный в разъем M каждого управляющего устройства определяет его режим управления.

Конфигуратор 0/I задает режим управления освещением, при котором нажатие на верхнюю часть клавиши включает свет, а на нижнюю – выключает.

Конфигураторы и в разъеме M определяют, что теперь управляющее устройство контролирует моторы приводов рольставен через активаторы 4, 5 и 6.



## МЕТОДЫ КОНФИГУРИРОВАНИЯ

Устройства системы Автоматизации могут быть сконфигурированы двумя способами:

- физическим конфигурированием
- виртуальным конфигурированием


### Физическое конфигурирование

Конфигурирование устройств происходит при помощи установки специальных элементов – конфигураторов (арт. 3501/....), отличающихся по номерам, графическим символам и цветам, в специальные разъемы.

Данный метод конфигурирования подходит для систем невысокой сложности. Для больших комбинированных систем, предназначенных для установки в больших домах, гостиницах или коммерческом секторе, мы рекомендуем использовать метод виртуального конфигурирования, описание которого Вы найдете далее.



### Виды конфигураторов




# Виртуальное конфигурирование

## ВИРТУАЛЬНОЕ КОНФИГУРИРОВАНИЕ


В качестве альтернативы ручному конфигурированию в системах с большим количеством устройств операция конфигурирования может быть упрощена с помощью использования набора виртуального конфигурирования арт. 3503 и КПК или ноутбука с модулем WiFi. Этот режим, называемый «виртуальное конфигурирование», позволяет конфигурировать каждое устройство без использования конфигураторов с номерами. Адрес устройства и режим его работы определяется специальной программой, устанавливаемой на КПК или ноутбук, посылающей команды через беспроводную связь комплекту, связанному с шиной; этот режим удобен в больших системах для изменения конфигурации в любое время без необходимости работать с каждым устройством вручную.

Для уточнения информации ознакомьтесь с документацией, поставляемой с набором арт. 3503.



Главная страница программы VIRTUAL CONFIGURATOR


## Простая система



**ПРИМЕЧАНИЕ:** КПК не включен в комплект поставки с набором для виртуального конфигурирования и должен приобретаться отдельно.

### Требования к КПК:

- ОС Microsoft Windows Mobile
- Процессор 300 МГц и выше
- Оперативная память 64 Мб и выше
- Разрешение экрана 240x230 и выше
- 65 000 цветов
- Сенсорный экран
- Модуль WiFi
- USB разъем для подключения к ПК




#### Комбинированная система


- конфигурирование устройств всех систем, принадлежащих как к Локальной шине, так и к Главной ветви.

**ВНИМАНИЕ:** помните, что для конфигурирования всех устройств системы **интерфейсы F422 должны быть сконфигурированы**

для работы в режиме «логического расширения». Этот режим определяется установкой конфигуратора «2» в разъем M и конфигурированием адреса в разъемах I3 и I4 в диапазоне от 01 до 09, как показано на схеме, приведенной ниже.



- если набор конфигурации подключен к одной из двух Локальных шин, то могут быть сконфигурированы устройства, принадлежащие только этой системе. Также в этом случае при конфигурировании система **должна быть отключена** от Главной ветви путем снятия зеленой клеммы подключения интерфейса F422.



## Виртуальное конфигурирование

### ПРОГРАММА VIRTUAL CONFIGURATOR

Данная программа предназначена для установки на КПК или обычный компьютер (две версии). При подключении к системе My Home программа может создавать конфигурирование устройств системы Автоматизации без использования обычных конфигураторов для физического конфигурирования. Программа VIRTUAL CONFIGURATOR также может использоваться для тестирования системы. Через главное меню, помимо обычных настроек конфигурирования, можно выбрать следующие функции:

- диагностика одного активатора для тестирования его работы (например, принудительное включение лампы);
- диагностика всей системы для отображения всех ее устройств и их конфигураций.

VIRTUAL CONFIGURATOR включен в набор виртуального конфигурирования 3503 и также доступен отдельно - установочный комплект арт. 3503/SOFT.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Существует две версии ПО Virtual Configurator: для ПК и КПК.



КПК с программой VIRTUAL CONFIGURATOR



Меню конфигурирования устройства



Меню диагностики системы

### Устройства, которые не могут быть виртуально сконфигурированы

Устройства, перечисленные далее, не поддерживают виртуальное конфигурирование. Для их конфигурирования используйте номерные конфигураторы.

Артикул	Описание
F412	Активатор
3475	Активатор BASIC
F426	Интерфейс SCS/EIB
F427	Интерфейс OPEN KNX
HC/HS/L/N/NT4607	Считыватель транспондеров
HC/HS/L/N/NT4610	ИК датчик
HC/HS/L/N/NT4611/B	ИК датчик
HC/HS/L/N/NT4672	Активатор
N4640	ИК датчик




# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОВОДНАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ

# Управляющее устройство арт. H/L4652/2


## КОНФИГУРИРОВАНИЕ

Устройство позволяет отправлять две различные независимые команды, для этого на задней панели расположены разъемы **M1** и **M2**. Если устройство используется для отправки только одной команды, необходимо конфигурировать разъемы **A1, PL1, M1**, относящиеся к команде 1. Если устройство будет отправлять две независимые команды – следует провести конфигурацию в соответствующих разъемах: A1, PL1, M1 и A2, PL2, M2, относящихся к командам 1 и 2.




## Технические данные

- Питание от шины SCS: 27В=
- Рабочее питание с BUS SCS: 18 – 27 В=
- Потребляемый ток при максимальной яркости светодиода:
  - 6 мА для H4652/2
  - 8,5 мА для L4652/2



Вид спереди



Вид сзади

## Таблица

### Выполняемая функция

Команда ВКЛ.	ON
Команда ВЫКЛ.	OFF
Команда ВКЛ. с таймером (задержкой) <sup>2)</sup>	1 – 8
ВКЛ. при нажатии верхней клавиши – ВЫКЛ. при нажатии нижней клавиши, регулировка при длительном нажатии (светорегулятор) <sup>1)</sup>	–
ВКЛ.-ВЫКЛ. + регулировка <sup>1)</sup>	Нет конфигуратора
ВВЕРХ-ВНИЗ движение жалюзи	–
ВВЕРХ-ВНИЗ движение жалюзи – режим кнопки	–
Команда ВКЛ. – режим кнопки	PUL
Активирование сценариев из сценарного блока арт. MH2003)	CEN

### Комбинация используемой клавиши и конфигуратора в M1 и M2

команда 1	команда 2	команда 1	команда 2

1) Если команда отправлена активирующему устройству с функцией светорегулятора

2) См. аналогичную таблицу для устройства арт. L4651/2 уточнения времени и описания функций

3) Если устройство используется только для активирования сценариев из сценарного блока арт. MH200, конфигурирования в разъемах A2 и PL2 не требуется.

# Управляющее устройство арт. H/L4652/3

Устройство позволяет отправлять 3 независимые команды. Может управлять однорелейными активаторами для одиночной нагрузки или активаторами с 2 взаимосблокированными реле, а также отправлять команды для управления дополнительными устройствами с конфигуратором CEN.


## Технические данные

- Питание от шины SCS: 27В=
- Рабочее питание с BUS SCS: 18 – 27 В=
- Потребление: 9 мА
- Габариты: 3 модуля


## КОНФИГУРИРОВАНИЕ

На задней панели устройства расположены 3 разъема A и PL, соответствующие определенным клавишам на лицевой стороне. 3 клавиши (слева направо) соответствуют команде 1 (A1, PL1), команде 2 (A2, PL2) и команде 3 (A3, PL3).

В таблице ниже перечислены все режимы работы, конфигурируемые с помощью разъема M.



Вид спереди



Вид сзади

### Конфигуратор в M

#### Используемые клавиши/ функции



#### Нет конфигуратора

#### ВКЛ-ВЫКЛ (циклично)

**Примечание:** если команда посыпается активатору для свето-регулятора арт. H/L4678 арт. H/L4674 в рабочих режимах «ВКЛ.-ВЫКЛ.» или «ВКЛ.» – верхняя клавиша и «ВЫКЛ.» – нижняя клавиша, возможна регулировка уровня освещенности.

### Конфигуратор в M

#### Используемые клавиши/ функции



#### 3 ВВЕРХ-ВНИЗ

#### 6 ВВЕРХ-ВНИЗ – режим кнопки

#### 9 ВКЛ. (верхн. клавиша) ВЫКЛ. (нижн. клавиша)

#### CEN включение кнопок T1-T2-T3 (верхние) и T4-T5-T6 (нижние) в режиме управления сценариями блока MN200 \*

**Примечание (\*):** Не требуется конфигурирования в разъемах A2, PL2 и A3, PL3.

### Конфигуратор в M

#### Используемые клавиши/ функции



#### 1 ВКЛ-ВЫКЛ (циклично)

#### 4 ВКЛ-ВЫКЛ (циклично)

#### 7 ВКЛ-ВЫКЛ (циклично)

#### ВВЕРХ-ВНИЗ

#### ВВЕРХ-ВНИЗ

#### ВВЕРХ. (верхн. клавиша)

#### ВЫКЛ. (нижн. клавиша)

### Конфигуратор в M

#### Используемые клавиши/ функции



#### 2 ВКЛ-ВЫКЛ (циклично)

#### 5 ВКЛ-ВЫКЛ (циклично)

#### 8 ВКЛ-ВЫКЛ (циклично)

#### ВВЕРХ-ВНИЗ

#### ВВЕРХ-ВНИЗ

#### ВКЛ. (верхн. клавиша)

#### ВЫКЛ. (нижн. клавиша)

# Управляющее устройство со специальными функциями

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Описание

Управляющее устройство оснащено 4-мя кнопками и 2-мя двухцветными светодиодами зеленого и красного цвета (в серии LIVING, LIGHT, LIGHT TECH) или 4-мя двухцветными светодиодами голубого и красного цвета (в серии AXOLUTE) для индикации и подсветки. При нажатии на клавишу управляющего устройства светодиод меняет цвет, отображая состояние нагрузки. С помощью кнопки (4) на корпусе устройства возможно регулировать и включать/выключать светодиоды. Устройство имеет как стандартные, так и специальные функции (включение по таймеру, управление сценариями, программирование таймера, регулировка яркости, управление видеодомофоном и звуковой трансляцией).

### Технические характеристики

- Питание от шины SCS: 27 В=
- Рабочее питание с BUS SCS: 18 – 27 В=
- Потребляемый ток при максимальной яркости светодиода:
  - 6 мА для H4651M2
  - 8,5 мА для L4651M2
- Рабочая температура: 5 – 35 °C
- Габариты: 2 модуля

### Конфигурирование

В зависимости от конфигурации разъема SPE, устройство выполняет действия для различных систем:

- SPE = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, ВКЛ. для системы Автоматики
- SPE = 7 для системы Видеодомофонии
- SPE = 8 для Звуковой системы

Управляющее устройство может быть использовано также и в системах, расширенных с помощью интерфейса SCS/SCS (арт. F422). Установив его на шину интерфейса, можно напрямую контролировать активатор, расположенный нашине другого интерфейса, не используя дополнительные промежуточные устройства управления. Для этого применяется конфигуратор, который указывает адрес интерфейса, на шине которого расположен управляемый активатор. Интерфейсы, присутствующие в системе, должны быть пронумерованы от 1 до 9. Если в управляющем устройстве указан адрес I = 0, оно управляет активатором на той же шине; если I = CEN, управляет активатором, расположенным на главной ветви.

### 1) Режим SPE = 0 – стандартные функции системы домашней автоматики

#### Выполняемые функции

Циклическое управление. Команда Точка-точка соответствует функция Вкл./Выкл. при кратком нажатии на кнопку и функция регулирования при удержании; для других команд выполняется только функция Вкл./Выкл.

Только команда Вкл.

Только команда Выкл.

Для команды Вкл. используется верхняя кнопка, для команды Выкл. используется нижняя кнопка. Команда «Точка-точка» соответствует функция Вкл./Выкл. при кратком нажатии на кнопку и функция регулирования при более продолжительном.

Поднимание-опускание рольставней до упора ↓↑


Поднимание-опускание рольставней пока удерживается кнопка ↓↑M

Режим кнопки PUL

Включение по таймеру<sup>1)</sup> 1 – 8

Устройство управления, адрес которого указан в А и PL, отправляет команду для блока программирования сценариев MH200<sup>2)</sup>

## АРТ. H4651M2 – АРТ. L4651M2



### Условные обозначения

1. Светодиоды
2. Верхние кнопки
3. Нижние кнопки
4. Кнопка управления/отключения светодиодов
5. Разъемы для конфигурирования
6. Разъем подключения шины SCS

A	Зона
PL/PF	Световая точка / звуковая точка (звуковая трансляция)
M	Режим
LIV1/AUX	Уровень яркости 1 (с SPE = 5-9), или канал AUX (с SPE = от 0-4 и от 6-8)
LIV2	Уровень яркости 2 (с SPE = 5-9)
SPE	Специальный
I	Адрес интерфейса управляемого активатора

Таким образом, при помощи данного устройства, можно контролировать любой из 810 адресов системы: 9 Локальных ветвей с 81 адресом в каждой + 81 адрес Главной ветви. Гнезда M, LIV1 и LIV2 также используются для конфигурирования особых функций управляющего устройства.


- 1) Управляемый активатор отключается по истечении времени, установленного используемыми конфигураторами, см. таблицу.  
 2) Нажатие кнопок T1 (верхняя) и T2 (нижняя) активирует сценарии блока программирования MH200.

Конфигуратор	Время (минуты)
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	15
7	30 секунд
8	0,5 секунд

### 3) Специальный режим SPE = 1 – расширенные функции – Автоматизация

Выполняемые функции	Значение конфигуратора в разъеме M
Блокировка устройств, к которым приписан адрес соответствующей команды	1
Разблокировка устройств, к которым приписан адрес соответствующей команды	2
Для разблокировки устройства нажать на верхнюю кнопку, для блокировки – на нижнюю кнопку	3
Краткое включение по таймеру, 2 секунды	7
Включение по таймеру, 10 минут	8

### 2) Специальный режим SPE = 2 – мигание – Автоматизация

Выполняемые функции	Значение конфигуратора в разъеме M
Включение с миганием <sup>1)</sup>	0 – 9
1) Когда активатор получает команду Мигание, он выполняет ее, путем закрытия и открытия реле в течение времени, равного T; время T зависит от типа конфигуратора, вставленного в гнездо в M, см. таблицу:	
	
Конфигуратор	Время (секунды)
0	0,5
1	1
2	1,5
3	2
4	2,5
5	3
6	3,5
7	4
8	4,5
9	5

### 4) Специальный режим SPE = 3 – регулировка яркости – Автоматизация

Выполняемые функции	Значение конфигуратора в разъеме M
Регулировка яркости <sup>1)</sup>	1 – 9
1) Конфигуратор M определяет уровень яркости % нагрузки при включении, см. таблицу.	
Конфигуратор	% мощности нагрузки
1	10
2	20
3	30
4	40
5	50
6	60
7	70
8	80
9	90

### 5) Специальный режим SPE = 4 – повтор сценария – Автоматизация

Выполняемые функции	Значение конфигуратора в разъеме M
Повтор сценария 1 – 9 модуля, адрес которого указан в A и PL	1 – 9

## Управляющее устройство со специальными функциями

### 6) Специальный режим SPE = 5 – расширенные функции регулирования яркости – Автоматизация

Выполняемые функции	Значение конфигуратора в разъеме M
Выбор времени SOFT-START (плавного включения) и SOFT-STOP (плавного выключения) (см. таблицу ниже) и выбор определенного уровня яркости от 1 % до 99 % посредством конфигуратора, вставляемого в гнезда LIV1 = 0–9 и LIV2 = 0–9, циклическое включение на выбранном уровне яркости и выключение. Если значения LIV1 = LIV2 = 0, при циклическом включении выставляется последний зафиксированный уровень яркости. Выключения осуществляется при кратком нажатии на кнопку. При использовании команд типа Точка-точка регулирование осуществляется посредством более продолжительного нажатия на кнопку. Функция активирована, если адрес устройства соответствует исполнительному механизму.	0 – 9

Конфигуратор	Время SOFT-START и SOFT-STOP (секунды)
0	1
1	2
2	3
3	5
4	10
5	20
6	40
7	1 минута
8	2 минуты
9	4 мин. 15 сек.


### 7) Специальный режим SPE = 6 – сценарии – Автоматизация

Блок управление не предназначен для управления сценариями или хранения их в памяти, однако он позволяет создавать, изменять и запускать 4 сценария, сохраненных в модуле сценариев F420. Положения A и PL на блоке управления должны соответствовать положениям модуля сценариев. Для соотнесения кнопок блока управления с функциями, запрограммированными в сценарии, необходимо вставить конфигуратор в гнездо M.

Значение конфигуратора в разъеме M	Кнопка 1 (T1)	Кнопка 2 (T2)	Кнопка 3 (T3)	Кнопка 4 (T4)
1	Сценарий 1	Сценарий 2	Сценарий 3	Сценарий 4
2	Сценарий 5	Сценарий 6	Сценарий 7	Сценарий 8
3	Сценарий 9	Сценарий 10	Сценарий 11	Сценарий 12
4	Сценарий 13	Сценарий 14	Сценарий 15	Сценарий 16

**ПРИМЕЧАНИЕ:** M = 1–4 определяет четверку сценариев, выполняемых при помощи четырех кнопок: T1, T2, T3 и T4.

- Программирование сценариев:** для того чтобы запрограммировать, изменить или удалить один из сценариев, необходимо активировать функцию «Программирования модуля F420» таким образом, чтобы светодиод состояния загорелся зеленым цветом (нажмите и удерживайте кнопку блокировки/разблокировки модуля сценариев в течение 0,5 секунд). Затем:
- 1) нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд одну из четырех кнопок устройства, которую вы хотите ассоциировать с выбранным сценарием. Соответствующий светодиод начинает мигать.
  - 2) запрограммируйте сценарий, используя необходимые команды, соответствующие различным функциям: Автоматизация, Терморегулирование, Звуковое вещание и т. д.
  - 3) подтвердите сценарий путем краткого нажатия на соответствующую кнопку блока управления, чтобы выйти из режима программирования
  - 4) чтобы изменить или создать новый сценарий для других кнопок, повторите всю процедуру, начиная с пункта 1.
- Чтобы запустить запрограммированный сценарий, достаточно кратко нажать соответствующую кнопку блока управления. Если необходимо полностью удалить сценарий, нажмите и удерживайте соответствующую кнопку в течение примерно 10 секунд.



## 8) Специальный режим SPE = 7 – Видеодомофония

Выполняемые функции	Значение конфигуратора в разъеме M
Открытие/закрытие замка; A и PL – (две цифры) адрес панели вызова, замок которой необходимо закрыть/открыть при помощи кнопки T3 (внизу слева); кнопка T4 (внизу справа) открытие/закрытие замка панели PE (A/PL)+2, кнопка T1 (вверху слева) открытие/закрытие замка панели PE (A/PL)+1 и кнопка T2 (вверху справа) открытие/закрытие замка панели PE (A/PL)+3.	1
Этажный вызов; A и PL – (две цифры) адрес вызываемого домофона.	2
Включение света; A и PL – (две цифры) адрес панели вызова, возле которой необходимо включить свет.	3

## 9) Специальный режим SPE = 8 – Звуковая трансляция

Данный режим предназначен для регулировки усилителей и источников звука. Вставляя конфигураторы в гнезда A, PL/PF и M, можно получить доступ к следующим функциям:

- 1) A = 1-9 адрес зоны, в котором расположен регулируемый усилитель  
PL/PF = 0-9 адрес регулируемого усилителя  
M = 0 (Режим «Следуй за мной»)\*
- 2) A = AMB Зонного контроля  
PL/PF = 0-9 Адрес контролируемой зоны (в этом случае регулируются все усилители, установленные в ней)  
M = 1 (включение динамика S = 1)\*
- 3) A = GEN эта команда позволяет включить все усилители, установленные в системе  
PL/PF = –  
M = 4 (включение динамика S = 4)\*

### ПРИМЕЧАНИЕ (\*):

**M = 1-4** определяет источник, который будет активирован перед включением усилителя. Если M = 0, то 1-ый источник будет включен без первоначального отключения других источников (режим «Следуйте моим указаниям»)


Для всех режимов SPE = 8 конфигураторы в гнезда LIV1, LIV2 и I не вставляются.

Например:

- если A = 1, PL/PF = 1 и M = 3, радиоуправляющее устройство осуществляет контроль усилителя с адресом A = 1 и PF = 1 и включает динамик 3.

В режиме Звуковой трансляции возможно выполнение следующих операций:

- 1) При кратком нажатии на кнопку T1 происходит:
  - включение динамиков, динамик 1 включается лишь в случае, если M = 0;
  - включение усилителя
- 2) При более продолжительном нажатии на кнопку T1:
  - для команд Точка-точка, если усилитель включен, осуществляется лишь регулировка громкости (VOL+); если усилитель выключен, то сначала выполняется его включение;
  - для команд Зона, Группа и Общая регулируется только громкость.
- 3) При более продолжительном нажатии на кнопку T3 регулируется громкость (VOL-). Краткое нажатие позволяет выключить усилитель.
- 4) Нажатие на кнопку T2 позволяет переключаться на другой источник.
- 5) Кнопка T4 позволяет переключать треки/радиостанции.



## 10) Специальный режим SPE = 9 – расширенные функции регулировки яркости в режиме 0/I – Автоматизация

Выполняемые функции	Значение конфигуратора в разъеме M
Выбор времени SOFT-START и SOFT-STOP (см. таблицу ниже) и выбор уровня яркости от 1 % до 99 % путем помещения конфигураторов в гнезда LIV1 = 0-9 и LIV2 = 0-9 в соответствии с таблицей, приведенной для режима SPE = 5. Для включения на выбранном уровне яркости необходимо нажать на верхнюю кнопку, для отключения – на нижнюю кнопку. Если значения LIV1 = LIV2 = 0, то при кратком нажатии на кнопку выставляется последний зафиксированный уровень яркости, а при нажатии на нижнюю кнопку – отключение; лишь в случае команд Точка-точка более продолжительное нажатие позволяет произвести регулировку (вверх при помощи верхней кнопки, вниз при помощи нижней кнопки) 100 уровней при изменяющейся скорости.	0 – 9

## 11) Специальный режим SPE=ON – программирование таймера

В данном режиме производится программирование таймера. При этом конфигураторы должны иметь следующие значения: M переходит в M1 LIV1 переходит в M2 LIV2 переходит в S Значение M1 и M2 соответствует минутам, значение S – секундам с интервалом 5 секунд; см. таблицу.

Если M1 = M2 = S = 9, программирование таймера производится со значением 0,5 секунд; если M1 = M2 = S = 0, блок управления работает в циклическом режиме ВКЛ./ВЫКЛ. с использованием кнопки внизу слева. Выбирая скрытые кнопки, вы можете только программировать таймер или, нажав на две кнопки справа, включать/выключать устройства или регулировать яркость.

## 12) Дополнительный канал (AUX)

Конфигуратор, помещенный в гнездо AUX, указывает номер дополнительного канала, активирующего команду. При получении сообщения, отправленного на указанный канал, устройство генерирует команду, соответствующую нажатию определенной кнопки устройства.

Значение S (LIV2)	Время (секунд)
0	0
1	5
2	10
3	15
4	20
5	25
6	30
7	35
8	40
9	45


## Кнопочное управляемое устройство арт. HC/HS/L/N/NT4563

Данное устройство имеет поворотный регулятор и центральную кнопку и способно управлять диммерами и Звуковой системой (при SPE = 1, см. каталог по Звуковой системе).


Центральная кнопка включает диммер (с функцией плавного включения и выключения) и включает на уровень (от 1-99%), который может быть настроен конфигурированием устройства. Поворотный регулятор служит для плавной регулировки яркости контролируемой нагрузки от минимального до максимального значения (также применимо для режимов GEN, AMB и GR).

### Технические данные


- Питание от шины SCS: 27 В=
- Рабочее питание с BUS SCS: 18-27 В=
- Максимальное потребление: - 5 мА
- Рабочая температура: 5-35 °C
- Габариты: 2 модуля



<b>A</b>	зона
<b>PL/PF</b>	точка света/звуковая точка
<b>M</b>	режим
<b>LIV1</b>	регулировка уровня от 10 до 90
<b>LIV2</b>	регулировка уровня от 1 до 9
<b>SPE</b>	спец. режимы (в автоматике – конфигуратор 0)
<b>I</b>	адрес интерфейса логического расширения



Вид спереди арт. HC/HS4563



Поворотный  
регулятор  
Кнопка /  
Светоиндикатор

Разъем  
для конфигуратора

### Режим Автоматики SPE = 0 (расширенные функции диммера)

Режим позволяет включать диммер, выбирая уровень от 1% до 99% и скорость плавного включения и выключения в соответствии с таблицей, показанной ниже; приведенное время соответствует максимальному уровню яркости.

Поворотный регулятор имеет 99 уровней.

Доступные функции	Конфигуратор в M	Конфигуратор в LIV1 (десятки)	Конфигуратор в LIV2 (единицы)
Циклическое включение/выключение с выбором скорости плавного ВКЛ/Выкл. Если LIV1 = LIV2 = 0, нагрузка включается с последним сохраненным уровнем	от 1 до 9	от 0 до 9	от 0 до 9
Циклическое включение/выключение на заданный уровень 1-99%.	-	от 0 до 9	от 0 до 9
Если LIV1 = LIV2 = 0, нагрузка включается с последним сохраненным уровнем	-	-	-

### Режим Звуковой системы SPE = 1

Смотрите Каталог по Звуковой системе

### Режим Автоматики SPE = 2 (Функции базового диммера)

Диммер включается на заданный уровень от 1 до 9.

Если M=0, нагрузка включается на последний сохраненный уровень. В отличие от SPE=0, поворотный регулятор имеет 9 уровней.

Доступные функции	Конфигуратор в M	Конфигуратор в LIV1 (десятки)	Конфигуратор в LIV2 (единицы)
Циклическое включение/выключение на уровень от 1 до 9	от 0 до 9	-	-

**1) Адрес управляющего устройства:**

Конфигуратор в I	Адрес
1 до 9	Система с логическим расширением. Адрес интерфейса F422, в шине которого находится контролируемый диммер
0	Управляемый диммер находится в той жешине, что и регулятор
CEN	Система с логическим расширением. Диммер находится в Главной ветви, а регулятор в одной из подключенных Локальных систем

**2) Время включения/выключения**

Конфигуратор в M	Время
0	по умолчанию
1	1 сек.
2	3 сек.
3	5 сек.
4	10 сек.
5	20 сек.
6	40 сек.
7	1 мин.
8	2 мин.
9	4 мин. и 15 сек.

**2) Режим SPE = 1 – Звуковая трансляция**

Выполняемые функции	Значение конфигура- тора в разъеме M	Конфигуратор в разъеме LIV1	Конфигуратор в разъеме LIV2
Режим «Следуйте моим указаниям»	0	1–9 уровень звука при активации усилителя (без активатора включается последняя установленная громкость)	-
Адрес первого источника будет активирован	1 – 4	1–9 уровень звука при активации усилителя (без активатора включается последняя установленная громкость)	-

Вставляя конфигураторы в гнезда A, можно получить доступ к следующим функциям: **A = 1 – 9** для функции точка-точка, **A = AMB** – зонный контроль, **A = GEN** – эта команда позволяет включить все усилители, установленные в системе.

**ПРИМЕЧАНИЕ (\*):** режим «Follow Me» (Следуй за мной) позволяет продолжить прослушивание в другой комнате. Усилитель в одной комнате выключается, а в другой (той, в которую перешел пользователь) включается.


## Сенсорное управляющее устройство арт. HC/HS4653/2 и арт. HC/HS4653/3

Управляющее устройство представлено в данном каталоге в двух версиях (серия AXOLUTE): двух- и трехмодульном исполнении. Данные версии отличаются друг от друга только количеством модулей (2 или 3), набор функций и конфигурирование, одинаковые для обеих версий.


При корректном конфигурировании устройства возможно управлять командами системы Автоматизации, Звуковой системы, системы Видеодомофонии и вызывать сценарии, сохраненные в сценарном блоке арт. F420. В приведенных ниже таблицах приведена схема конфигурирования устройства для системы Автоматизации.

### Технические данные

- Питание от шины SCS: 27 В=
- Рабочее питание с BUS SCS: 18-27 В=
- Максимальное потребление: - 18 мА
- Рабочая температура: 5-35 °C
- Габариты: 2 модуля для арт: HC/HS4653/2  
3 модуля для арт. HC/HS4653/3



<b>A</b>	зона
<b>PL/PF</b>	точка света/звуковая точка (в звуковой системе при SPE = 8)
<b>M</b>	режим
<b>M2</b>	режим 2 (выбор сценария при SPE = 6)
<b>SPE</b>	специальные функции
<b>INT</b>	регулировка интенсивности светодиодов



### Таблица режимов управления автоматики

#### Доступные функции

Для режима «точка-точка» выполняется циклическая функция ВКЛ/ВЫКЛ при коротком нажатии и регулировка яркости (для диммеров) при длительном удержании. Как и для других управляющих устройств, выполняется только ВКЛ/ВЫКЛ.

	<b>SPE</b>	<b>M</b>
Включить на время. Устройство включает активатор на заданное время, по истечении которого активатор отключается (см. таблицу 1)	Нет	1 - 8
Команда ВКЛЮЧИТЬ	Нет	ON
Команда ВЫКЛЮЧИТЬ	Нет	OFF
Режим кнопки (нагрузка включена пока нажата клавиша)	Нет	PUL
Циклический режим ВКЛ/ВЫКЛ без регулировки	1	7
Включение нагрузки с миганием светофильтра. Время мигания определяется по таблице 2	2	Нет - 9
Выбор фиксированного уровня яркости диммера (см. таблицу 3)	3	1 - 9
Режим управления звуковой системой	8	SPE = 0 – Режим «следуйте за мной» (*) SPE = 1-4 – адрес первого источника будет активирован
Функции домофонии	Нет	SPE = 1 Команда закрытия замка; A/PL – (две цифры) адрес панели вызова, замок которой необходимо закрыть/закрыть Se=2 Comando per chiamata al piano; A/PL indirizzo (2 cifre) del posto interno da chiamare SPE = 3 Команда включения света на лестнице; A/PL – (две цифры) адрес панели вызова, возле которой необходимо включить свет
Активация сценария из MH200	9	CEN

Таблица 1 SPE = none	
M	Время
1	1 мин.
	2 сек. (SPE = 7)
2	2 мин.
	10 мин. (SPE = 7)
3	3 мин.
4	4 мин.
5	5 мин.
6	15 мин.
7	30 сек.
8	0,5 сек.

Таблица 2 SPE = 2	
M	Время
None	0,5 сек.
1	1 сек.
2	1,5 сек.
3	2 сек.
4	2,5 сек.
5	3 сек.
6	3,5 сек.
7	4 сек.
8	4,5 сек.
9	5 сек.

Таблица 3 SPE = 3	
M	% мощности
1	10 %
2	20 %
3	30 %
4	40 %
5	50 %
6	60 %
7	70 %
8	80 %
9	90 %

#### Работа в режиме управления сценариями

При установке конфигуратора «6» в разъем SPE, сенсорное управляющее устройство может активировать, программировать и стирать любой из 16 сценариев, содержащихся в сценарном модуле F420. Номер сценария выбирается

#### Таблица 4

M	M2	Номер сценария
0	1	1
0	2	2
...	...	...
1	6	16

#### Программирование сценария

- сценарный модуль должен быть открыт для программирования;
- прикоснитесь к чувствительной зоне устройства на три секунды (светодиоды включатся на максимальную яркость). Через 3 секунды интенсивность светодиодов упадет до минимума, и теперь уберите руку от устройства;
- светодиоды начнут мигать с низкой частотой, таким образом показывая, что активирован режим программирования;
- настройте сценарий, используя управляющие устройства и/или активаторы;
- коротко прикоснитесь к управляющему устройству для закрытия программирования; светодиоды прекратят мигать и вернутся на минимальный уровень яркости.

#### ВЫБОР ИНТЕНСИВНОСТИ СВЕТОДИОДОВ (РАЗЪЕМ INT)

Вы можете использовать конфигураторы в разъеме INT для выбора интенсивности свечения светодиодов, если в этом есть необходимость.

Соответствия:

**INT = ничего** в режиме ожидания и при выключененной нагрузке яркость светодиодов 30%, при включении нагрузки (только для режима «точка-точка») яркость 60%

установкой конфигураторов от 1 до 9 в разъемы M и M2, как показано в таблице. Адрес контролируемого сценарного модуля должен быть задан в разъемах A и PL.

#### A – PL

Адрес (2 цифры) контролируемого сценарного модуля

#### Стирание сценария

- сценарный модуль должен быть открыт для программирования;
- прикоснитесь к чувствительной зоне устройства (светодиоды включаются на максимальную яркость) и удерживайте прикосновение. Через 3 секунды интенсивность светодиодов упадет до минимума; удержите прикосновение еще на 5 секунд;
- светодиоды начнут мигать с большой частотой, показывая, что сценарий удален; уберите руку от устройства; светодиоды вернутся на минимальный уровень яркости.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для удаления всех сценариев модуля используйте кнопку на самом сценарном модуле.

**INT = 1** в режиме ожидания и при выключененной нагрузке яркость светодиодов 45%, при включении нагрузки (только для режима «точка-точка») яркость 70%

**INT = OFF** в режиме ожидания и при выключененной нагрузке светодиоды не горят, при включении нагрузки (только для режима «точка-точка») яркость 30%

# Управляющее устройство NIGHTER & WHICE AXOLUTE\*

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ART. HC4657M3 - ART. HS4657M3 - ART. HC4657M4 - ART. HS4657M4

### Описание

Управляющее устройство Nighter & Whice Axolute представляет собой устройство, в котором традиционные кнопки заменены емкостными датчиками. Поднесение пальца к датчику соответствует нажатию на кнопку. Таким образом, блок управления позволяет выполнять стандартные операции простым касанием его поверхности. Выпущены версии с 3-мя и 4-мя встраиваемыми модулями, соответственно с 6-ю и 8-ю кнопками. Каждая зона, соответствующая кнопке, отмечена голубым светодиодом. Если поднести к ней палец, яркость свечения значительно увеличится и останется на таком уровне, пока пользователь не уберет палец. Этот эффект позволяет пользователю следить за операциями, производимыми при помощи блока управления. Таким образом, светодиоды могут иметь два различных уровня яркости. Для регулировки уровня яркости необходимо вставить в гнездо соответствующий конфигуратор. В управляемом устройстве Nighter & Whice предусмотрено четыре основных режима: обучение, управления сценариями, циклический режим, режим CEN.


**- Режим обучения** (циклический и не циклический) позволяет настроить для каждой кнопки команды, типичные для систем домашней автоматики, акустических систем и видеодомофона: включение света, открытие дверей, вызов на этаже, блокировка и пролистывание изображений с видеокамер), а также различные дополнительные команды.

**- Режим управления** сценариями позволяет активировать, редактировать и удалять 6 или 8 сценариев.


**- Циклический режим** позволяет включить 3 или 4 последовательно расположенных осветительных прибора или открыть рольставни (помещение или группа).

**- Режим CEN** позволяет использовать управляющее устройство для активации сценариев блока MH200.

Чтобы очистить память управляющего устройства, необходимо временно отключить сенсорные зоны, нажав одновременно на две крайние по диагонали зоны. Светодиоды начинают мигать, работа возобновляется по истечении 10 секунд, нажимать еще на какие-либо кнопки не требуется.



Вид спереди



Вид сзади


### Установка

Блок Nighter & Whice легко устанавливается на стене с использованием следующих приспособлений:

- для блока с 3-мя модулями: коробка кат. № 503E и винтовой суппорт H4703
- для блока с 4-мя модулями: коробка кат. № 504E и винтовой суппорт H4704

### Технические характеристики

- Питание от шины SCS: 27 В пост. тока
- Рабочее питание шины SCS: 18-27 В
- Максимальный ток потребления HC4657M3, HS4657M3: 30 мА
- Максимальный ток потребления HC4657M4, HS4657M4: 40 мА
- Диапазон рабочих температур: 0-40 °C




**ПРИМЕЧАНИЕ (\*)**: Серия Nighter&Whice Axolute доступна к заказу с марта 2010 г.

## Конфигурирование

Конфигурирование блока управления Nighter & Whice может осуществляться двумя различными способами:

- Физическое: путем установки конфигураторов в соответствующие гнезда;
- Виртуальное: производится дистанционно при отсутствии необходимых конфигураторов. (См. разд. Виртуальное конфигурирование).

Независимо от режима конфигурирования, блоку управления присваивается адрес A/PL.



### 1) Режим обучения M = 0

#### Выполняемые функции


Данный режим позволяет присвоить каждой кнопке свою команду. Вы можете создать, удалить или изменить любую команду.

Каждой команде присваивается свой однозначный адрес A/PL (который не должен использоваться другим устройством, установленным на шине).

#### Программирование кнопок

Чтобы присвоить кнопке команду:

- 1) Нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд кнопку «Программирование»; после загорания светодиодов отпустите кнопку, светодиоды включаются по очереди;
- 2) Коснитесь нужной кнопки и нажмите ее в течение 20 секунд: светодиод начинает мигать, сообщая таким образом, об активации режима программирования;
- 3) Установите команду, нажимая на кнопку и/или на соответствующий активатор. Светодиоды начнут загораться по очереди;
- 4) Повторите действия, описанные в пунктах 2 и 3, для всех кнопок, равно как и при необходимости изменить команду, уже присвоенную какой-либо кнопке;
- 5) Нажмите на кнопку «Программирование» или подождите 20 секунд, чтобы выйти из режима программирования.



Для нажатия на кнопку программирования используйте только отвертку, поставляемую в комплекте

#### Значение конфигуратора в разъеме M

0

#### Отмена программирования

- 1) Нажмите и удерживайте в течение 8-ми секунд кнопку «Программирование»; светодиоды загорятся, и будут гореть на минимально установленном уровне: через 4 секунды отпустите кнопку: светодиоды начнут одновременно мигать;
- 2) Коснитесь нужной кнопки и нажмите ее в течение 20 секунд; с этого момента данная кнопка больше не будет выполнять присвоенную ей ранее команду, пока не будет произведено повторное программирование;
- 3) Соответствующий светодиод мигает в течение 4-х секунд, чередуясь с другими, после чего вы можете повторить действия из пункта 2 для отмены других установок;
- 4) Нажмите на кнопку или подождите 20 секунд, чтобы выйти из режима отмены программирования.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** для одновременной отмены всех программ, нажмите удерживайте в течение 12 секунд кнопку программирования: светодиоды загорятся, будут гореть на минимально установленном уровне, а затем загорятся вновь; отпустите кнопку, мигание светодиодов в течение 4-х секунд информирует о завершении процесса отмены всех программ.

### 2) Режим обучения, не циклический M = 6

#### Выполняемые функции

Данный режим является одним из вариантов режима обучения (M = 0), при котором кнопки не работают циклически. Таким образом, если, например, было установлено включение активатора или регулятора яркости, пара кнопок настраивается автоматически: функция включения или увеличения уровня яркости (для кнопки вверху) либо выключения или уменьшения уровня яркости (для кнопки внизу). Если же была установлена единичная функция (например, запуск сценария), другая кнопка пары остается без задачи или выполняет ранее установленную задачу. Каждой команде присваивается свой однозначный адрес A/PL (который не должен использоваться другим устройством, установленным на шине).

#### Значение конфигуратора в разъеме M

6

# Управляющее устройство NIGHTER & WHICE AXOLUTE\*

## 3) Режим управления сценариями $M = 1\text{--}4$

### Выполняемые функции

Данный режим применяется в случае, если в системе предусмотрено модуль сценариев F420. Совместная работа осуществляется путем присвоения двум изделиям одного адреса, включающего значения  $A=0\text{--}9$  и  $PL=1\text{--}9$ . Пользователь может создавать, удалять или редактировать сценарии, записанные в памяти модуля, а также запускать их, нажав на соответствующие кнопки. Вы можете сохранить до 16 сценариев, используя два устройства с 8-ю кнопками либо три устройства с 6-ю кнопками.

Таблица соответствий номеров сценариев, хранящихся в памяти модуля, и кнопок блока управления для возможных конфигураций:  
Блок управления с 3-мя модулями (6 сценариев)


Номер кнопки	$M = 1$	$M = 4$	$M = 3$
Кнопка 1	Сценарий 1	Сценарий 7	Сценарий 13
Кнопка 2	Сценарий 2	Сценарий 8	Сценарий 14
Кнопка 3	Сценарий 3	Сценарий 9	Сценарий 15
Кнопка 4	Сценарий 4	Сценарий 10	Сценарий 16
Кнопка 5	Сценарий 5	Сценарий 11	
Кнопка 6	Сценарий 6	Сценарий 12	

Блок управления с 4-мя модулями (8 сценариев)

Номер кнопки	$M = 1$	$M = 4$
Кнопка 1	Сценарий 1	Сценарий 9
Кнопка 2	Сценарий 2	Сценарий 10
Кнопка 3	Сценарий 3	Сценарий 11
Кнопка 4	Сценарий 4	Сценарий 12
Кнопка 5	Сценарий 5	Сценарий 13
Кнопка 6	Сценарий 6	Сценарий 14
Кнопка 7	Сценарий 7	Сценарий 15
Кнопка 8	Сценарий 8	Сценарий 16

### Программирование сценария

- Для того чтобы запрограммировать, отредактировать или удалить сценарий, необходимо активировать функцию Программирование модуля F420 таким образом, чтобы соответствующий светодиод загорелся зеленым цветом (нажмите на кнопку «Блокировка/разблокировка» и удерживайте ее в течение минимум 0,5 секунд).
- Удерживайте кнопку на задней панели блока управления Nighter & Whice в течение 3-х секунд; после того как светодиоды загорятся, отпустите кнопку, светодиоды загорятся по очереди.
- Слегка прикоснитесь к сенсорной кнопке, соответствующей программируемому сценарию: мигание светодиодов (при загрузке обновлений модуля сценариев) информирует об активации режима программирования.
- Создайте сценарий, используя управляющие устройства и/или кнопки активаторов.
- Кратко прикоснитесь к кнопке сценария: светодиоды снова начнут мигать по очереди. Далее вы можете повторить действия, описанные в пунктах 2, 3 и 4 для программирования новых сценариев или для изменения уже существующих.
- Для выхода из программирования кратко коснитесь кнопки программирования или подождите 20 секунд.



**ПРИМЕЧАНИЕ (\*):** Серия Nighter&Whice Axolute доступна к заказу с марта 2010 г.

### Удаление сценария

- 1) Включите модуль сценариев F420 в режиме программирования (светодиод «Состояние программирования» должен гореть зеленым цветом).
  - 2) Нажмите и удерживайте кнопку на задней панели блока управления Nighter & Whice в течение 8 секунд; светодиоды сначала загорятся, затем перейдут в режим работы на минимально установленном уровне; в течение 4-х секунд отпустите кнопку: светодиоды начнут одновременно мигать.
  - 3) В течение 20 секунд коснитесь кнопки, сценарий которой нужно удалить.
  - 4) Соответствующий светодиод будет мигать 4 секунды, чередуясь с другими, после чего вы можете повторить действия, начиная с пункта 2 для отмены всех остальных программ.
  - 5) Для выхода из режима удаления кратко нажмите кнопку программирования или подождите 20 секунд.
- ПРИМЕЧАНИЕ:** полная очистка памяти модуля производится непосредственно на нем. Нажмите и удерживайте в течение 10 секунд кнопку «DEL» (стереть) после перевода модуля сценариев в режим программирования.

### 4) Режимы быстрой установки M = 0/I; ↑↓; ↑↓M

Эти режимы служат для быстрой установки без обучения системы или задания вида сценария, позволяя контролировать 4 или 3 последовательных осветительных прибора или рольставней. Адрес **A PL** – это осветительный прибор или рольставни, управляемые при помощи первой пары кнопок, следующие пары управляют следующими осветительными приборами или жалюзи. Если в гнезде **A** установить конфигуратор **AMB** или **GR**, таким же образом 4 или 3 пары кнопок управляют освещением или поднятием/опусканием рольставней, расположенных в одной зоне или объединенных в группы, номер которого указан конфигуратором в гнезде **PL**.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** максимальное значение **PL** равно 6 для версии с 4-мя модулями и 7 для версии с 3-мя модулями.

#### Выполняемые функции

Включение/выключение: для включения нажать на верхнюю кнопку, для выключения – на нижнюю кнопку. Для команд точка-точка кнопка выполняет включение/выключение посредством легкого прикосновения, а регулирование – посредством более продолжительного прикосновения; для других блоков управления осуществляется только включение/выключение.

Команда (ВВЕРХ/ВНИЗ для рольставней): опускание-поднимание ↓↑

Команда моностабильная (ВВЕРХ/ВНИЗ для рольставней): ↓↑M  
опускание-поднимание осуществляется на время нажатия кнопки

#### Значение конфигуратора в разъем M

0/I

### 5) Режим программирования сценариев, M = CEN

Ассоциирование команд сценария, созданного при помощи блока программирования сценариев МН200 и соответствующих ему кнопок блока управления Nighter & Whice осуществляется на этапе программирования самого сценария посредством программного обеспечения TiMH200.

#### Выполняемые функции

Задайте однозначный адрес A/PL блока управления (не используемый другим устройством, установленным на шине), конфигурация A = 0, PL = 0 невозможна. Этот режим используется только в случае, если в системе предусмотрен блок программирования сценариев (МН200).

#### Значение конфигуратора в разъем M

CEN

### 6) Выбор яркости свечения светодиодов (конфигуратор вставляется в гнездо INT)

Посредством конфигуратора, вставляемого в гнездо INT, можно выбрать один из трех уровней яркости свечения светодиодов. Кроме того, возможно выбрать один из режимов выключения светодиодов: постепенное затухание либо быстрое выключение.

- **INT = нет** в состоянии покоя яркость подсветки светодиода 30%, если одна из кнопок нажата, соответствующий светодиод имеет яркость подсветки 75%.
- **INT = 1** в состоянии покоя яркость подсветки светодиодов 45%, если одна из кнопок нажата, яркость подсветки соответствующего светодиода максимальна (около 95%).
- **INT = OFF** в состоянии покоя светодиоды отключены, если одна из кнопок нажата, яркость подсветки соответствующего светодиода 45%.
- **INT = 2, 3, 4** те же значения, что и в трех предыдущих пунктах, но без эффекта затухания при выключении.

#### Уровень, если кнопка нажата

75%

90%

45%

#### Уровень в состоянии покоя

30%

45%

Spento

#### Конфигуратор в гнезде INT

0,2

1,3

OFF, 4



После завершения настройки устройства подождите две минуты до завершения автоматической калибровки. За этот период команды автоматически отправляются на устройство.

# Сценарный выключатель арт. HC/HS/L/N/NT4680

Сценарный выключатель – устройство, которое не сохраняет сценарии в себе, как предшествующий ему N4681.

Оно действует как управляющее устройство для активации, создания и изменения 4 из 16 сценариев, сохраненных в сценарном модуле F420. При этом нужно, чтобы F420 был открыт для программирования кнопкой блокировки на корпусе.

## Технические данные

- Питание от шины SCS: 27 В=
- Рабочее питание с BUS SCS: 18-27 В=
- Потребление: - 18 мА
- Габариты: 2 модуля

## КОНФИГУРИРОВАНИЕ


Конфигураторы в разъемах A и PL сценарного выключателя должны соответствовать конфигураторам в F420. Соотношение каждой кнопки устройства с одним из сценариев модуля F420 производится конфигурированием разъема M. Возможно сделать активацию одного сценария с задержкой по времени (от 15 секунд до 15 минут), для чего нужно сконфигурировать разъемы N и DEL.

Соответствие между 4-мя клавишами сценарного выключателя и № сценария, сохраненного в сценарном блоке арт. F420:

Конфигуратор в M	Клавиша 1	Клавиша 2	Клавиша 3	Клавиша 4
1	Сценарий 1	Сценарий 2	Сценарий 3	Сценарий 4
2	Сценарий 5	Сценарий 6	Сценарий 7	Сценарий 8
3	Сценарий 9	Сценарий 10	Сценарий 11	Сценарий 12
4	Сценарий 13	Сценарий 14	Сценарий 15	Сценарий 16

В зависимости от конфигуратора, установленного в разъем N, можно установить задержку для одного или всех 4 контролируемых сценариев перед их активацией.

Конфигуратор в N	Клавиша 1	Клавиша 2	Клавиша 3	Клавиша 4
0	Нет	Нет	Нет	Нет
1	Задержка ВКЛ.	Нет	Нет	Нет
2	Нет	Задержка ВКЛ.	Нет	Нет
3	Нет	Нет	Задержка ВКЛ.	Нет
4	Нет	Нет	Нет	Задержка ВКЛ.
5	Задержка ВКЛ.	Задержка ВКЛ.	Задержка ВКЛ.	Задержка ВКЛ.



Конфигуратор в DEL	Время задержки
0	Нет
1	1 минута
2	2 минуты
3	3 минуты
4	4 минуты
5	5 минут
6	10 минут
7	15 секунд
8	15 секунд
9	30 секунд

#### Программирование сценария

Для того чтобы запрограммировать, отредактировать или удалить сценарий, необходимо активировать функцию «Программирование модуля F420» таким образом, чтобы светодиод состояния программирования загорелся зеленым цветом (нажмите на кнопку блокировка/разблокировка и удерживайте ее в течение минимум 0,5 секунд), а затем:

- 1) нажмите на 4 секунды кнопку сценария, который хотите записать. Когда загорится светодиод, отпустите кнопку. Он начнет мигать, показывая, что устройство в режиме программирования;
- 2) создайте сценарий, используя управляющие устройства и активаторы системы MY HOME
- 3) когда сценарий настроен, кратко нажмите кнопку с мигающим светодиодом для выхода из режима программирования;
- 4) повторите пункты 2, 3 и 4 для всех остальных кнопок, включая те, которые уже запрограммированы, если вы хотите изменить сценарии.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Завершив все необходимые операции, необходимо выйти из режима программирования, нажав на кнопку блокировка/разблокировка на модуле сценариев и удерживая ее в течение минимум 0,5 секунд. Соответствующий светодиод должен загореться красным цветом.

#### Команды для блока программирования MH200:

Выбирая конфигурацию M = CEN, N = 0 и DEL = 0, при нажатии кнопки Вы отправите на модуль MH200 команду с адресом A/PL и номер нажатой кнопки.

#### Удаление сценариев

- 1) сценарный модуль должен быть открыт для выполнения процесса программирования
- 2) нажмите на 8 секунд кнопку сценария, который хотите удалить: через 3 секунды загорится светодиод; еще через 5 секунд он выключится; затем отпустите кнопку. Светодиод кнопки начнет быстро мерцать, показывая, что сценарий удален.

Для очистки памяти нажмите кнопку DEL модуля сценариев и удерживайте ее в течение 10 секунд. Желтый светодиод «Очистка памяти сценариев» начинает быстро мигать.

## Считыватель транспондеров арт. HC/HS/L/N/NT4607

Разработанное для включения/выключения системы Охранной Сигнализации, это устройство может использоваться в системе Автоматизации для управления стандартными и расширенными функциями управляющих защитных устройств, которые могут быть активированы с помощью транспондеров арт. 3530 и арт. 3540. Для конфигурирования различных режимов работы используются четыре разъема (Z, N, MOD и AUX). Ниже приведены функции системы Автоматизации:

### Технические данные

- Питание от шины SCS: 27 В=
- Максимальное потребление: - 12 мА
- Рабочая температура: 5-40 °C
- Габариты: 2 модуля

### Включение/выключение на время

Данный режим позволяет включать/выключать нагрузку на 1 секунду.

#### Z

Данный разъем соответствует разъему A (Зона) в системе Автоматики

#### N

Разъем соответствует разъему PL (Точка света) в системе Автоматики

#### MOD

Определяет режим работы. Для функций Автоматики используйте конфигуратор 2.

#### AUX

Конфигурировать не нужно

ПРИМЕР: Если Z = 3, N = 2 и MOD = 2, устройство посылает команду активатору с адресом A = 3, PL = 2 включиться на 1 секунду (например, открыть дверь).

### СЦЕНАРНАЯ ФУНКЦИЯ

#### Z

Соответствует разъему A сценарного модуля F420

#### N

Соответствует разъему PL сценарного модуля F420

#### MOD

Определяет режим работы. Для функций Автоматики используйте конфигуратор 2.

#### AUX

Соответствует активируемому номеру сценария модуля F420. Используются конфигураторы от 1 до 9.



Вид спереди




Транспондер арт. 3530S



Вид сзади


Разъем для конфигуратора

HC/HS/L/N/NT4607



Считыватель транспондеров

F420



Сценарный модуль

ПРИМЕР: Устройство, сконфигурированное, как показано здесь, активирует сценарий № 4 из сценарного модуля F420 с адресом A = 3, PL = 2.

## ТАЙМЕРНЫЙ КОНТРОЛЬ

Позволяет выполнение команды включения на время.

### Z

Данный разъем соответствует разъему A (Зона) в системе Автоматики

### N

Разъем соответствует разъему PL (Точка света) в системе Автоматики

### MOD


Определяет режим работы. Для включения по таймеру используйте конфигуратор 6.

### AUX

Определяет длительность времени в соответствии с используемым конфигуратором, как показано в таблице ниже.

AUX	Время
0	
1	1 мин.
2	2 мин.
3	3 мин.
4	4 мин.
5	5 мин.
6	15 мин.
7	30 сек.
8	0,5 сек.
9 (не используется)	---

## HC/HS/L/N/NT4607



ПРИМЕР: Считыватель транспондеров, сконфигурированный, как показано здесь, посыпает команду включения на 5 минут активатору с адресом A = 1, PL = 3 (например, включение технического света).

### Контроль в режиме Slave

Позволяет активацию команды, сохраненной на главном устройстве.

Все используемые транспондерные карты должны быть записаны в главном устройстве.

### Z

Соответствует конфигуратору в разъеме главного устройства.

### N

Соответствует конфигуратору в разъеме главного устройства.

### MOD

Определяет режим работы. Для выполнения работы в режиме Slave используйте конфигуратор SLA.

### AUX

Соответствует конфигуратору в разъеме главного устройства.

## УПРАВЛЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ КАНАЛУ (AUX)

Данный режим выполняется установкой конфигуратора AUX в разъем MOD, таким образом активируя команду на включение с задержкой на 1 секунду по AUX каналу. По сравнению с AUX функцией, активируемой считывателем в системе Охраны (MOD=1), различие здесь в том, что коды транспондеров сохраняются в считывателе с возможностью поддержки до 120 карт.

### Z

Соответствует номеру зоны, от 1 до 9

### N

Соответствует последовательному номеру в зоне


### MOD

Определяет режим работы. Для выполнения функций по AUX каналу, установите конфигуратор AUX


### AUX

Определяет номер используемого AUX канала

## HC/HS/L/N/NT4607



## HC/HS/L/N/NT4614




ПРИМЕР: считыватель, сконфигурированный, как показано здесь, работает как дополнительное устройство с последовательным номером 1 (N = 1) в зоне 3 (Z = 3), которое по AUX каналу 2 (AUX = 2) активирует команду ВКЛ/ВЫКЛ, предназначенную релейному активатору арт. HC/HS/L/N/NT4614, сконфигурированному AUX=2.

# Считыватель транспондеров арт. HC/HS/L/N/NT4607


## ПРОГРАММИРОВАНИЕ ТРАНСПОНДЕРА ДЛЯ ФУНКЦИЙ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ

Программирование транспондеров (брелоков) несложно и позволяет сохранять код в считывателе транспондеров. В этом случае возможно сохранение до 120 различных кодов. Описанная ниже процедура должна выполняться также и при добавлении транспондеров в систему.

- 1) Переведите выключатель на задней стороне считывателя транспондеров в положение
- 2) удерживайте программную кнопку, расположенную на лицевой стороне считывателя, в течение 5 секунд. Красный светоиндикатор постоянно включен, и устройство издает 1 звуковой сигнал; отпустите кнопку.



- 3) Затем, поднесите транспондер к считывателю.



- 4) Убедитесь в том, что появились два коротких звуковых сигнала (интервал между сигналами – 0,5 секунды) и 2 вспышки красного светоиндикатора.  
Транспондер сохранен.

- 5) Повторите пункты 3) и 4) для всех транспондеров системы.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если появляется быстрый двойной звуковой сигнал (интервал между сигналами – 250мс.) и вспышка красного светоиндикатора, это означает, что данный транспондер уже сохранен в системе.

- 6) Завершив программирование, переведите выключатель на задней стороне считывателя транспондеров в положение

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- если при программировании появляются 5 звуковых сигналов и 5 быстрых вспышек красного светоиндикатора, это означает, что память считывателя переполнена. При следующих условиях невозможно добавление дополнительных транспондеров:
  - если прошло 30 секунд после нажатия кнопки программирования (см. п. 2) не произошло никаких операций, считыватель выходит из режима программирования
  - описанная выше процедура также может использоваться для добавления новых транспондеров к тем, что уже используются

### Отмена процесса программирования

- 1) выполните пункты 1 и 2 программирования
- 2) затем, удерживайте программную кнопку, расположенную на лицевой стороне считывателя, в течение еще 5 секунд. Появление 4-х звуковых сигналов и 4-х вспышек красного светоиндикатора сигнализирует о том, что информация о ВСЕХ сохраненных транспондерах **ОТМЕНЕНА**.
- 3) теперь Вы можете запрограммировать новые транспондеры, как описано в пунктах 3 – 4 – 5 – 6 (см. выше), так как считыватель транспондера находится в режиме программирования
- 4) либо завершить программирование, переведя выключатель на задней стороне считывателя транспондеров в положение

# Считыватель транспондеров арт. НС/HS/L/N/NT4607/4

Помимо использования в системе Охраны для включения/выключения четырех контролируемых зон, это устройство также может использоваться для активации до 4 сценариев, сохраненных в F420. При этом активация сценария будет возможен только при использовании специального транспондера.

## Технические данные

- Питание от шины SCS: 27 В=
- Максимальное потребление: ~15 мА
- Рабочая температура: 5-40 °C
- Габариты: 2 модуля

## КОНФИГУРИРОВАНИЕ

### Z

Соответствует разъему A сценарного модуля F420

### N

Соответствует разъему PL сценарного модуля F420

### MOD

Определяет режим работы. Для данного режима установите конфигуратор 9.

### AUX

Соотносит сценарии, сохраненные в сценарном модуле к четырем кнопкам (AUX = 1 до 9), как показано в таблице.

№ кнопки	№ соответствующего сценария
кнопка 1	AUX
кнопка 2	AUX + 1
кнопка 3	AUX + 2
кнопка 4	AUX + 3

### ПРИМЕР

Если конфигуратор 3 установлен в разъем AUX, то кнопка 1 должна использоваться для активирования сценария №5 и кнопка 2 – для активирования сценария №4; кнопка 3 –



для активирования сценария №5 и кнопка 4 – для активирования сценария №6.

## СОХРАНЕНИЕ ТРАНСПОНДЕРА

- 1) отключите блокировку программирования и затем:
- 2) одновременно нажмите кнопки 1 и 4 и удерживайте их более 5 секунд, пока не включится на 0,5 секунды светодиод состояния системы + звуковой сигнал
- 3) отпустите кнопки 1 и 4
- 4) для сохранения поднесите транспондер к устройству:
  - если транспондер сохранен корректно, устройство сделает 2 медленные вспышки светодиодом состояния системы + звуковой сигнал на 1 секунду. Следуйте к п. 6.
  - если код уже есть в памяти, устройство издаст 2 звуковых сигнала + 2 быстрые вспышки
  - если память уже полна, устройство издаст 5 звуковых сигналов + 5 быстрых вспышек
- 5) для сохранения других транспондеров повторите процедуру из п. 4. Иначе проследуйте к п. 6
- 6) включите блокировку программирования для выхода из режима программирования. Или, если устройство будет неактивно в течение 1 минуты, оно выйдет из режима программирования

## Стирание памяти:


- 1) отключите блокировку программирования
- 2) последовательно нажмите кнопки 1 и 4 и удерживайте их более 10 секунд, пока светодиод не сделает 4 медленных вспышки + звуковой сигнал
- 3) отпустите кнопки 1 и 4
- 4) считыватель транспондеров остается в режиме программирования, как при новой операции программирования
- 5) включите блокировку программирования для выхода из режима стирания

## ИК-приемник арт. HC/HS4654 и арт. L/N/NT4654N

Приемник инфракрасных сигналов позволяет дополнить или заменить команды, поступающие с управляющих устройств и подавать команды с помощью ИК-пульта дистанционного управления (арт. 3529).


С кнопками пульта ДУ можно ассоциировать команды, подаваемые на однорелейные активаторы для одиночных нагрузок, или на два двухрелейных активатора для двойных

нагрузок (привод жалюзи, и т.д.), управлять сценариями, устройствами Звуковой системы и системы Видеодомофонии (только в режиме самообучения). На передней панели устройства, кроме линзы приема ИК-сигналов, находится кнопка программирования и светоиндикатор для определения фазы программирования и подтверждения получения ИК сигнала, посыпанного с пульта ДУ.



### Технические данные

- Питание от шины SCS: 27 В=
- Рабочее питание с BUS SCS: 18-27 В=
- Максимальное потребление: - 8.5 мА
- Рабочая температура: 5-35 °C
- Габариты: 2 модуля



С помощью разъемов A, PL 1-4 и M ИК-приемник может быть запрограммирован на 4 различных режима работы:

### Таблица

Режим	M	Выполняемая функция
A	1 - 4	Повторение 4 настраиваемых команд (ВКЛ./ВЫКЛ., ВВЕРХ/ВНИЗ) четырьмя кнопками пульта ДУ. Необходимые команды запоминаются ИК-приемником на этапе установки, при помощи установки конфигураторов в A, PL 1-4 и M.
B	CEN	Активирование сценариев, управляемых с помощью сценарного блока МН200
C	Нет	Повторение настраиваемых команд (ВКЛ./ВЫКЛ., ВВЕРХ/ВНИЗ) четырьмя кнопками пульта ДУ. В этом случае команды запоминаются устройством при помощи процедуры автоматического самообучения. Пользователь может в любой момент изменить сохраненные команды,ываемые с пульта ДУ, и их последовательность
D	6	Управление максимум 16-ю сохраненными сценариями в сценарном блоке арт. F420, с помощью пульта ДУ
E	9	Управление усилителями (до 4-х) с помощью пульта ДУ
Звуковая система		

#### РЕЖИМ «А» (ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ) М = от 1 до 4

Позволяет ассоциировать команды общего характера (ВКЛ/Выкл, ВНИЗ/ВВЕРХ) для одиночных или двойных нагрузок с кнопками пульта ДУ. Эти команды могут быть заданы установкой конфигураторов в разъемах А и PL 1 – 4 ИК-приемника, как показано в таблице ниже. Кнопки пульта дистанционного управления можно настроить на выполнение следующих команд:

- Команды типа точка-точка, предназначенные для одиночных или двойных нагрузок (привод жалюзи), адрес определяется конфигураторами 1 – 9 в PL 1 – 4. Различные режимы работы устройств определяются сочетанием конфигураторов в соответствующих разъемах PL.
- Зонные команды, предназначенные для активаторов одиночных и двойных нагрузок. Адрес зоны, задается при помощи конфигураторов 1 – 9 в разъеме А. В этом случае режимы работы определяются функциональными конфигураторами в разъемах PL 1 – 4.



**Таблица**

Функция	Тип команды	Разъем A	Разъем PL1/PF1	Разъем PL2/PF2	Разъем PL3/PF3	Разъем PL4/PF4
ВКЛ-ВЫКЛ при коротком нажатии + регулировка (светорегулятор)	Светильник в зоне R	1 – 9	1 – 9	1 – 9	1 – 9	1 – 9
ВКЛ-ВЫКЛ.	Зонная команда <sup>2)</sup>	1 – 9	AMB	AMB	AMB	AMB
ВВЕРХ-ВНИЗ Движение жалюзи <sup>1)</sup>	Светильник в зоне А	1 – 9	1 – 9 1 – 9 1 – 9 1 – 9 1 – 9	1 – 9 1 – 9 1 – 9 1 – 9 1 – 9	1 – 9 1 – 9 1 – 9 1 – 9 1 – 9	1 – 9 1 – 9 1 – 9 1 – 9 1 – 9
ВВЕРХ-ВНИЗ Движение жалюзи – Режим кнопки <sup>1)</sup>	Зонная команда <sup>2)</sup>	1 – 9	↑↓ M ↑↓ M ↑↓ M ↑↓ M ↑↓ M ↑↓ M			
ВВЕРХ-ВНИЗ Движение жалюзи – до срабатывания концевого выключателя <sup>1)</sup>	Зонная команда <sup>2)</sup>	1 – 9	↑↓ M ↑↓ M ↑↓ M ↑↓ M ↑↓ M ↑↓ M			
Команда ВКЛ.	Зонная команда <sup>2)</sup>	1 – 9	ON	ON	ON	ON
Команда Выкл.	Зонная команда <sup>2)</sup>	1 – 9	OFF	OFF	OFF	OFF

**1)** Два разъема PL должны иметь одинаковые конфигураторы. Команда ВВЕРХ относится к первому разъему PL, команда ВНИЗ относится ко второму разъему PL.

#### Пример 1

Если на приемнике в разъемах PL2 и PL3 установлен конфигуратор 7, то пульт ДУ включает двухрелейный активатор №7 в зоне, указанной в А, поднимая жалюзи клавишей 2 и опуская их клавишей 3.

**2)** Команда предназначена для устройств, которые принадлежат зоне, определенной конфигуратором в разъеме А.

#### Пример 2

Если на приемнике в разъемах PL2 и PL3 установлен конфигуратор ↑↓, а в разъеме А – конфигуратор 2, то пульт ДУ включает все активаторы в зоне 2, поднимая жалюзи клавишей 2 и опуская их клавишей 3.

## ИК-приемник арт. HC/HS4654 и арт. L/N/NT4654N


В отдельном помещении можно установить до 4 ИК-приемников и использовать до 16 каналов пульта ДУ. Соответствие между каналами пульта дистанционного управления и ИК-приемниками устанавливается конфигуратором в разъеме M ИК-приемника.

Конфигуратор в M	Конфигуратор в M
CH1	CH9
CH2	CH10
CH3	CH11
CH4	CH12
CH5	CH13
CH6	CH14
CH7	CH15
CH8	CH16

### РЕЖИМ «В» (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ) M = CEN

Данный режим позволяет использовать пульты ДУ арт. 3529 в качестве «сценарных выключателей» для активации одного или нескольких расширенных сценариев, сохраненных в сценарном блоке арт. МН200.

Для перевода ИК-приемника в этот режим работы, его необходимо сконфигурировать только в разъемах A и PL1. При установке в A и PL1 конфигураторов 1–9, происходит определение адреса ИК-приемника в системе. Связи между одной или несколькими кнопками пульта (максимум 6) и сценариями, созданными и сохраненными в сценарном блоке арт. МН200, устанавливаются при создании сценариев, с использованием ПО TiMH200.



Пример использования ПО TiMH200 для установки режима сценария «Ночь» на 3-й кнопке пульта.

### РЕЖИМ «С» (САМООБУЧЕНИЕ) M = 0

Данный режим позволяет ассоциировать одно управляющее устройство с любой кнопкой пульта ДУ. Возможно ассоциировать до 16-ти управляющих устройств с пультом ДУ, используя один ИК-приемник. В отличие от активаторов ИК-приемник может работать в зоне 0, т.е. можно сконфигурировать только разъем PL (A = 0, PL = 1-9), чтобы он не занимал адреса активаторов.

#### Команды, которые может «выучить» приемник:

- ВКЛ/ВЫКЛ для активаторов (циклическое ВКЛ/ВЫКЛ при коротком нажатии и диммирование при длительном удержании)
- Включение на время
- Мигание
- ВВЕРХ/ВНИЗ для приводов (вверх-вниз до упора)
- Блокирование/разблокирование активатора
- ВКЛ/ВЫКЛ, освещение – через AUX (циклическое ВКЛ/ВЫКЛ)
- ВВЕРХ/ВНИЗ для приводов через AUX (вверх-вниз до упора)
- Система Домофонии (дверной замок и лестничный свет)
- Управление усилителями

#### Ассоциирование различных управляющих устройств с каналами пульта ДУ

- 1) Нажать кнопку на фронтальной панели ИК-приемника до включения индикатора.
- 2) Пока горит светоиндикатор (20 секунд), нажать на пульте дистанционного управления одну из кнопок, чтобы определить соответствующую ей команду (кнопка 3 соответствует команде 3). Светоиндикатор ИК-приемника начнет мигать в подтверждение правильности процедуры программирования.

- 3) Активируйте сценарий или команду, чьи команды вы желаете ассоциировать с кнопкой пульта ДУ.
- 4) Для того, чтобы выйти из режима программирования, снова нажмите кнопку программирования на фронтальной панели ИК-приемника. Светоиндикатор погаснет.
- 5) Повторить операции 2) и 3) для определения других кнопок пульта ДУ, или для того, чтобы изменить существующий сценарий.

#### Для удаления команды с одного из каналов управления следуйте процедуре:

- 1) нажмите и удерживайте 8 секунд микрокнопку ИК-приемника: светодиод загорится постоянно через 3 секунды; через 5 секунд он выключится; отпустите кнопку в течение 4 секунд: светодиод снова будет гореть постоянно;
- 2) в течение 20 секунд нажмите кнопку выбранного канала на пульте: светодиод приемника начнет быстро моргать 4 секунды, подтверждая, что команда с этого канала удалена
- 3) теперь данная кнопка пульта будет неактивна до тех пор, пока не будет запрограммирована снова.

Для удаления команд со всех каналов нажмите и удерживайте 12 секунд микрокнопку ИК-приемника: светодиод загорится постоянно через 3 секунды; через 5 секунд он выключится; после еще 4 секунд он будет быстро моргать в течение 4 секунд, подтверждая удаление всех команд.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** если переключатель блокировки программирования на обратной стороне устройства установлен в закрытое положение, удаление команд невозможно.

## РЕЖИМ «D» (УПРАВЛЕНИЕ СЦЕНАРНЫМ БЛОКОМ АРТ. F420) М = 6

Данный режим применяется только в том случае, если в системе установлен блок сценариев арт. F420. Режим позволяет Вам создавать, отменять или изменять сценарии, сохраненные в блоке сценариев, активировать их с помощью пульта ДУ. При использовании всех 16 каналов пульта, процедура позволяет сохранить до 16-ти сценариев. В таблице приведено соответствие между номером сценария, сохраненного в блоке сценариев, и каналами пульта ДУ:

Сценарный модуль F420 должен быть сконфигурирован и открыт для обучения (для этого необходимо нажать кнопку блокировки на корпусе модуля, чтобы горел зеленый светодиод; если он красный – функция закрыта). Также должен быть переключен в открытое положение блокиратор на обратной стороне ИК приемника.

Для программирования сценария проследуйте процедуре:

- 1) нажмите и удерживайте микрокнопку в течение 3 секунд: светодиод начнет гореть постоянно; отпустите микрокнопку;
- 2) в течение 20 секунд нажмите кнопку пульта, на которую хотите сохранить сценарий: светодиод начнет мигать, обозначая активацию режима программирования;
- 3) настройте сценарий, используя управляющие устройства и/или активаторы;
- 4) нажмите микрокнопку приемника для выхода из режима программирования: светодиод погаснет;
- 5) повторите п. 1 и п. 4 для всех сценариев, которые вы хотите записать.

## РЕЖИМ «E» (ЗВУКОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ) М = 9

ИК приемник системы звуковой трансляции может управлять 4 усилителями. На блоке управления должен быть постоянно выставлен режим "Follow me (\*)" (Следуй за мной). В этом режиме могут быть выполнены следующие основные операции:

- **Кнопка A:** при кратком нажатии выполняется включение, а при более продолжительном – увеличение громкости звучания.
- **Кнопка B:** при кратком нажатии выполняется выключение, а при более продолжительном – уменьшение громкости звучания.
- **Кнопка C:** производит циклический выбор радиостанции или смену трека на CD.
- **Кнопка D:** производит циклический выбор источника.

Ассоцирование кнопок A-B-C-D с кнопками пульта осуществляется в соответствии с таблицей:

	Кнопка A	Кнопка B	Кнопка C	Кнопка D
PF1	Ch 1	Ch 2	Ch 3	Ch 4
PF2	Ch 5	Ch 6	Ch 7	Ch 8
PF3	Ch 9	Ch 10	Ch 11	Ch 12
PF4	Ch 13	Ch 14	Ch 15	Ch 16

Для удаления сценария, выполните приведенные ниже пункты:

- 1) нажмите и удерживайте микрокнопку в течение 8 секунд: светодиод начнет гореть постоянно 3 секунды; после еще 5 секунд он погаснет; отпустите микрокнопку в течение 4 секунд: светодиод начнет гореть постоянно;
- 2) в течение 20 секунд нажмите на пульте кнопку сценария, который вы хотите удалить: светодиод начнет быстро моргать около 2 секунд, подтверждая удаление сценария, и затем погаснет;
- 3) повторите пункты 1 и 2 для всех сценариев, которые нужно удалить.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** рекомендуется конфигурировать ИК-приемник с адресом А = 0 и PL = 1-9, который не используется активаторами.

Где:

- PF1 = 0 – 9 адрес 1<sup>о</sup> программируемого усилителя
- PF2 = 0 – 9 адрес 2<sup>о</sup> программируемого усилителя
- PF3 = 0 – 9 адрес 3<sup>о</sup> программируемого усилителя
- PF4 = 0 – 9 адрес 4<sup>о</sup> программируемого усилителя
- А = 1 – 9 помещение, где расположено устройство, которому предназначена данная команда

**ПРИМЕЧАНИЕ (\*):** режим «Follow Me» (Следуй за мной) позволяет продолжить прослушивание в другой комнате. Усилитель в одной комнате выключается, а в другой (той, в которую перешел пользователь) включается.

# ИК-пульт дистанционного управления

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

АРТ. 3529

### Описание

ИК-пульт дистанционного управления предназначен для:

- управления стандартными устройствами, снабженными ИК-приемником, указанным в перечне (приемник L4425 с 1 каналом с релейным выходом, приемник L4426 с 2-мя каналами и 2-мя реле, блокируемыми между собой);
- соединения посредством ИК-приемника L/N/NT4654N и HC/HS4654, устройств шины SCS, что позволяет выполнять команды, предназначенные для активаторов с одним реле для единичных нагрузок и с двумя реле для двойных нагрузок (привод замка и т. д.), регулировка яркости, программирование и запуск сценариев, хранящихся в памяти специального модуля, управление системой звукового вещания и видеодомофоном.

ИК-пульт оснащен:




- 16-ю кнопками с подсветкой светодиодами голубого цвета. Когда одна из кнопок нажата, светодиод загорается и остается в таком состоянии, пока кнопка не будет отпущена, яркость свечения светодиода уменьшается постепенно до полного его выключения;
- 16-ю прорезями для установки пиктограмм, указывающих на функцию кнопки;
- зуммером (подача звукового сигнала осуществляется при нажатии кнопки);
- стандартным входом Jack mono 3,5 мм, позволяющим использовать пульт лицам с ограниченными физическими способностями.

### Технические характеристики

- Питание: 3 В пост. тока (2 батареи по 1,5 В типа AAA)
- Потребление: обеспечивающее работу батареи в течение 2-х лет с учетом приблизительно 100 нажатий в день
- Диапазон рабочих температур: 5-35 °C
- Частота: 36,7 кГц при модуляции ИКМ

### Конфигурация

В гнезде батареи имеются 4 двухпозиционных микропереключателя, позволяющие выбрать режим работы в соответствии с таблицей.



Переключатель	Положение	Правила работы
Переключатель 1	 1 2 3 4	Наверху Подсветка кнопок = Вкл При нажатии кнопка пульта подсвечивается.
	 1 2 3 4	Внизу Подсветка кнопок = Выкл При нажатии кнопка пульта не подсвечивается.
Переключатель 2	 1 2 3 4	Наверху Акустический сигнал = On При нажатии на одну из кнопок подается акустический сигнал.
	 1 2 3 4	Внизу Акустический сигнал = Off При нажатии на одну из кнопок сигнал не подается.
Переключатель 3	 1 2 3 4	Наверху Программирование скорости сканирования кнопок для лиц с ограниченными физическими способностями.
	 1 2 3 4	Внизу Стандартные функции

#### Функции пульта, предназначенные для лиц с ограниченными физическими способностями

Пульт оснащен стандартным входом Jack 3,5 мм для соединения с датчиком, предназначенным для людей с ограниченными физическими способностями, и винтом для закрепления на инвалидной коляске или ободе кровати. Основные функции пульта могут быть запущены посредством сигнала внешнего датчика (устройства управления позволяет восстановить двигательные способности).

**СКАНИРОВАНИЕ КНОПОК** – первый сигнал внешнего датчика активирует сканирование кнопок пульта. Кнопка, при помощи которой запускается сканирование, определяется при помощи светового или акустического сигнала.

**ВЫБОР КНОПКИ** – второй сигнал датчика прекращает сканирование.

**АКТИВАЦИЯ КОМАНД** – третий сигнал датчика эквивалентен стандартному нажатию на выбранную кнопку. В случае краткого нажатия предполагается, что кнопка была нажата и отпущена; если нажатие более продолжительное, пульт получает четыре сигнала датчика, которые могут рассматриваться как отпускание кнопки. Время между третьим и четвертым сигналом рассматривается как продолжительное нажатие.

- !** – Если команда (третье закрытие) не выполняется в течение времени, отведенного на сканирование, сканирование возобновляется.
- Таймаут при продолжительном нажатии от входа Jack: 1 минута.

В режиме **программирования** можно изменить время сканирования для каждой отдельной кнопки:

- 1 – Установите переключатель 3 в режим программирования (наверху).
- 2 – первые четыре будут подсвечены.
- 3 – нажмите на одну из подсвеченных кнопок для осуществления пробного сканирования в течение отведенного на это времени.

Время сканирования:


Кнопка 1 = 2 секунды

Кнопка 2 = 1 секунда

Кнопка 3 = 0,5 секунды

Кнопка 4 = 0,3 секунды

- 4 – Удерживайте нажатой соответствующую кнопку в течение периода сканирования – более 2 секунд.
- 5 – Мигание нажатой кнопки указывает на переход в режим программирования.
- 6 – Установите переключатель 3 в положение, соответствующее стандартным функциям (вниз).



## Пассивные ИК-датчики арт. HS/HC/L/N/NT4610 и арт. HC/HS/L/N/NT4611

Разработанный для охранной системы, пассивный ИК-датчик объемного типа (реагирует на движение теплоизлучающего тела) позволяет выполнить команду при обнаружении человека в контролируемой зоне: произвести включение света, обеспечить контроль доступа и т. д. Объем охватываемой зоны разделен на 14 полос, распределенных на трех уровнях. Имеется версия с неподвижной линзой арт. L/N/NT4610, для установки на высоте выключателя, и версия с поворотной линзой арт. L/N/NT4611/B, для установки в верхней части помещений (под потолком) и мини-версия для установки под углом арт. N4640.

Пассивные ИК-датчики способны генерировать и посыпать команды на один или более активатор. Также они могут использоваться в сочетании с управляющим устройством H/L4651M2.

### Технические данные

- Питание от шины SCS: 27 В=
- Максимальное потребление: - 4.5 мА
- Рабочая температура: 5-40 °C
- Габариты: 2 модуля

### Включение на заданный период времени

Для работы этого режима в разъемы A и PL необходимо поставить тот же адрес, что и в A, PL контролируемого активатора. Так же нужно установить конфигуратор ON в разъем MOD датчика для включения таймера. Время работы активатора определяется конфигураторами с номерами от 1 до 9, устанавливаемыми в разъем AUX, как показано в таблице ниже.


AUX	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Время	1 мин.	2 мин.	3 мин.	4 мин.	5 мин.	15 мин.	30 сек.	0,5 сек.	2 сек.

### Управление через вспомогательный канал

В этом случае, связь между датчиком и ассоциированным управляющим устройством арт. H/L4651M2 обеспечивается посредством вспомогательного канала (номер канала определяется конфигуратором с номером в разъеме AUX в позиции MOD ИК-датчика и управляющего устройства). Таким образом, при обнаружении человека, ИК-датчик передает сигнал по вспомогательному каналу на управляющее устройство арт. H/L4651M2, которое на основе режима своей работы, заданного в M, включает активатор по адресу, указанному в A и PL. Для однозначного определения вспомогательного канала, ИК-датчик и управляющее устройство должны иметь конфигураторы одинакового значения (1 – 9) в разъемах AUX.



### Пример конфигурирования



## Датчики

### ПАССИВНЫЕ ИК-ДАТЧИКИ АРТ. НС/НС/Л/Н/НТ4610-4611 – Н4640

Пассивный ИК-датчик движения объемного типа реагирует на движение и тепло тела, 14 лучей на трех уровнях контролируют охраняемую зону. Датчик имеет два режима работы: моментальный и с отсчитыванием сигналов во избежание ложного сигнала тревоги.

Датчик с фиксированной линзой предназначен для установки на уровне выключателей, датчик с ориентируемой линзой – для установки на уровне потолка помещения. Миниатюрный ИК-датчик используется для настенного монтажа. Миниатюрный датчик имеет возможность регулировки чувствительности. Дополнительная информация – в разделе «Конфигурирование».





L4610  
(фиксированная линза)  
вид спереди



N4640/В  
Вид спереди

### Зона покрытия



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Рекомендуется устанавливать датчики с ориентируемой линзой под потолком помещения.

— = Зона покрытия арт. НС/НС/Л/Н/НТ4610-4611

… = Зона покрытия арт. Н4640

## Блок сценариев арт. MH200


Устройство при установке в системе My Home активирует сценарии, созданные ранее и сохраненные с помощью программы TiMH200, поставляемой в комплекте с устройством. Установка блока сценариев MH200 требует только подключения к питанию и к шине Автоматики My Home (см. инструкции); некоторые типы возможных систем показаны ниже.

### Технические характеристики:

Установка:	В щите на DIN рейку
Подключение:	Шина системы Автоматики
Питание:	12 В без поляризации (блок F91/12E)
Максимальное потребление:	200 мА
Рабочая температура:	от +5 до +40°C
Программирование:	через ПК
Механические характеристики:	1 x разъем для питания 1 x разъем для шины 1 x 6-пиновый разъем «папа» для подключения к ПК с помощью кабеля 3559 (USB) или 335919 (COM) (не входят в комплект поставки).

### Конфигурирование

Для создания и программирования сценариев, управляемых сценарным блоком арт. MH200, необходимо использовать специальную программу **TiMH200**. Это приложение позволяет легко создавать более или менее сложные сценарии (активация светильников, жалюзи и т.д.), может сочетать условия времени, даты, работы активаторов, событий, управляемых по каналу AUX или генерируемых в системах Автоматизации, Термоконтроля или Системе охранной сигнализации. В данном режиме пользователь может, например, установить режим «присутствия в доме» (каждый день, в установленное время, утром – поднимаются жалюзи, а вечером – включается свет и жалюзи опускаются); либо управлять группой светильников, нажав всего на одну клавишу, не прилагая при этом больших усилий для конфигурирования всей системы, и т.д... Созданные сценарии объединены в коллекции, которые сохраняются непосредственно в проекте. Коллекция может сохранять различные сценарии и активировать только необходимые на данный момент. Созданный проект должен быть загружен в сценарный блок. Эта операция выполняется подключением устройства к ПК с помощью «кросс-кабеля» через разъем RJ45 в блоке MH200 и разъем сетевой карты ПК.



Также сценарный блок можно обновить удаленно, если известны его IP адрес и OPEN пароль (для уточнения информации смотрите руководство пользователя, поставляемое с устройством). Таким же образом файл проекта может быть получен из устройства для проверки содержания и сохранения в ПК.


Программа TiMH200 также может обновлять прошивку MH200, поставляемые BTicino и задавать соответствия между кнопками управляющих устройств (при M = CEN) и активируемыми ими сценариями.




Программное обеспечение TiMH200  
Пример страницы для определения сценария

### Пример сценариев

Ниже приведены два примера сценариев, которые возможно реализовать с устройством MH200. Кнопки управляющего устройства связаны со сценариями и активируются с помощью программного обеспечения TiMH200, поставляемого вместе со сценарным блоком.



### Подключение к базовой системе




Адрес в разъеме **A/PL** должен отличаться от адресов активаторов. Кнопка управления соотносится с активируемым сценарием с помощью программы **TiMH200**.

## Сценарный блок арт. МН200

### ПРИМЕР ФИЗИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ СИСТЕМЫ

Большие системы или системы с потреблением более 1200 мА (предел блока питания) состоят из нескольких ветвей, подключенных через интерфейс F422. В этом случае блок сценариев должен подключаться к ветви системы с наиболее высоким уровнем адресов. При этом программируемые сценарии могут работать со всей системой Автоматизации.




**ПРИМЕЧАНИЕ (\*):** управляющее устройство, сконфигурированное  $M = CEN$ , может быть установлено в любой точке системы.  
Адрес в разъеме A/PL должен отличаться от адресов активаторов.  
Кнопка управления соотносится с активируемым сценарием с помощью программы TiMH200.

### ПРИМЕР ЛОГИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ СИСТЕМЫ

Для того чтобы обойти лимит активаторов, к шине Автоматики могут быть подключены дополнительные системы через интерфейсы F422. Шина, к которой подключены все другие дополнительные, выполняет функцию «главной ветви».

В данном типе систем блок сценариев может быть подключен только к «главной ветви», но сценарии могут работать с устройствами всех подключенных систем.



**ПРИМЕЧАНИЕ (\*):** управляющее устройство, сконфигурированное  $M = CEN$ , может быть установлено в любой точке системы.

Адрес в разъеме A/PL должен отличаться от адресов активаторов.


Кнопка управления соотносится с активируемым сценарием с помощью программы TiMH200.


## Сценарный блок арт. МН200

### ПРИМЕР КОМБИНИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

Блок МН200 может содержать сценарии не только для главной ветви и ее логических ответвлений, но и других систем.

Один сценарий может одновременно работать с различными системами. При этом блок сценариев должен также подключаться к главной ветви.





# Локальный дисплей

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

### Описание

Локальный дисплей (Local Display) – это устройство контроля и управления, разработанное по технологии TOUCH SCREEN OLED. Оно предназначено для управления сценариями, терморегулирования и звуковой трансляции. Работа с устройством проста и интуитивно понятна:

- когда пользователь прикасается к дисплею, из встроенного динамика раздается щелчок, при этом экран загорается на 30 секунд;
  - если дисплей выключен либо имеется экранная заставка, первым нажатием вы включаете дисплей, не произведя при этом никаких действий;
  - если дисплей включен, соответствующая пиктограмма будет подсвеченна, после чего задача будет выполнена.
- С обратной стороны дисплей имеет COM порт для подключения к компьютеру посредством кабеля программирования USB арт. 3559, для обновления конфигурации, набора стилей и пиктограмм и обновления микропрограммного обеспечения.

### Технические характеристики

- Питание шины: 27 В=
- Рабочее питание шины SCS: 18-27 В=
- Ток потребления в режиме ожидания: 20 мА (макс.)
- Ток потребления в рабочем режиме: 60 мА (макс.)
- Диапазон рабочих температур: 5-35 °C
- Размещение: 2 встраиваемых модуля

### Условные обозначения

1. Сенсорный экран, основанный на технологии OLED
2. Разъем для конфигураторов
3. Разъем подключения шины
4. Зажим для подключения внешнего термодатчика
5. COM порт

### Конфигурирование

Существует 2 типа конфигурирования локального дисплея:

- физическое конфигурирование путем установки конфигураторов в соответствующие гнезда. С помощью конфигураторов можно выбрать лишь тип функции, для установки других параметров необходимо подключить локальный дисплей к компьютеру и воспользоваться программой TiLocal Display


- конфигурирование, производимое при помощи компьютера с использованием программы TiLocal Display.

В зависимости от настройки устройство может работать


в четырех различных режимах:

- Режим управления сценариями.
- Режим терморегулирования, осуществляемого при помощи внешнего термодатчика 3457.
- Режим терморегулирования, осуществляемого при помощи датчиков HC4693, HS4693, L4693, N4693, NT4693.
- Режим управления Звуковой системой.

APT. HC4685 – APT. HS4685 – APT. L4685 – APT. N4685 – APT. NT4685



Вид спереди



Вид сзади

### Примеры экранов программы TiLocal Display



## РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ СЦЕНАРИЯМИ – FUN = 1

В данном режиме пользователь получает возможность создать и редактировать 4 различных сценария, хранящихся в памяти модуля F420.

Для запуска сценария необходимо нажать на одну из 4 иконок на дисплее.

A	Зона	0 – 9, зона, к которой относится сценарий
PL	Световая точка	1 – 9, номер световой точки в зоне
MOD	Режим	1 – 4, № сценария
FUN	Функция	1

## ПРОГРАММИРОВАНИЕ СЦЕНАРИЕВ

Для того чтобы создать, изменить или удалить сценарий, необходимо активировать функцию «Программирование модуля F420».

Соответствующий светодиод загорится зеленым цветом (нажмите на кнопку блокировка/разблокировка и удерживайте в течение минимум 0,5 секунд), а затем:

- 1) нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд кнопку, которую вы хотите использовать в данном сценарии. На экране высветятся имя и пиктограмма выбранного сценария, а также информационная панель, указывающая на то, что система вошла в режим обучения. Если в течение 30 минут после перехода в режим обучения ни одна команда не будет введена, процесс программирования автоматически прерывается;
- 2) создайте сценарий, используя команды, относящиеся к различным функциям: Автоматизация, Терморегулирование, Звуковая трансляция и т.д.;
- 3) подтвердите сценарий, слегка коснувшись дисплея;
- 4) чтобы отредактировать или создать новый сценарий для других кнопок, повторите процедуру, начиная с пункта 1.

Для запуска записанного в памяти сценария достаточно нажать соответствующую кнопку дисплея.


### ПРИМЕЧАНИЕ:

Завершив все необходимые операции, необходимо выйти из режима программирования, нажав на кнопку блокировка/разблокировка модуля сценариев F420, и удерживать в течение минимум 0,5 секунд таким образом, чтобы соответствующий светодиод стал красным.

Чтобы удалить сценарий, выполните следующие действия:

- 1) переведите модуль сценариев в режим программирования.
- 2) нажмите на кнопку, соответствующую сценарию, который вы хотите удалить, и удерживайте в течение 10 секунд, на экране появится сообщение, свидетельствующее об удалении сценария.

Для очистки памяти необходимо нажать кнопку DEL на модуле сценариев и не отпускать ее в течение 10 секунд. Желтый светодиод «Очистка памяти сценариев» начнет мигать.



## Локальный дисплей

### РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ ЗВУКОВОЙ ТРАНСЛЯЦИЕЙ – FUN = 2

В данном режиме пользователь может посредством соответствующих усилителей включать, выключать, регулировать громкость и циклическость включения динамиков, равно как и управлять самими усилителями (там, где это возможно). Кроме того, на экран выводится информация о том, какие динамики включены на данный момент. В этом режиме вы можете ввести локальный адрес дисплея (который должен совпадать с адресом A|PF и режимом работы M1 соответствующего усилителя), а также имя управляемого динамика.


A	Зона	0 – 9, помещение, в котором установлен усилитель
PF	Номер усилителя	1 – 9, номер усилителя в зоне
MOD	Режим	0 – 4, включение динамика (*)
FUN	Функция	2

**ПРИМЕЧАНИЕ (\*):** если M = 0, динамик 1 включается без предварительного выключения других динамиков (режим «Следуй за мной»).

#### Функции

При кратком нажатии на кнопки 6 или 7 включается или выключается соответствующий усилитель. Если соответствующий усилитель включен, при более продолжительном нажатии на кнопки 6 или 7 регулируется громкость звучания, что отображается на экране при помощи пиктограммы 5.

При кратком нажатии на кнопки 2 и 4 запускается циклическое пролистывание источников и треков, начиная с того, который включен на данный момент. Если усилитель выключен и ни один из динамиков не работает, данные на экран не выводятся. Нажав и удерживая в течение 3-х секунд кнопку 4, вы можете настроить будильник (см. руководство пользователя).



#### Условные обозначения

- пиктограмма состояния усилителя или указание выбранной радиочастоты
- циклическое пролистывание источников (радио/доп.)
- номер включенного динамика
- смена радиостанции или проигрываемого трека
- пиктограмма уровня громкости звучания
- включение соответствующего усилителя и увеличение громкости
- выключение соответствующего усилителя и уменьшение громкости


### РЕЖИМ ТЕРМОРЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИ ПОМОЩИ ВНЕШНЕГО ДАТЧИКА – FUN = 3

К задней панели локального дисплея Local Display можно подключить внешний термодатчик 3457, имеющий следующие характеристики:

- 10 кОм с 25 °C ВЕТА 3435
  - максимальная длина соединения – 10 метров
- На локальный дисплей выводится значение температуры, измеряемой внешним датчиком, значение заданной температуры и корректировки ±3 градуса для локальной зоны. В данном режиме возможно:
- изменять установленную температуру с помощью локального переключателя,
  - контролировать скорость фанкойла,
  - переключать рабочие режимы.

ZA	Адрес зоны	0 – 9, адрес локального дисплея (Local Display)
XB	Адрес зоны	1 – 9, адрес локального дисплея (Local Display)
MOD	Режим	0 – 8, номер управляемого датчика
FUN	Функция	3

Для простых установок, при которых для каждой зоны необходимо контролировать не более одного активатора для системы отопления и одного для системы кондиционирования типа ВКЛ/ВыКЛ, а в системе имеется только один насос, настройка системы осуществляется при помощи конфигураторов, определяющих адрес устройства. При наличии датчика также необходимо указать номер управляемого устройства. Для более сложных установок в памяти датчика




можно сохранить информацию о включаемых активаторах и насосах, управляемых при помощи шины. Программирование производится с центрального блока управления. Там же возможно также произвести калибровку датчика. При настройке системы необходимо уточнить, какие активаторы относятся к системе отопления, а какие к системе охлаждения, чтобы они работали, дополнняя друг друга.

#### Функции

При кратком нажатии на кнопки 8 и 11 можно локально изменять температуру на +/-3 °C, в соответствии с установкой, полученной из центрального блока управления. Нажав на кнопку 6, вы можете выбрать режим работы: ВыКЛ, защита от замерзания/термозащита и автоматический. Каждому режиму соответствует своя пиктограмма. Нажав на кнопку 2, можно увеличить в циклическом режиме скорость вращения вентилятора фанкойла, установив значение 1, 2, 3 или автоматический режим.

#### Условные обозначения

1. установленная температура
2. регулировка скорости вращения вентилятора фанкойла
3. скорость вращения вентилятора фанкойла
4. изменить температуру на ... °C
5. фанкойл включен
6. смена режима
7. измеряемая температура
8. уменьшение температуры
9. режима работы
10. состояние установки
11. увеличение температуры



## Локальный дисплей

### РЕЖИМ ТЕМПОРЕГУЛИРОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАТЧИКА HC4693, HS4693, L4693, N4693, NT4693 – FUN = 4

Данный режим позволяет использовать локальному дисплею данные о температуре от датчиков HC4693, HS4693, L4693, N4693, NT4693. Эта функция используется в двух случаях:

1. в случае, если нет возможности подключить выносной датчик 3457 к локальному дисплею, возможно использовать дополнительные датчики для измерения температуры через них;
2. при установке системы в больших помещениях локальный дисплей помимо собственных замеров получает данные от датчиков HC4693, HS4693, L4693, N4693, NT4693 для вычисления средней температуры по помещению.

На локальный дисплей выводится значение температуры, измеряемой внешним термодатчиком, значение установленной температуры и установки локального переключателя.


В данном режиме можно: изменить установленную температуру посредством локального переключателя, изменить режим работы датчика, ввести локальный адрес дисплея, (который должен совпадать с адресом ZA|ZB соответствующего датчика), выбрать режим управления насосом, а также режим работы и номера ведомых датчиков.

ZA	Адрес зоны	0 – 9, адрес датчика
ZB	Адрес зоны	1 – 9, адрес датчика
MOD	Режим	0 – 8, количество ведомых датчиков
FUN	Функция	4

Для простых установок, при которых для каждой зоны необходимо контролировать не более одного активатора для системы отопления и одного для системы кондиционирования типа ВКЛ/ВЫКЛ, а в системе имеется только один насос, настройка системы осуществляется при помощи конфигураторов, определяющих адрес устройства. При наличии датчика также необходимо указать номер управляемого устройства.

Для более сложных установок в памяти датчика можно сохранить информацию о включаемых активаторах и насосах, управляемых при помощи шины. Программирование производится с центрального блока управления. Там же возможно также произвести калибровку датчика. При настройке системы необходимо уточнить, какие активаторы относятся к системе отопления, а какие к системе кондиционирования, чтобы они работали, дополняя друг друга.

### Пример настройки зоны (адрес 47) при помощи локального дисплея и датчиков HC4693, HS4693, L4693, N4693, NT4693



Локальный дисплей HC/HS/L/N/NT4685 контролирует зону 47, используя датчик HC/HS/L/N/NT4693 для получения дополнительных данных по температуре в помещении. Конфигурированием в разъеме FUN = 4 указывается, что локальный дисплей использует ведомый датчик, а в разъеме MOD = 1 уточняется, что используется 1 ведомый датчик. При этом ведомый датчик в конфигурируется MOD = SLA, определяя его работу в режиме Master-Slave (Ведущий-Ведомый). В разъеме SLA = 1 указывается, что ведомый датчик имеет порядковый номер 1.

Локальный дисплей (HC/HS/L/N/NT4685)		Ведомый датчик (HC/HS/L/N/NT4693)	
Разъем	Конфигураторы	Разъем	Конфигураторы
ZA	4	ZA	4
ZB	7	ZB	7
MOD	1	MOD	SLA
FUN	4	SLA	1

### Функции

При кратком нажатии на кнопки 8 и 11 можно локально изменять температуру на  $+/-3^{\circ}\text{C}$  в соответствии с установкой, полученной из центрального блока управления. Нажав на кнопку 6, вы можете выбрать режим работы между положениями: ВЫКЛ, защита от замерзания/термозащита и автоматический. Каждому режиму соответствует своя пиктограмма. Нажав на кнопку 2, можно увеличить в циклическом режиме скорость вращения вентилятора фанкойла, установив значение 1, 2, 3 или автоматический режим.

## Сенсорная панель арт. H/L4684

Данное устройство позволяет управлять системой MY HOME одним нажатием; доступна в двух версиях: для серии AXOLUTE арт. H4684 и для серий LIVING/LIGHT/LIGHT TECH арт. L4684.

Сенсорная панель отображает ряд графических символов, каждый из которых отвечает за то или иное устройство. Одним прикосновением к экрану Вы можете включить или выключить свет, поднять или опустить жалюзи, включить фонтан в саду, настроить любую температуру в разных комнатах, включить необходимый уровень громкости звуковой системы и т.д.

На дисплее с подсветкой отображается «главное меню», с изображенными на нем графическими символами, с помощью которых можно управлять системой. После нажатия на выбранный символ (например – освещение), появится страничка содержащая все необходимые тематические символы, в данном случае, отвечающие за свет. Таким образом, прикасаясь к иконке на дисплее, Вы можете включить или выключить свет в одной или во всех комнатах.

Настройка сенсорной панели осуществляется посредством ПК и специального программного обеспечения с простым интерфейсом, не требующим знания программирования, что позволяет легко установить связь между пиктограммами и необходимыми управляющими и активирующими устройствами системы MY HOME.

Сенсорная панель легко монтируется с помощью коробки арт. 506E в стену помещения и гармонично вписывается в любую обстановку при помощи декоративных накладок серий AXOLUTE, LIVING, LIGHT или LIGHT TECH.


### Технические данные

- Питание от шины SCS: 27 В=
- Рабочее питание с BUS SCS: 18-27 В=
- Потребление: 80 мА
- Рабочая температура: 0-40 °C
- Габариты: 3 + 3 модуля



Вид спереди с пиктограммами, серия Axolute

### Установка



# Сенсорная панель арт. H/L4684


## Конфигурирование

Для того чтобы сконфигурировать Сенсорную панель, ее необходимо подключить к ПК с помощью кабеля программирования устройств с датой продукции до 07W37 (37 неделя 2007 года) или обычный USB-mini USB кабель для устройств после 07W37. Настройка (конфигурирование) производится через программу TiDisplay Color, которая поставляется на диске с устройством.

**Программа TiDisplay Color** позволяет назначить связь между расположенными на дисплее графическими пиктограммами и функциями, управляемыми с помощью устройств системы Автоматизации, системы Энергосбережения, Звуковой системы,

Охранной системы и системы Термоконтроля. По желанию можно создать новую конфигурацию или изменить уже существующую. Программа позволяет также задать дополнительные функции для сенсорной панели, такие как: сценарии с логическими и временными условиями, отображение времени и даты, установка защитного пароля и обновление версии прошивки. Графический стиль символов Сенсорных панелей серий AXOLUTE и LIVING может быть также задан индивидуально. Всю дополнительную информацию Вы можете узнать в инструкциях, прилагаемых к программному обеспечению.

## Соединение сенсорной панели арт. H/L4684 с ПК



(\*): подключение Сенсорной панели возможно с помощью кабеля Ethernet для устройств с датой выпуска, начиная с 07W39E и выше, и прошивкой версии 4.1



Программа TiDisplay Color  
Пример определения  
графических символов  
для функции Сценарий

## Блок сценариев арт. F420

### БЛОК СЦЕНАРИЕВ АРТ. F420

Данное устройство позволяет сохранить в памяти до 16 сценариев, каждый из которых может управлять максимально 100 устройствами. Данный блок сценариев имеет возможность запоминать также команды управления системы Термоконтроля и Звуковой системы без необходимости инсталляции дополнительных устройств. Сценарии могут быть также созданы и для устройств аудио и видеодомофонии, например, одновременное освещение лестницы и закрытие замка. Если устройство установлено в системе с интерфейсом арт. F422, обеспечивающим логическое расширение системы, блок сценариев заносит в память только команды системы, к которой он подключен. На лицевой панели расположены две микрокнопки и два светоиндикатора. Первая микрокнопка служит для блокировки возможности программирования, например, от случайного удаления детьми. При этом запуск сценариев не блокируется. Для индикации состояния используется соответствующий светодиод, который горит зеленым, если устройство открыто для программирования, красным, если заблокировано и оранжевым при временной блокировке. Вторая микрокнопка предназначена для удаления всех сценариев, светоиндикатор, находящийся под второй микрокнопкой, обозначает состояние удаления. Создавать и изменять сценарии можно с помощью сенсорной панели и различных управляемых устройств (устройства расширения, считыватели транспондеров, сенсорные устройства управления и т.д.).

#### Технические характеристики

- Питание от шины SCS: 27 В=
- Рабочее питание с BUS SCS: 18-27 В=
- Потребление: макс. 20 мА от шины
- Рабочая температура: 0 – 40°C
- Размер: 2 модуля DIN



## Блок сценариев арт. F420

### ПРОГРАММИРОВАНИЕ СЦЕНАРИЕВ

Для программирования, изменения или удаления сценариев, необходимо отключить режим блокировки программирования, при этом соответствующий светоиндикатор должен загореться зеленым светом (продолжительное – 0,5 секунды – нажатие клавиши блокировки программирования на лицевой панели устройства).

Для создания сценария следуйте указаниям для управляющих устройств (специальные управляющие устройства и.т.д.), используемых в системе Автоматизации.

Например, если используется специальное управляющее устройство арт. L4651M2 последовательность действий следующая:

- 1) Нажать и удерживать 3 секунды одну из клавиш управляющего устройства, сконфигурированного для работы с выбранным блоком сценариев. Мигание оранжевого светоиндикатора означает начало фазы программирования.
- 2) Создать необходимые сценарии путем нажатия клавиш управляющих устройств и/или активирующих устройств систем Автоматизации, Термоконтроля, Звуковой системы и т.д.
- 3) Подтвердить созданный сценарий кратковременным нажатием соответствующей клавиши на управляющем устройстве. Цвет светоиндикатора поменяется с оранжевого на зеленый.
- 4) Для изменения или создания новых сценариев для других клавиш, повторите пункты 1-3.

Если блок сценариев не получает ни одной команды в течение 30 минут с начала фазы программирования, программируемое автоматически будет завершено.

Для активации нужного сценария достаточно кратковременного нажатия на соответствующую клавишу управляющего устройства.

Для того чтобы удалить созданный сценарий, необходимо нажать и удерживать в течение 10 секунд соответствующую клавишу управляющего устройства. Мигание индикатора означает удаление сценария. Для того чтобы удалить все сценарии из памяти блока сценариев, необходимо нажать и удерживать в течение 10 секунд DEL на лицевой панели блока сценариев. Мигание желтого светоиндикатора означает удаление всех сценариев. После настройки выбранных сценариев рекомендуется заблокировать возможность программирования путем нажатия в течение 0,5 секунды клавиши блокировки программирования на лицевой панели устройства. Соответствующий светоиндикатор поменяет цвет на красный.



Клавиши для управления сценариями управляющего устройства арт. L4651M2

### ПРИМЕЧАНИЕ:

Одновременно можно выполнять программирование только одного блока сценариев. Остальные блоки сценариев, установленные в той же системе автоматизации, автоматически входят в режим блокировки программирования, соответствующие светоиндикаторы меняют цвет на красный. Во время фазы программирования после команды с задержкой отключения или групповых команд блок сценариев не запоминает последующую команду в течение, соответственно, 10 или 5 секунд. Таким образом, при программировании сценариев необходимо выдерживать соответствующую паузу. Во время программирования блок сценариев запоминает изменение статуса нагрузок, но не их текущее состояние. Для того, чтобы блок запомнил активаторы в сценарии, необходимо произвести ими действие. Блок сценариев должен иметь логический адрес в A и PL, отличный от имеющихся активирующих устройств. Рекомендуется использовать адреса A = 0 и PL = 1÷9, не используемые для активирующих устройств.

# Модуль памяти арт. F425

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

### Описание

Модуль памяти, подключенный к шине SCS, сохраняет состояние всех активирующих устройств, отвечающих за работу осветительных приборов (но не жалюзи). Это устройство очень удобно в случае отключения электроэнергии (минимум 400 мс), поскольку способно при возобновлении подачи питания восстанавливать состояние всех осветительных приборов, контролируемых системой автоматизации. Время восстановления состояния примерно 10 секунд. В случае физического расширения достаточно одного модуля памяти, при логическом расширении на каждую систему останавливается отдельный модуль как на главную ветвь, так и на дополнительные подветви, подключенные через интерфейс SCS/SCS (арт. F422). Устройство вводится в эксплуатацию в уже установленную систему с подключенным питанием. Подключив модуль памяти к шине необходимо удерживать микроподстрекатель, помещенную на передней панели, как минимум 5 секунд для его инициализации. Для того чтобы состояние источника света не сохранялось модулем памяти, источник необходимо включить на этапе инициализации. При нормальном функционировании, светоиндикатор на фронтальной панели мигает с секундным интервалом, сообщая, что модуль памяти активен.

Цвет светоиндикатора отображает на состояние устройства:

- не горит: устройство расположено слишком далеко от блока питания
- зеленый: нормальное функционирование
- оранжевый: система не установлена
- красный: фаза удаления устройства
- мигающий красный: устройство в процессе подключения
- мигающий оранжевый: ошибочное конфигурирование

### Технические характеристики

- Питание от шины SCS: 27 В=
- Рабочее питание с BUS SCS: 18-27 В=
- Потребление: - 5 мА
- Рабочая температура: 0-40 °C
- Рассеиваемая мощность: 0,1 Вт
- Габариты: 2 модуля DIN

### Конфигурирование

- подключите модуль памяти к шине, включите питание, убедитесь, что нагрузки к диммерам подключены (диммеры не работают без нагрузок); при этом все нагрузки должны быть выключены;
- нажмите кнопку на лицевой панели устройства и удерживайте ее не менее 5 секунд, светоиндикатор начнет постоянно гореть;
- включите нагрузки, состояние которых не будет контролироваться (состояние нагрузок оставшихся выключенными будет контролироваться);
- нажмите кнопку в течение 30 минут и красный светодиод начнет быстро мигать, что означает запуск процесса обучения;
- спустя примерно 20 секунд светодиод загорится зеленым цветом, сигнализируя, что процесс обучения завершен и память модуля в рабочем состоянии;

 **Модуль памяти устанавливается рядом с блоком питания (возможно в одном шкафу); в любом случае расстояние между ними должна быть не более 10 метров.**

## АРТ. F425



- если процесс программирования не был завершен в течение 30 минут, светодиод загорится оранжевым цветом, показывая, что состояние системы не было сохранено.

По окончании программирования необходимо провести тестирование, чтобы убедиться, что устройство настроено правильно:

- включите несколько контролируемых нагрузок (т.е. нагрузки, которые не были исключены на этапе программирования и в активаторе которых не установлен конфигуратор PUL в разъеме M);
- имитируя сбой в подаче электроэнергии, отключите питание не менее чем на 15 секунд;
- возобновите подачу электроэнергии, через несколько секунд состояние контролируемых нагрузок должно быть восстановлено (т.е. те нагрузки которые были включены до перебоя питания, должны снова включиться), а неконтролируемые нагрузки должны остаться в выключенном состоянии.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Активаторы, конфигурируемые как M = PUL, будут автоматически исключены из управления.
- Активаторы для жалюзи не будут управляться.
- Активаторы с командой включения на время будут активированы как обычные.
- Важно сконфигурировать модуль памяти с адресом A/PL, отличным от адреса активатора. Рекомендуется использовать адрес A = 0 и PL = 1 – 9, который не используется активаторами.
- Для внесения изменений в систему повторите процедуру обучения модуля памяти.

## Интерфейсы для подключения традиционных устройств арт. F428 и арт. 3477

Это устройство выполнено в двух вариантах: 2 модуля DIN и модуль Basic системы автоматизации. Этот интерфейс содержит два независимых управляющих элемента (PL1, PL2) и может отправлять:

- команды двум активаторам для двух независимых нагрузок (ВКЛ., ВЫКЛ., или регулировка) по адресам заданным в PL1 и PL2, а также в режиме, определенном в разъеме M;
- двойную команду для одной нагрузки (привод жалюзи ВВЕРХ-ВНИЗ, шторы ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ) по адресу заданному в PL1 и PL2, а также в режиме, определенном в разъеме M.

Данный интерфейс имеет светоиндикатор (два светоиндикатора для арт. F428), сигнализирующий о правильной работе, и три провода (или клеммы для арт. F428) для подключения традиционных устройств, таких как:

- два выключателя или кнопки с NO (нормально открытый)/NC (нормально замкнутый) контактами;
- переключатель на два направления.

Интерфейс арт. F428 имеет кнопку, позволяющую осуществить виртуальное конфигурирование устройства, в то время как устройство арт. 3477 использует кнопки, подключаемые к проводам.

### Технические характеристики арт. F428

- Питание от шины SCS: 27 В=
- Рабочее питание с BUS SCS: 18-27 В=
- Потребление: 9 мА
- Рассеиваемая мощность: 0,2 Вт
- Габариты: 2 модуля DIN


### Технические характеристики арт. 3477

- Питание от шины SCS: 27 В=
- Рабочее питание с BUS SCS: 18-27 В=
- Потребление: 3,5 мА
- Габариты: модуль Basic

Интерфейс арт. F428




Интерфейс арт. 3477




Эти устройства позволяют интегрировать традиционное оборудование (выключатели, кнопки, датчики, и т.д.) в системы с шинной организацией. В зависимости от требований инсталляции можно выбрать нужный интерфейс из двух типов, обеспечивающих одинаковую функциональность. Арт. F428 является модулем DIN, арт. 3477 выполнен в корпусе серии Basic, устройства которой характеризуются малыми размерами, и могут устанавливаться за традиционными устройствами в той же монтажной коробке. Таким образом, система автоматизации может быть установлена в комнатах

с традиционной электрической системой, либо в исторических или особых помещениях, где полная или частичная переделка электрической проводки могла бы повлечь за собой значительные строительные работы. Поэтому старый, но исправный выключатель вместе с проводкой, уже не отвечающей современным стандартам, может продолжать выполнять свои функции, поскольку управление подключенной нагрузкой через контактный интерфейс SCS совершенно безопасно.

**Пример применения интерфейса арт. F428 для соединения системы автоматизации с датчиком ветра через «сухой контакт».**



**Пример применения интерфейса арт. 3477 для продолжения использования «исторического» и престижного электрооборудования, проводка которого уже не отвечает современным стандартам.**




## Интерфейсы для подключения традиционных устройств арт. F428 и арт. 3477

### Одиночная функция

Если к контактам подсоединенны кнопки или выключатели, то интерфейс может выполнять функции управляющего устройства для двух нагрузок, с двумя одномодульными

клавишами. В этом случае функции ВКЛ./ВЫКЛ. или регулировка могут быть присвоены каждой клавише для каждой отдельной нагрузки.




Устройства для двух отдельных нагрузок (выключатели, кнопки и т.д.)

### Двойная функция

Если к контактам подсоединенен кнопочный переключатель для приводов, то интерфейс может выполнять функции управляющего устройства для одной нагрузки, с двух-

модульной клавишей для двух функций. В этом случае функции ВКЛ./ВЫКЛ., ВВЕРХ/ВНИЗ (привод жалюзи) могут быть присвоены одной клавише для одной нагрузки.



Устройства для одной нагрузки с двумя функциями (переключатель для приводов, 2-х кнопочный переключатель, и т.д.)

#### Режим работы: конфигуратор в разъеме M

Функции, определяемые конфигуратором в разъеме **M**, приведены в следующей таблице. Если **PL1 = PL2**, то два подсоединенных выключателя формируют взаимосблокированный механизм (управление приводами, и т.д.).

Таблица

Выполняемая функция	Конфигуратор в M	
	одиночная функция	двойная функция
ВКЛ. – ВЫКЛ. при коротком нажатии и регулировка при длительном нажатии	Нет конфигуратора	-
Команда ВКЛ.	ON	-
Команда ВКЛ. с таймером (задержкой) <sup>1)</sup>	1 – 8	-
Команда ВЫКЛ.	OFF	-
ВКЛ. при нажатии кнопки, соединенной с PL1 (белый провод); ВЫКЛ. при нажатии кнопки, соединенной с PL2 (серый провод) и регулировка длительным нажатием (светорегулятор) <sup>2)</sup>		O/I
ВВЕРХ-ВНИЗ движение жалюзи до срабатывания концевого выключателя <sup>3)</sup>	-	↑↓
ВВЕРХ-ВНИЗ движение жалюзи – режим кнопки <sup>3)</sup>	-	↑↓ M
ВКЛ. – ВЫКЛ. – режим кнопки	PUL	-

1) Устройство посылает команду ВЫКЛ. по истечении периода времени заданного конфигуратором, согласно таблице:

Конфигуратор	Время (мин.)
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	15
7	30 секунд
8	0,5 секунды

2) В зависимости от режима работы активирующего устройства.

3) В данном случае, серый провод отвечает за команду ВВЕРХ, а белый за команду ВНИЗ.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если к контактам интерфейса подключаются выключатели, то следует выбирать режим работы PUL.

Если подключаются кнопки с НО контактами, то можно использовать все режимы работы, приведенные в таблице.

#### Дополнительный режим работы: конфигураторы в разъемах M и SPE

Если вместе с конфигуратором в разъеме **M** установить конфигуратор в разъем **SPE**, устройство будет выполнять специальные функции, приведенные в следующей таблице.

Дополнительные функции, реализуемые с конфигуратором в SPE

Выполняемая функция	Конфигуратор в SPE	Конфигуратор в M	
		одиночная функция	двойная функция
Блокировка состояния устройства, которому адресована команда	1	1	-
Отмена блокировки состояния устройства, которому адресована команда	1	2	-
Блокировка клавиш, связанной с PL2 или N1 (арт. F428) и отмена блокировки клавиш, связанной с PL1 или N2 (арт. F428)	1	-	3
Включение мигания <sup>1)</sup>	2	нет – 9	-
ВКЛ. (кнопка в PL2 или N1 для арт. F428) – ВЫКЛ. (кнопка в PL1 или N2 для арт. F428) без регулировки	1	-	O/I
ВКЛ.- ВЫКЛ. без регулировки (только NO контакт)	1	7	-
Выбор фиксированного уровня освещенности для светорегулятора 10 – 90% <sup>2)</sup>	3	1 – 9	-
Вызов сценариев из сценарного блока арт. F420, адрес которого определен в А и PL <sup>3)</sup>	4	1 – 4	-
Управление сценариями сценарного блока арт. F420 <sup>5)</sup>	6	см. таблицу на следующей странице	
Команда ВКЛ. с таймером (2 секунды) <sup>1)</sup>	8	1	-
Команда ВКЛ. с таймером (10 секунды) <sup>1)</sup>	8	2	-

## Интерфейсы для подключения традиционных устройств арт. F428 и арт. 3477

- 1) Для выключения мигания, устройству необходимо адресовать команду ВЫКЛ. Частота мигания указана в таблице:

Конфигуратор	Частота (сек)	
Нет	0,5	
1	1	
2	1,5	
3	2	
4	2,5	
5	3	
6	3,5	
7	4	
8	4,5	
9	5	

- 2) Устройство необходимо использовать вместе с активатором диммером. Для выключения устройства, ему необходимо адресовать команду ВЫКЛ. Конфигуратор определяет значение мощности в %

Конфигуратор	% мощности
1	10
2	20
3	30
4	40
5	50
6	60
7	70
8	80
9	90

- 3) Пример конфигурирования:

Если вы хотите вызвать сценарий 3 из модуля F420 с помощью обычной кнопки, подключенной к контакту PL1 или N1, Интерфейс нужно сконфигурировать SPE = 4 и M = 3. В A и PL1 определяется адрес блока сценариев, клавиша которого дублируется кнопкой (например: A = 1 и PL1 = 1 для блока с адресом A = 1 и PL = 1).

Если PL 2 тоже конфигурируется (например, конфигуратор 2), интерфейс позволяет продублировать клавишу 3 второго блока сценариев с адресом A = 1 и PL = 2 кнопкой, подключенной к черному и серому проводам (PL2).

Если в разъемах PL1 и PL2 установлены одинаковые конфигураторы, то обе кнопки, подключенные к интерфейсу, будут дублировать клавишу 3 блока сценариев.

Две разные клавиши одного блока сценариев не могут быть продублированы с помощью одного интерфейса.

Если к интерфейсу подключается только одно традиционное устройство, то необходимо использовать черный и белый провода (PL1), и конфигурировать разъемы A и PL1.

- 4) M = от 1 до 8: группа сценариев контролируется 4-мя кнопками:

M	Первый контакт (PL1)	Второй контакт (PL2)
1	1	2
2	3	4
3	5	6
4	7	8
5	9	10
6	11	12
7	13	14
8	15	16

### Зона (A) и Световая точка (PL)

A = 0 – 9 и PL1 = 1 – 9 являются зоной и номером в зоне контролируемого модуля сценариев.

Адрес PL2 должен быть тем же, что и PL1, или не сконфигурирован (в этом случае второй конфигуратор не функционирует).

Режим функционирования тот же, что и для управляющих устройств H/L4651/2, H/L4651M2 и сценарного выключателя HC/HS/L/N/NT 4680:

- короткое замыкание контакта (менее 3 секунд) активирует сценарий
- длительное удержание (от 3 до 8 секунд) вводит F420 в режим программирования
- длительное удержание (более 8 секунд) производит удаление сценария
- при программировании светодиод медленно мигает
- при подтверждении удаления светодиод начинает быстро мигать в течение 4 секунд.

### Режим работы в SPE = 7

Этот режим позволяет выполнять все базовые функции (SPE без конфигуратора), когда к контактам интерфейса подсоединенены NC кнопки или NC выключатели.

## Интерфейс SCS/DALI арт. F429


Устройство является интерфейсом между шиной Автоматики и устройствами, управляемыми по протоколу DALI<sup>(1)</sup>.

Оно имеет 8 независимых выходов, к каждому из которых можно подключить до 16 устройств DALI.


Три кнопки и сигнальные светодиоды используются настройки режима работы. Кнопка P1 настраивает устройство для виртуального конфигурирования, P2 используется для выбора одного из 8 выходов, к которым подключены устройства DALI, и кнопка P3 – для включения/выключения и диммирования нагрузки, подключенной к выбранному кнопкой P2 выходу. Короткое нажатие P3 циклически включает/выключает нагрузку при длительном удержании диммирует.

### Технические характеристики

- Питание: 110 – 240 В~ 50/60 Гц 110 – 240 В
- Потребление: 5 мА от шины
- Рабочая температура: 5–40 °C
- № выхода устройства DALI: 8 независимых
- Габариты: 6 модулей DIN



**ПРИМЕЧАНИЕ** <sup>(1)</sup>: DALI = Digital Addressable Lighting Interface (Интерфейс освещения с цифровой адресацией)



## Интерфейс SCS/DALI арт. F429

### Конфигурирование

Для выполнения конфигурирования имеется 3 разъема A, G и M:  
 - A = 1-9 – адрес зоны, в которой находится устройство.

Номер устройства PL определяется при помощи кнопки P2.  
 При нажатии на кнопку соответствующий светодиод начинает мигать, количество раз равно номеру выбранного порта; при повторном нажатии выбирается следующий выход.

- G = 1-9 адрес группы
- M = Режим

В следующей таблице приведены режимы, предусмотренные конфигуратором, установленным в гнездо M активатора.

### Выполняемые функции

### Конфигуратор в разъеме M

Ведомый активатор. Получает команду, отправленную с ведущего активатора, имеющего тот же адрес	SLA
--	-----

Кнопка (моностабильное включение) не предназначена для выполнения Зонных и Общих команд	PUL
---	-----

Ведущий активатор с командой замедленного выключения соответствующего ведомого активатора. Только для команд точка-точка. Ведущий активатор выключается по соответствующей команде; ведомый активатор выключится по истечении установленного времени.	1 = 1 мин. 2 = 2 мин. 3 = 3 мин. 4 = 4 мин.
---	--

**В зависимости от типа конфигуратора, установленного в гнездо A, выходам присваиваются следующие адреса:**

		Выходы							
		1	2	3	4	5	6	7	8
A=	1	A=1 PL=1	A=1 PL=2	A=1 PL=3	A=1 PL=4	A=1 PL=5	A=1 PL=6	A=1 PL=7	A=1 PL=8
	2	A=2 PL=1	A=2 PL=2	A=2 PL=3	A=2 PL=4	A=2 PL=5	A=2 PL=6	A=2 PL=7	A=2 PL=8
	3	A=3 PL=1	A=3 PL=2	A=3 PL=3	A=3 PL=4	A=3 PL=5	A=3 PL=6	A=3 PL=7	A=3 PL=8
	4	A=4 PL=1	A=4 PL=2	A=4 PL=3	A=4 PL=4	A=4 PL=5	A=4 PL=6	A=4 PL=7	A=4 PL=8
	5	A=5 PL=1	A=5 PL=2	A=5 PL=3	A=5 PL=4	A=5 PL=5	A=5 PL=6	A=5 PL=7	A=5 PL=8
	6	A=6 PL=1	A=6 PL=2	A=6 PL=3	A=6 PL=4	A=6 PL=5	A=6 PL=6	A=6 PL=7	A=6 PL=8
	7	A=7 PL=1	A=7 PL=2	A=7 PL=3	A=7 PL=4	A=7 PL=5	A=7 PL=6	A=7 PL=7	A=7 PL=8
	8	A=8 PL=1	A=8 PL=2	A=8 PL=3	A=8 PL=4	A=8 PL=5	A=8 PL=6	A=8 PL=7	A=8 PL=8
	9	A=9 PL=1	A=9 PL=2	A=9 PL=3	A=9 PL=4	A=9 PL=5	A=9 PL=6	A=9 PL=7	A=9 PL=8

**N.B.** Конфигуратор PL не предусмотрен, значение определяется на выходе, к которому подключено устройство DALI.  
 Все выходы относятся к одной группе, установленной в G.

## Интерфейс OPEN/KNX арт. F427

Конфигурация устройства создает логическую связь между устройствами системы My Home и системы стандарта KNX (European Konnex Standart) для обмена информацией между системами.

Для передачи информации используется сеть Ethernet, к которой Шина My Home подключается через веб-сервер (арт. F453AV) и система Konnex – через интерфейс F427. Оба устройства должны быть подключены к блоку питания 346000.

Созданная таким образом система позволяет вести мониторинг с помощью любого ПК, подключенного к сети Ethernet, как показано ниже на схеме.

### Технические характеристики:


Питание: 27 В от блока питания арт. 34600

Максимальное потребление: 180 мА


Рабочая температура: от -5°C до +45°C

Подключение Ethernet: 10/100 Мбит/сек

Размер: 6 модулей DIN



### Схема подключения







# Интерфейс OPEN/KNX арт. F427

## Конфигурирование

Конфигурирование устройства создает логическую связь между устройствами системы My Home и системы стандарта KNX (Konnex) для обмена информацией между системами. Для связи используется протокол OPEN NETWORK команд системы My Home с устройствами или объектами связи KNX стандарта путем задачи соответствующего адреса. Операция производится через USB порт или сеть Ethernet с помощью

программы конфигурирования TiF427, которая также может использоваться для настройки параметров связи через IP сеть (настройка IP адреса) и активации функций безопасности и связи, таких как задача адреса, кода OPEN сигнализации и сообщений через электронную почту. Для уточнения деталей ознакомьтесь с технической документацией, поставляемой с устройством.

## Пример конфигурирования с помощью ПО TiF427



# Интерфейс SCS/SCS

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

### Описание

Данное устройство позволяет объединять системы, основанные на SCS-технологии, даже если они различны по назначению. Независимо от того, в каком режиме используется интерфейс, объединяющий две различные системы, для каждой необходимо соблюдать общие правила установки. Интерфейс имеет два разъема для шин IN (вход) и OUT (выход), на лицевой панели находятся кнопка C, предназначенная для виртуального конфигурирования, и сигнальный светодиод с индикацией:

- питание подключено, настройка произведена верно (горит, не мигает);
- шина не подключена (выключена);
- настройка не произведена или выполнена неверно (мигает).

Интерфейс может работать в следующих режимах:

- Физическое расширение (конфигуратор в MOD = 1): позволяет увеличить общую протяженность шины или преодолеть ограничение потребления от одного источника питания 1200 mA.
- Логическое расширение (конфигуратор в MOD = 2): позволяет преодолеть ограничение – 81 логический адрес (9 зон по 9 устройств в каждой).
- Взаимодействие между охранной системой и системой автоматизации (конфигуратор в MOD = 4): обеспечивает взаимодействие охранной системы и системы автоматизации.
- Гальваническая развязка (разъем MOD = без конфигуратора): интерфейс связывает Автоматику и Звуковую систему и/или систему Домофонии.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** каким бы ни был способ использования интерфейса, нужно понимать, что устройство объединяет 2 разные системы, каждая из которых имеет свои правила установки и ограничения, которые необходимо соблюдать.

### Технические характеристики

- Питание от шины SCS: 27 В=
- Рабочее питание с BUS SCS: 18-27 В=
- Потребление разъема IN: 25 mA
- Потребление разъема OUT: 5 mA
- Рассеиваемая мощность: 1 Вт
- Габариты: 2 модуля DIN


### Конфигурирование

Разъемы I3, I4 (I1, I2 – не используются) используются для однозначного определения адреса устройства в системе. Для активирующих и управляющих устройств адрес задается конфигураторами в разъемах A и PL. В обоих случаях конфигурирование устройства означает присвоение ему уникального адреса, который определяет устройство в системе. Адрес интерфейса должен отличаться от адресов прочих устройств объединяемых систем.

#### 1) Режим работы «Физическое расширение» (конфигуратор в MOD = 1):

Для обеспечения данного режима работы необходимо установить конфигуратор 1 в разъем MOD интерфейса. Разъемы I1, I2 не должны конфигурироваться. Разъемы I3, I4, наоборот, должны определить «Адрес разделения» с помощью шинной системы, подключенной к интерфейсу. Например: I3 = 3, I4 = 2:

## APT. F422



Вид спереди

### Условные обозначения


1. Разъем для конфигураторов
2. Разъем IN
3. Светоиндикатор
4. Кнопка для виртуального конфигурирования
5. Разъем OUT

- для шинной системы ВХОД (IN) адреса задаются следующим образом: от A = 1 P = 1 до A = 3 PL = 1;
- для шинной системы ВЫХОД (OUT) адреса задаются следующим образом: от A = 3 PL = 3 до A = 9 PL = 9 или до адреса следующего интерфейса.

Как показано в примере, все адреса шинной системы автоматизации №1 имеют значения меньше, чем адрес интерфейса, тогда как адреса шинной системы автоматизации №2 – большие. Таким образом интерфейс имеет возможность физического разделения системы на две и более части, соединяемых в одну полную логическую систему.

# Интерфейс SCS/SCS

## Пример системы




## Правила установки

- Установите адрес I3 и I4 при помощи конфигураторов от 1 до 9 для определения адреса разделения между двумя шинами
- I1 и I2 не требуют настройки
- При использовании последовательных интерфейсов в режиме физического расширения, адреса устройств данных интерфейсов должны находиться в пределах значений данных интерфейсов (см. пример системы).
- В данном режиме параллельное подключение двух интерфейсов к однойшине невозможно.
- Возможно последовательное подключение до четырех интерфейсов, которые разделяют систему на пять отдельных частей, к каждой из которых подключается отдельный блок питания.
- Модуль сценариев, модуль памяти и устройства, сконфигурированные в автоматическом режиме, устанавливаются со стороны шины, соответствующей их собственному адресу (например, при конфигурации модуля сценариев таким образом, что A = 0 / PL = 1, последний будет установлен в системе под № 1 (см. пример системы).
- Блок программирования сценариев MH200 устанавливается на ту часть системы, адреса которой имеют наиболее низкие значения.
- Все устройства управления, настроенные для отправки команд типа Точка-точка, Зона, Группа, а также Общее, могут быть подключены к любой ветке системы (№ 1 или № 2) без учета соответствующих адресов в положении A и PL.
- Это возможно также в случае, если активаторы настроены в режиме «ведомый», а также для активаторов F412 и L/N/NT4672 Системы управления энергопотреблением.
- Интерфейс F422 обеспечивает передачу команд типа Точка-точка, Группы, Зона, Общее от системы к системе. Таким образом, можно, например, установить в системе № 2 блок управления с настройками A = 1 и PL = 5 для запуска активатора A = 1 и PL = 5, установленного в системе № 1.
- Центральный блок управления Системы энергоконтроля F421 и панель управления N4682 должны быть установлены нашине, адреса которой имеют более старшие значения (система № 3, к примеру).
- Адреса интерфейса различных устройств одной системы не должны совпадать.

## 2) Режим работы «Логическое расширение» – конфигуратор MOD = 2 -

Данный режим позволяет разделить систему на части в случае, если максимум в 81 адрес исчерпан. В этом случае к основной ветви подключаются дополнительные – Локальные шины, каждая из которых прибавляет еще 81 адрес. Основная шина, к которой присоединены все остальные, называется Главной ветвью. Вы можете использовать данный режим для систем,

установленных в больших частных домах либо в сфере обслуживания / промышленности. Типичным примером может послужить многоэтажный частный дом: можно создать систему для каждого отдельного этажа и соединить их между собой с помощью одной из систем, играющей роль основной. Для поз. I1, I2 и I3 конфигурирование не требуется, для поз. I4 необходимо ввести адрес интерфейса (I4 от 1 до 9), подключаемого к основной системе.



### Правила установки

- Вставьте конфигураторы от 1 до 9 в гнезда I4 для присвоения шинам, подключенными к Главной ветви, соответствующих номеров.
- Гнезда I1, I2 и I3 не требуют конфигурирования.
- Локальная шина, подключенная к Главной ветви, должна быть подключена к зажиму OUT интерфейса.
- Блок управления Системы энергоконтроля, блок Термо-контроля и блок программирования сценариев арт. МН200 подключаются только к Главной ветви.
- При работе в режиме Логического расширения вы можете подключить к Главной ветви до 9 интерфейсов; что позволяет управлять десятью системами одновременно. Каждая система, подключенная к основной, может использовать любой из 81 предусмотренного адреса.
- От основной системы (зажим IN) поступают общие (поднять/опустить рольставни или включить/выключить освещение),

групповые команды (что обеспечивает минимальную централизацию команд при использовании стандартных устройств управления) и команды, поступающие от Системы управления энергопотреблением (что позволяет подключить эту систему к основной). Команды же типа Точка-точка блокируются интерфейсом и остаются в пределах одной из систем, подключенной к основной. Команды всех систем, не относящиеся к автоматизации, в том числе ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (AUX) команды, расходятся в двух направлениях без обработки. Чтобы передать команды от одной системы к другой, можно использовать специальное управляющее устройство H4651M2 и L4651M2 в расширенном режиме.

- Адрес интерфейса не может совпадать с адресами других устройств (например, настроить интерфейс I1 = -, I2 = -, I3 = -, I4 = 1 и MOD = 2, если модуль сценариев имеет следующие настройки A = - и PL = 1).


## Интерфейс SCS/SCS

### 3) Режим работы «интерфейс Системы охранной сигнализации / Автоматики» – конфигуратор MOD = 4 –

Данный режим предназначен для объединения систем домашней автоматики и охранной сигнализации при помощи интерфейса, что обеспечивает взаимодействие и обмен информацией между двумя шинами. Таким образом, вы сможете

управлять системой Автоматики на расстоянии посредством телефонного коммуникатора. Гнезда I1, I2 и I3 не требуют конфигурирования, а для поз. I4 необходимо ввести адрес интерфейса (I4 от 1 до 9).

#### Пример системы



#### Правила установки:


- Вставьте конфигураторы от 1 до 9 в разъем I4.
- Гнезда I1, I2 и I3 не требуют конфигурирования.
- Шина системы охранной сигнализации подключается к зажиму OUT интерфейса.
- Подключение к охранной сигнализации других интерфейсов для физического расширения шины либо для увеличения числа устройств невозможно.
- К системе охранной сигнализации можно подключить только один интерфейс, следовательно, объединение между собой двух систем Автоматики посредством системы охранной сигнализации невозможно.
- Запрещается устанавливать в системе охранной сигнализации активаторы, относящиеся к системе домашней автоматики.

#### 4) Режим работы «гальваническая развязка» – конфигуратор MOD = отсутствует –

Данный режим работы позволяет разделить питание двух шин, объединив посредством интерфейса различные функции системы My Home (например, Звуковая система и Автоматика). Также возможно, например, подключить систему Термоконтроля к отдельной шине и соединить ее посредством интерфейса с системой домашней автоматики в режиме гальванической развязки.

Разъемы I1, I2 и I3 не требуют конфигурирования. Для поз. I4 необходимо ввести адрес интерфейса (I4 от 1 до 9).

#### Пример системы



#### Правила установки

- Вставьте конфигураторы от 1 до 9 в разъем I4.
- Разъемы I1, I2 и I3 не требуют конфигурирования.
- Шина системы домашней автоматики должна быть подключена к зажиму IN, к зажиму OUT подключаются другие системы (например, Звуковая система).
- Невозможно подключить несколько систем Автоматики к одной системе звуковой трансляции.

- В данном режиме можно контролировать посредством Web-сервера A/V сложную систему (система Видеодомофонии плюс Автоматика, разделенные на части в режиме физического и/или логического расширения).


## Интерфейс SCS/SCS

### 5) Использование интерфейсов в различных режимах

Для систем MY HOME различной сложности можно установить несколько систем с интерфейсами, настраиваемыми в различных режимах. Например, можно установить систему с тремя интерфейсами в режиме «логического расширения» для подключения трех систем к одной основной. Также система при необходимости, может быть в дальнейшем расширена

(режим физического расширения) и подключена к системе охранной сигнализации, Videодомофонии или же Звуковой системе посредством интерфейса. Это может быть использовано для многоэтажного частного дома.

#### Пример системы



## Активирующие устройства

Активаторы системы автоматизации подключаются к шине SCS и к силовой линии 230 В~ для контроля нагрузок с помощью встроенного реле.


По способу установки активаторы делятся на две категории:

- модули серий AXOLUTE, LIVING, LIGHT и LIGHT TECH для установки в монтажные или распределительные коробки отдельно или вместе с управляющими устройствами SCS, традиционными устройствами или. Эти устройства должны комплектоваться 2-х модульными клавишами соответствующей серии.
- модули DIN для централизованной установки в распределительные щиты. Помимо установки в щит, при удалении адаптера для DIN-рейки и защитной крышки, эти устройства (кроме F414, F415) легко монтируются в кабель-каналы и распределительные коробки.
- модули Basic для установки в распределительные коробки или за управляющим устройством.

В зависимости от управляемых нагрузок, релейные активаторы делятся на следующие типы:

- однорелейные активаторы для одиночных нагрузок (лампа, вентилятор и т.д.);
- двухрелейные активаторы для управления двумя отдельными нагрузками или одной двойной нагрузкой (две лампы, привод жалюзи и т.д.);
- четырехрелейные активаторы для управления четырьмя одиночными нагрузками или двумя двойными нагрузками (четыре лампы, два привода жалюзи и т.д.).

Все активаторы снабжены кнопками, расположенными на передней части устройств, для непосредственного управления контролируемой нагрузкой.



2-х модульный активатор серии LIVING, LIGHT  
для скрытой установки



активатор DIN – для установки в распределительные шкафы и кабель-каналы

## Активирующее устройство с 1 реле арт. L4671/1

Это устройство включает в себя электромеханическое реле для управления одиночной нагрузкой. На задней панели активатора расположены разъемы G1 и G2, которые позволяют включать устройство в две различные группы.

### Технические характеристики

- Питание от шины SCS: 27 В=
- Рабочее питание с BUS SCS: 18-27 В=
- Потребляемая мощность: 16,5 мА
- Рассеиваемая мощность управляемых нагрузок:
  - лампы накаливания 1400 Вт / 6 А
  - резистивная нагрузка 1400 Вт / 6 А
  - люминесцентные лампы 150 Вт / 0,65 А
  - с электронными трансформаторами 150 Вт / 0,65 А
  - с ферромагнитными трансформаторами 500 Вт / 2 А cosφ0,5
- Рассеиваемая мощность с максимальной нагрузкой: 0,9 Вт
- Габариты: 2 модуля

### Режимы работы

Активатор выполняет все базовые функции, настраиваемые непосредственно на устройстве управления, за исключением тех, которые предусматривают использование 2 взаимо-сблокированных реле.

Кроме того, в следующей таблице перечислены остальные режимы работы, определяемые конфигуратором в разъеме **M** самого активатора.



### Таблица

Выполняемая функция

Комбинация используемой клавиши и конфигуратора в **M**

	нет конфигуратора	-
ВКЛ.-ВЫКЛ. циклическое	-	0/I
ВКЛ.-ВЫКЛ. – режим выключателя	PUL	-
Активатор не воспринимает Зонные и Общие команды. «Ведомый» активатор (Slave) повторяет команду, отправленную SLA «ведущему» активатору (Master), который имеет тот же адрес.	SLA	-
«Ведущий» активатор (Master) выключается при получении команды ВЫКЛ. и задерживает выключение «ведомого» (Slave). Только для управления типа точка-точка. «Ведомый» активатор (Slave) выключается после того, как прошло время, заданное на «ведущем» (Master). <sup>1)</sup>	1 – 4	-

- 1) Функция обычно применяется в ванных комнатах без окон, где команда ВКЛ. включает одновременно свет – активатор (Master) и вытяжку – активатор (Slave). Последующая команда ВЫКЛ. одновременно выключает свет и поддерживает работу вентиляции в течение времени, заданного при помощи конфигуратора 1÷4, установленного в M активатора (Master), согласно таблице.


Конфигуратор	Время (мин.)
1	1
2	2
3	3
4	4

# Активатор с двумя взаимосблокированными реле H/L4671/2


В этом устройстве присутствуют два взаимосблокированных реле для контроля различных приводов (жалюзи, рольставни и т.п.)

## Технические характеристики


- Питание от шины SCS: 27 В=
- Рабочее напряжение: 18-27 В=
- Потребляемая мощность: 13,5 мА
- Рассеиваемая мощность управляемых нагрузок:
  - моторизированный привод для жалюзи: 500 Вт / 2 А
- Рассеиваемая мощность с максимальной нагрузкой: 0,9 Вт
- Габариты: 2 модуля



Вид спереди



Вид сзади



Разъем M

## Режимы работы

Активатор выполняет исключительно базовые функции, настраиваемые непосредственно на устройстве управления и предусматривающие использование двух взаимосблокированных реле.

Кроме этого, в следующей таблице перечислены режимы работы, которые предусмотрены конфигуратором в разъеме M самого активатора.

## Таблица

Выполняемая функция

Комбинация используемой клавиши и конфигуратора в M

«Ведомый» активатор (Slave) повторяет команду, отправленную «ведущему» активатору (Master), который имеет тот же адрес.

Активатор выключается по истечении заданного времени<sup>1)</sup>

Активатор игнорирует Зонные и Общие команды



SLA

нет - 4<sup>1)</sup>

PUL

<sup>1)</sup> Значение конфигуратора, указанное в таблице, определяет время, по окончании которого активатор выключается.

Конфигуратор	Время (мин.)
Нет конфигуратора	1
1	2
2	5
3	10
4	бесконечно или до следующей команды

# Активирующее устройство H/L4674 для управляемых светорегуляторов


Активирующее устройство позволяет включать, выключать и регулировать мощность «ведомого» светорегулятора арт. HC/HS/L/N/NT4416. К устройству можно подключить до трех «ведомых» светорегуляторов.

## Технические характеристики

- Питание: 230 В, 50 Гц
- Тип нагрузки: резистивная или ферромагнитные трансформаторы
- Мощность: 60-500 ВА

## Режимы работы

В следующей таблице перечислены режимы работы, предусмотренные конфигуратором в разъеме **M** самого активатора.



## Таблица


Выполняемая функция

Комбинация используемой клавиши и конфигуратора в **M**

ВКЛ.-ВЫКЛ. при коротком нажатии и регулировка при длительном нажатии	нет конфигуратора	-
ВКЛ. при нажатии верхней клавиши и регулировка по возрастанию. ВЫКЛ. при нажатии нижней клавиши и регулировка по убыванию.	-	0/I

Примечание: Интервал между включением и выключением должен быть не менее 3 секунд

## Схема подключения нескольких «управляемых» светорегуляторов арт. HC/HS /L/N/NT4416




## Активатор-светорегулятор арт. H/L4678

Данный светорегулятор контролирует резистивные нагрузки и ферромагнитные трансформаторы, что позволяет включать/выключать нагрузки и плавно регулировать яркость как с помощью клавиш на устройстве, так и с соответствующими сконфигурированными управляемыми устройствами в шине. Активатор способен показывать ошибки нагрузки, например, если лампа перегорела. Он также защищен предохранителем, который также может быть легко заменен в случае перегорания.


### Режимы работы

Активатор выполняет все базовые функции, настраиваемые непосредственно на устройстве управления, за исключением тех, которые предусматривают использование 2 взаимо-сблокированных реле.




### Технические характеристики

- Питание от шины SCS: 27 В=
- Рабочее напряжение: 18-27 В=
- Потребляемая мощность: 9 мА
- Рабочая температура: 0 – 40 °C
- Рассеиваемая мощность управляемых нагрузок:
  - лампы накаливания 60 – 300 Вт / 0,25 – 1,35 А
  - резистивная нагрузка 60 – 300 Вт / 0,25 – 1,35 А
  - с электронными трансформаторами 60 – 300 Вт / 0,25 – 1,35 А
- Рассеиваемая мощность с максимальной нагрузкой: 3 Вт
- Габариты: 2 модуля




Вид спереди



Вид сзади

### Схема подключения



## Активатор-светорегулятор арт. Н/L4678

Таблица

Выполняемая функция

Комбинация используемой клавиши и конфигуратора в M

Циклическое Включение/Выключение при коротком нажатии и регулировка при длительном удержании.	нет конфигуратора	-
Включение при нажатии на верхнюю клавишу – и увеличение яркости Выключение при нажатии на нижнюю клавишу – и уменьшение яркости	-	0/I
Циклическое Включение/Выключение, активатор игнорирует Общие и Зонные команды	PUL	-
Активатор в режиме Slave. Получает команды от активаторов в режиме Master, имеющих тот же адрес	SLA	-
Активатор в режиме Master с задержкой на отключение для соответствующих Slave активаторов. Только для режима «точка-точка». При нажатии на кнопку выключения активатор Master выключается; его Slave активатор выключается после истечения времени, указанного в активаторе Master <sup>1)</sup>	1 – 4	-

1) Типичное решение для ванных комнат без окон, где команда «Включить» одновременно активирует свет (Master) и вентиляцию (Slave).

Команды «Выключить» отключает свет немедленно, но оставляет включенной вентиляцию на время, заданное конфигуратором от 1 до 4 в разъеме M активатора Master в соответствии с таблицей ниже.

Конфигуратор	Время (мин.)
1	1
2	2
3	3
4	4

## Активирующее устройство Basic арт. 3475

Данное устройство выполнено в корпусе серии Basic, поэтому имеет маленькие размеры. Это активирующее устройство можно использовать внутри монтажных и распределительных коробок, в кабель-каналах и коробах жалюзи. Его можно легко устанавливать в монтажных коробках за традиционными устройствами (кнопками, выключателями и т.д.) или устройствами Автоматики. Этот активатор снабжен светоиндикатором и проводами для подключения к контролируемой нагрузке.

### Технические характеристики


- Питание от шины SCS: 27 В=
- Рабочее напряжение: 18-27 В=
- Потребляемая мощность: 13 мА
- Рассеиваемая мощность управляемых нагрузок:
  - лампы накаливания 500 Вт / 2 А
  - резистивная нагрузка 500 Вт / 2 А
  - с электронными трансформаторами 500 ВА / 2A cosφ0,5
- Габариты: модуль Basic

### Режимы работы

Активатор выполняет все базовые функции, настраиваемые непосредственно на устройстве управления, за исключением тех, которые предусматривают использование 2 взаимо-сблокированных реле. Кроме того, в следующей таблице перечислены остальные режимы работы, определяемые конфигуратором в разъеме M самого активатора.

#### Выполняемая функция

#### Конфигуратор в M



«Ведомый» активатор (Slave) повторяет SLA команду, отправленную «ведущему» активатору (Master), который имеет тот же адрес.

Устройство не воспринимает Зонные и Общие команды

«Ведущий» активатор (Master) 1 - 4<sup>1)</sup> выключается при получении команды ВЫКЛ. и задерживает выключение «ведомого» (Slave). Только для команды типа точка-точка. «Ведомый» активатор (Slave) выключается после того, как прошло время, заданное на «ведущем» (Master).<sup>1)</sup>

**1)** Функция обычно применяется в ванных комнатах без окон, где команда ВКЛ. включает одновременно свет – активатор (Master) и вытяжку – активатор (Slave). Последующая команда ВЫКЛ. одновременно выключает свет и поддерживает работу вентиляции в течение времени, заданного при помощи конфигуратора 1÷4, установленного в M активатора (Master), согласно таблице.

#### Конфигуратор Время (мин.)

1	1
2	2
3	3
4	4



## Активирующее устройство Basic с локальным управлением арт. 3476

Данное устройство выполнено в корпусе серии Basic, поэтому имеет маленькие размеры. Это активирующее устройство имеет ввод для подключения к шине (синие провода) и ввод для подключения кнопки (черный и серый провода), а также контактное реле для управления нагрузкой (два белых провода).

### Технические характеристики

- Питание от шины SCS: 27 В=
- Рабочее напряжение: 18-27 В=
- Потребляемая мощность: 13 мА
- Рассеиваемая мощность управляемых нагрузок:
  - лампы накаливания 500 Вт / 2 А
  - резистивная нагрузка 500 Вт / 2 А
  - с электронными трансформаторами 500 ВА / 2A cosφ0,5
- Габариты: модуль Basic

### Режимы работы

Активатор выполняет все базовые функции, настраиваемые непосредственно на устройстве управления, за исключением тех, которые предусматривают использование 2 взаимо-сблокированных реле. Кроме того, в следующей таблице перечислены остальные режимы работы, определяемые конфигуратором в разъеме **M** самого активатора.

#### Выполняемая функция


#### Конфигуратор в M

ВКЛ-ВыКЛ режим кнопки	нет конфигуратора
ВКЛ-ВыКЛ режим выключателя	O/I
ВКЛ-ВыКЛ режим кнопки.	PUL
Активатор не воспринимает Зонные и Общие команды	
«Ведомый» активатор (Slave).	SLA
Повторяет команду, отправленную «ведущему» активатору (Master), который имеет тот же адрес	
Команда ВКЛ с таймером (задержкой) <sup>1)</sup>	1 – 8 <sup>1)</sup>

- 1)** При управлении с внешней кнопки устройство отключается по истечении времени, заданного конфигуратором в **M**, согласно таблице.

#### Конфигуратор      Время (мин.)



1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	15
7	30 сек.
8	0,5 сек.



## Активирующее устройство арт. HC/HS4672, арт. L/N/NT4672 и арт. F412

Это устройство выполнено в двух вариантах: для скрытого монтажа 2 модуля серий AXOLUTE, LIVING, LIGHT и 2 модуля DIN для установки в распределительный щит. Если устройство сконфигурировано с помощью разъемов A и PL, то оно будет работать также, как и активатор арт. H/L4671/1, содержащий реле NO контактами.

Данное устройство выполняет все базовые функции, настраиваемые непосредственно на устройстве управления (включение, выключение, и т.д.), за исключением требующих конфигурации разъема M активатора, а также тех, которые предусматривают использование 2 взаимосблокированных реле. Устройство может использоваться в системе энергосбережения, для этого имеет реле с NC контактами.



### ОПИСАНИЕ:

- 1 Кнопка включения нагрузки: для включения нагрузки нажмите эту кнопку.
- 2 Светоиндикатор: сообщает о состоянии активирующего устройства и подключенной нагрузки.
- 3 Светоиндикатор: сообщает о наступлении перегрузки (используется в системе Распределения Энергии). Красный светодиод – нагрузка отключена

## Активирующее устройство DIN с 1 реле арт. F411/1N

Устройство имеет двухпозиционное реле и микрокнопку для локального управления нагрузкой, может устанавливаться на DIN-рейку в распределительные шкафы. Активирующее устройство имеет разъемы G1, G2 и G3, которые позволяют включать устройство в несколько групп.

### Технические характеристики


- Питание от шины SCS: 27 В=
- Рабочее напряжение: 18-27 В=
- Потребляемая мощность: 22 мА
- Рассеиваемая мощность управляемых нагрузок:
  - лампы накаливания 2300 Вт / 10 А
  - резистивная нагрузка 3500 Вт / 16 А
  - люминесцентные лампы 1000 Вт / 4 А
  - с электронными трансформаторами 1000 Вт / 4 А
  - с ферромагнитными трансформаторами 1000 ВА / 4 А  $\cos\phi 0,5$
- Рассеиваемая мощность с максимальной нагрузкой: 1,5 Вт<sup>1)</sup>
- Рабочая температура: 0 - 40 °C
- Габариты: 2 модуля DIN

**ПРИМЕЧАНИЕ:** 1) Рассеиваемая мощность приведена для случая, когда контакты всех реле замкнуты и коммутируют максимально допустимую нагрузку. В случае если нагрузка меньше, рассеиваемую мощность можно рассчитать по следующей формуле:  $P[\text{мВт}] = 140 + 400 * N + 10 * [I_{12} + I_{22} + \dots + I_{N2}]$ , где P: рассеиваемая мощность, мВт, N: количество реле, IN: сила коммутируемого тока реле N

### Режимы работы


Активатор выполняет все базовые функции, настраиваемые непосредственно на устройстве управления, за исключением тех, которые предусматривают использование 2 взаимо-сблокированных реле. Кроме того, в следующей таблице перечислены остальные режимы работы, определяемые конфигуратором в разъеме M самого активатора.

### Схема подключения



### Выполняемая функция

### Конфигуратор в M



«Ведомый» активатор (Slave) повторяет SLA команду, отправленную «ведущему» активатору (Master), который имеет тот же адрес.

Устройство не воспринимает Зонные PUL и Общие команды.

«Ведущий» активатор (Master) выключается при получении команды Выкл. и задерживает выключение «ведомого» (Slave). Только для управления типа точка-точка. «Ведомый» активатор (Slave) выключается после того, как прошло время, заданное на «ведущем» (Master).<sup>1)</sup>

1) Функция обычно применяется в ванных комнатах без окон, где команда ВКЛ. включает одновременно свет – активатор (Master) и вытяжку – активатор (Slave). Последующая команда Выкл. одновременно выключает свет и поддерживает работу вентиляции в течение времени, заданного при помощи конфигуратора 1÷4, установленного в M активатора (Master), согласно таблице.

Конфигуратор	Время (мин.)
1	1
2	2
3	3
4	4

## Активирующее устройство DIN с 2 реле арт. F411/2

В этом устройстве присутствуют 2 независимых реле для управления двумя нагрузками. Если в разъемах PL1 и PL2 установлены одинаковые конфигураторы, то устройство блокирует два реле, к которым могут быть подключены приводы жалюзи, штор и т.д.


### Технические характеристики

- Питание от шины SCS: 27 В=
- Рабочее напряжение: 18-27 В=
- Потребляемая мощность: 28 мА (одиночная нагрузка), 15,5 мА (взаимосблокированные реле)
- Рассеиваемая мощность управляемых нагрузок:
  - лампы накаливания 1400 Вт / 6 А
  - резистивная нагрузка 2300 Вт / 10 А
  - флуоресцентные лампы 250 Вт / 1 А
  - с электронными трансформаторами 250 Вт / 1 А
  - с ферромагнитными трансформаторами 500 ВА / 2 А cosφ0,5
  - привод жалюзи 500 Вт / 2 А
- Рассеиваемая мощность с максимальной нагрузкой: 1,7 Вт<sup>1)</sup>
- Рабочая температура: 0 – 40 °C
- Габариты: 2 модуля DIN

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Рассеиваемая мощность приведена для случая, когда контакты всех реле замкнуты и коммутируют максимально допустимую нагрузку. В случае если нагрузка меньше, рассеиваемую мощность можно рассчитать по следующей формуле:  $P[\text{мВт}] = 140 + 400 * N + 10 * [I_2 + I_2 2 + \dots I_N]$ , где  $P$ : рассеиваемая мощность, мВт,  $N$ : количество реле,  $I_N$ : сила коммутируемого тока реле  $N$



### Схемы подключения осветительных приборов и приводов на 220 В~



## Активирующее устройство DIN с 2 реле арт. F411/2

### Конфигурирование

Активатор выполняет все базовые функции, настраиваемые непосредственно на устройстве управления. Кроме того, в следующей таблице перечислены остальные режимы работы, определяемые конфигуратором в разъеме M самого Активатора.

Выполняемые функции	Конфигуратор в разъеме M
Остановка с задержкой для двигателей, устройство выключается по истечении заданного периода времени. <sup>1)</sup> Этот режим доступен только при PL1 = PL2 (одинаковые конфигураторы), т.е. с двумя взаимосблокированными реле	нет – 9 <sup>1)</sup>
«Ведущий» активатор (Master) выключается при получении команды ВыКЛ. и задерживает выключение «ведомого» (Slave). Только для управления типа точкаТочка. «Ведомый» активатор (Slave) выключается после того, как прошло время, заданное на «ведущем» (Master). <sup>2)</sup> Этот режим доступен только при PL1 ≠ PL2	нет – 4 <sup>2)</sup>
Ведомый активатор. Получает команду, отправленную с ведущего активатора, имеющего тот же адрес	SLA
Кнопка (моностабильное включение) не предназначена для выполнения Зонных и Общих команд	PUL

- 1)** Данные в таблице указывают период времени, после которого устройство выключается.

Конфигуратор	Время (мин.)
нет конфигуратора	1
1	2
2	5
3	10
4	бесконечно или до следующей команды
5	20 секунд
6	10 секунд
7	5 секунд
8	15 секунд
9	30 секунд

- 2)** Данные в таблице указывают период времени, после которого выключается «Ведомый» активатор (Slave).

Конфигуратор	Время (мин.)
нет конфигуратора	0
1	1
2	2
3	3
4	4

## Активирующее устройство DIN с 4 реле арт. F411/4

Это устройство имеет 4 независимых реле с независимым управлением и одной общей клеммой. Если в двух разъемах PL 1 – 4 установлен одинаковый конфигуратор, активирующее устройство блокирует два из четырех реле, для управления приводом жалюзи, штор и т.д.

### Технические характеристики

- Питание от шины SCS: 27 В=
- Рабочее напряжение: 18-27 В=
- Потребляемая мощность: 40 мА (одиночная нагрузка), 22 мА (взаимосблокированные реле)
- Рассеиваемая мощность управляемых нагрузок:
  - лампы накаливания 500 Вт / 2 А
  - резистивная нагрузка 1400 Вт / 6 А
  - люминесцентные лампы 70 Вт / 0.3А
  - с электронными трансформаторами 70 Вт / 0,3 А
  - с ферромагнитными трансформаторами 500 ВА / 2 А cosφ0,5
  - привод жалюзи 500 Вт / 2 А
- Рассеиваемая мощность с максимальной нагрузкой: 3,2 Вт<sup>1)</sup>
- Рабочая температура: 0 – 40 °C
- Габариты: 2 модуля DIN

**ПРИМЕЧАНИЕ:** 1) Рассеиваемая мощность приведена для случая, когда контакты всех реле замкнуты и коммутируют максимально допустимую нагрузку. В случае если нагрузка меньше, рассеиваемую мощность можно рассчитать по следующей формуле:  $R[mW] = 140 + 400 * N + 10 * [I12 + I22 + ... + IN2]$ , где R: рассеиваемая мощность, мВт, N: количество реле, IN: сила коммутируемого тока реле N


### Режимы работы

Активатор выполняет все базовые функции, настраиваемые непосредственно на устройстве управления. Кроме того, в следующей таблице перечислены остальные режимы работы, определяемые конфигуратором в разъеме M самого активатора.

#### Выполняемая функция

#### Конфигуратор в M

Остановка с задержкой для приводов, устройство выключается по истечении заданного периода времени.<sup>1)</sup>  
(Этот режим доступен только при PL... = PL... +1 (одинаковые конфигураторы), т.е. с двумя взаимосблокированными реле).  
Устройство не воспринимает Зонные PUL и Общие команды.



1) Данные в таблице указывают период времени, после которого устройство выключается.

Конфигуратор	Время (мин.)
нет конфигуратора	1
1	2
2	5
3	10
4	бесконечно или до следующей команды

#### Пример 1

A = 1 PL1 = 3 PL2 = 5 PL3 = 5 PL4 = 2 M = ничего.

В этом случае реле (PL1) и (PL4) активируются на основе команд A = 1 PL = 3 и A = 1 PL = 2.

Реле (PL2) и (PL3) взаимосблокированы и активируются соответствующей командой A=1 и PL=5 на основании функций, определенных в M.

Реле (PL2) и (PL3) отключаются по истечении 1 минуты.

#### Пример 2

A = 1 PL1 = 3 PL2 = 2 PL3 = 4 PL4 = 6 M = ничего.

В этом случае все реле (PL... ≠ PL...+1) активируются на основании функций, определенных командами A = 1 PL = 3, A = 1 PL = 4 и A = 1 PL = 6.

Отсутствие или наличие конфигураторов 1÷4 в M активатора не имеет значения

## Активирующее устройство для балласта с входом от 1 до 10 В арт. F413N

Данное устройство предназначено для подключения к электронным балластам с функцией светорегулятора. Эти балласты обеспечивают работу люминесцентных ламп и позволяют регулировать яркость их свечения в зависимости от величины управляющего напряжения в диапазоне от 1 до 10 В. В любой специально сконфигурированной и подключенной к шине точке управления, пользователь может включать, выключать и регулировать яркость подсоединеного освещения. Коротким нажатием можно включать и выключать нагрузку; удерживая кнопку, можно установить желаемую яркость. Минимальный уровень освещенности и тип подключаемой нагрузки (балласт для флуоресцентной лампы или управление светодиодом) могут быть выбраны путем конфигурирования.

### Технические характеристики


- Питание от шины SCS: 27 В=
- Рабочее напряжение: 18-27 В=
- Потребляемая мощность: 30 мА
- Рабочая температура: 0 - 40 °C
- Рассеиваемая мощность управляемых нагрузок:

  - Флуоресцентные лампы 550 Вт / 2,5 А
  - Габариты: 2 модуля DIN

### Особенности:

- максимальное подключение 10 балластов (клещмы 1, 2), тип T8, T5 или компактные
- управляемые балласты: PHILIPS HF-REGULATOR, OSRAM QUICKTRONIC DE LUXE DIM
- отсутствие заземления балласта может привести к неисправной работе

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Рассеиваемая мощность приведена для случая, когда контакты всех реле замкнуты и коммутируют максимально допустимую нагрузку. В случае если нагрузка меньше, рассеиваемую мощность можно рассчитать по следующей формуле:  $P[\text{mW}] = 140 + 400 * N + 10 * [I_{12} + I_{22} + \dots + I_{N2}]$ , где P: рассеиваемая мощность, мВт, N: количество реле, IN: сила коммутируемого тока реле N



Этот светорегулятор является интерфейсом между шиной SCS и электронными балластами для люминесцентных ламп, управляемыми напряжением 1÷10 В. К каждому такому активатору можно подключить до четырех балластов. Активатор выполняет все базовые функции, настраиваемые непосредственно на устройстве управления, за исключением тех, которые предусматривают использование 2 взаимо-сблокированных реле. Кроме того, в следующей таблице перечислены остальные режимы работы, определяемые конфигуратором в разъеме **M** самого активатора.

Выполняемая функция	Конфигуратор в <b>M</b>
«Ведомый» активатор повторяет команду, отправленную «ведущему» активатору ( <i>Master</i> ), который имеет тот же адрес.	SLA
Устройство не воспринимает Зонные и Общие команды.	PUL
«Ведущий» активатор ( <i>Master</i> ) выключается при получении команды ВыКЛ. и задерживает выключение «ведомого» ( <i>Slave</i> ).	1 – 4 <sup>1)</sup>
Только для команды типа точка-точка. «Ведомый» активатор ( <i>Slave</i> ) выключается после того, как прошло время, заданное на «ведущем» ( <i>Master</i> ). <sup>1)</sup>	

- 1) Время задается установкой конфигуратора 1 – 4 в разъеме **M** «Ведущего» (*Master*) активатора, согласно таблице.

Конфигуратор	Время (мин.)
1	1
2	2
3	3
4	4



Вид спереди

#### Выбор минимального уровня яркости

Конфигуратор в разъеме **L** определяет минимальное значение выходного напряжения между 1-10 В при включении нагрузки, таким образом задавая минимальный уровень яркости.

Возможен выбор между 5 различными значениями напряжения, при этом доступен как стандарт 0-10 В, так и 1-10 В.

Конфигуратор <b>L</b>	Выходное напряжение
нет	1 В
1	1,5 В
2	2 В
3	0 В
4	0,5 В

#### Выбор типа используемой нагрузки

Конфигуратор в разъеме **TYPE** определяет тип нагрузки, контролируемой диммером.

При использовании люминесцентных ламп с обычной задержкой включения в 1,5 секунды диммер плавно включит нагрузку с задержкой. Однако если используются светодиоды, устройство подает питание на плавное включение немедленно, без задержки.


Разъем <b>TYPE</b>	Управляемая нагрузка
нет	Балласт люминесцентной лампы
1	Балласт светодиода

## Светорегуляторы DIN арт. F414 и арт. F415


Светорегулятор арт. F414 позволяет управлять активной нагрузкой и ферромагнитными трансформаторами, а светорегулятор арт. F415 предназначен для управления электронными трансформаторами. После подключения светорегулятора к шине и нагрузке, уровень освещенности можно регулировать с любого правильно сконфигурированного управляющего устройства. Быстрым нажатием можно включать и выключать нагрузку; удерживая кнопку, можно устанавливать желаемую яркость. Активатор может подавать сигнал о неисправности нагрузки, например, о перегоревшей лампе. Светорегулятор защищен предохранителем, который можно легко заменить, если он вышел из строя.

### Технические характеристики

- Питание от шины SCS: 27 В=
- Рабочее напряжение: 18-27 В=
- Потребляемая мощность арт. F414: 9 мА
- Потребляемая мощность арт. F415: 22 мА
- Рабочая температура: 0 - 40 °C
- Рассеиваемая мощность с максимальной нагрузкой арт. F414: 10 Вт
- Рассеиваемая мощность с максимальной нагрузкой арт. F415: 11 Вт
- Габариты: 4 модуля DIN
- Рассеиваемая мощность управляемых нагрузок арт. F414:
  - лампы накаливания 60 - 1000 Вт / 0.25 - 4 А
  - резистивная нагрузка 60 - 1000 Вт / 0.25 - 4 А
  - с ферромагнитными трансформаторами 60 - 1000 ВА / 0.25 - 4 А
- Рассеиваемая мощность управляемых нагрузок арт. F415:
  - с электронными трансформаторами 60 - 400 ВА / 0.25 - 1,7 А



### Схемы подключения



арт. F414



арт. F415

## Конфигурирование

Активатор выполняет все базовые функции, настраиваемые непосредственно на устройстве управления. Кроме того, в следующей таблице перечислены остальные режимы работы, определяемые конфигуратором в разъеме M самого активатора.

Выполняемые функции	Конфигуратор в разъеме M
«Ведомый» активатор (Slave) повторяет команду, отправленную «Ведущему» активатору (Master), который имеет тот же адрес	SLA
Кнопка (моностабильное включение) не предназначена для выполнения команд типа Помещение и Общее	PUL
«Ведущий» активатор (Master) выключается при получении команды ВЫКЛ. и задерживает выключение «ведомого» (Slave). Только для команды типа точка-точка. «Ведомый» активатор (Slave) выключается после того, как прошло время, заданное на «ведущем» (Master). <sup>1)</sup>	1 – 4 <sup>1)</sup>

- 1) Функция обычно применяется в ванных комнатах без окон, где команда ВКЛ. включает одновременно свет – активатор (Master) и вытяжку – активатор (Slave). Последующая команда ВЫКЛ. Одновременно выключает свет и поддерживает работу вентиляции в течение времени, заданного при помощи конфигуратора 1÷4, установленного в M активатора (Master), согласно таблице.

Конфигуратор	Время (мин.)
1	1
2	2
3	3
4	4


## БЛОК ПИТАНИЯ

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

АРТ. E46ADCN

Блок питания обеспечивает питание систем Автоматики и Термоконтроля. На выходе блок подает непрерывное низкое напряжение, равное 27 В пост. тока при максимальном значении тока 1,2 А, и имеет электронную защиту (без предохранителя), предотвращающую короткие замыкания и перегрузки. Устройство безопасности с двойной изоляцией отвечает требованиям стандартов CEI EN60065, и, таким образом, соответствует источнику SELV, как описано в пункте 411.1.2.5 CEI 64-8-4. Блок питания выполнен в корпусе с габаритами 8 модулей DIN и должен устанавливаться в соответствии с правилами установки, действующими на территории страны. Необходимо соблюдать следующие правила:

- Устанавливайте блок питания в соответствующей оболочке
- Защищайте его от попадания воды
- Не закрывайте вентиляционные отверстия
- Для контроля питания для блока E46ADCN рекомендуется использовать устанавливаемый рядом двуполюсный автомат, имеющий расстояние между контактами не менее 3 мм. Автомат используется для защиты блока питания, а также для тех случаев, когда нужно перезагружать шинную систему (например, при внесении изменений в конфигурации).



### Условные обозначения

1. Клеммы (1-2) – напряжение на выходе 27 В=
2. Клеммы (BUS) – для подключения к шине SCS
3. Клеммы для подключения к сети 230 В~

### Технические характеристики

- Напряжение питания: 230 В~ ± 10 % при 50/60 Гц
- Максимальное потребление на входе: 300 мА
- Напряжение на выходе: 27 В =
- Максимальное значение тока нагрузки: 1,2 А
- Максимальная мощность рассеивания: 11 Вт
- Степень защиты: IP30
- Рабочая температура: 5 – 40 °C
- Габариты: 8 модулей DIN

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ


Блок питания, используемый вместо арт. E46ADCN, арт. E47ADCN и арт. 346000 для питания системы MY HOME, состоящей из нескольких подсистем (охранная сигнализация, Автоматика, 2-х проводная Видеодомофония и т.д.), позволяет объединять различные системы без использования интерфейса F422.

Устройство снабжено 3 разъёмами, к которым подключаются дополнительные модули E48A1 и E48A2, выбранные в соответствии с особенностями инсталляции. Устройство разработано для установки на DIN рейку.

### Технические характеристики

- Питание: 110 – 230 В~ ± 10% при 50/60 Гц
- Максимальное потребление: 131 ВА cosφ = 0.99
- Напряжение на выходе 1: 29,1 В = на выходах 2 и 3: 29 – 35 В =
- Максимальное значение тока нагрузки: 1,2 А на каждый выход
- Максимальная мощность рассеивания: 25 Вт
- Степень защиты: IP30
- Габариты: 10 модулей DIN

## АРТ. Е48




### Условные обозначения

1. Питание: 110 – 230 В~ ± 10% при 50/60 Гц
2. Клеммы для подключения к арт. E48A1 и арт. E48A2

## Схема подключения

### Пример использования с несколькими интегрированными системами




## Дополнительный блок питания

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Дополнительный модуль для использования с базовым блоком E48. Имеет два разъема для питания шины 27 В 1,2 А систем Охранной сигнализации, Автоматики и Термоконтроля. К устройству может быть подключена тэмперная защита (контакт NC) и также возможно подключение батареи 12 В 7,2/12/24 Ач для аварийного питания системы (контакт NC). Модуль разработан для установки на DIN рейку. Рассеиваемая мощность  $P_d = 7$  Вт.

### АРТ. E48A1



### Технические характеристики

- Питание на выходе BUS: 27 В~
- Питание на выходе батареи: 1,8 В~
- Максимальное значение тока нагрузки: 1,2 А
- Мощность рассеивания: 7 Вт
- Степень защиты: IP30
- Габариты: 4 модуля DIN

### Максимальное значение тока нагрузки на шину


	Тип батареи		
	7,2 Ач	12 Ач	24 Ач
Автономная работа	24 ч	110 мА	190 мА
в случае отключения питания	15 ч	180 мА	300 мА
	8 ч	340 мА	560 мА
			900 мА

### Условные обозначения

1. Батарея 13 Вт 7,2/12/24 Ач
2. Тампер
3. Клеммы для подключения к арт. E48

### Схема подключения

#### Пример использования с несколькими интегрированными системами




## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ АРТ. E48A2



Дополнительный модуль для использования с базовым блоком E48. Имеет два разъема для питания шины 27V 1,2A систем Охранной сигнализации, Автоматики, Термоконтроля и 2-проводной Видеодомофонии. Модуль разработан для установки на DIN рейку (4 модуля). Рассеиваемая мощность Pd = 4,6W.

### Технические характеристики

- Питание на выходе BUS: 27 В~
- Максимальное значение тока нагрузки: 1,2 А
- Мощность рассеивания: 4,6 Вт
- Габариты: 4 модуля DIN
- Степень защиты: IP30



### ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С НЕСКОЛЬКИМИ ИНТЕГРИРОВАННЫМИ СИСТЕМАМИ



## Аксессуары

### ШИНА АРТ. L4669 И L4669/50

Кабель BUS-SCS серого цвета, был разработан специально для систем Автоматики и Термоконтроля. Он обеспечивает подачу питания и передачу рабочих сигналов между всеми устройствами системы. Он состоит из оболочки серого цвета и двух гибких витых проводов сечением 0,35 мм<sup>2</sup> синего и белого цвета. Продается в виде бухт 2 типов:

- бухта от 100 м арт. L4669
- бухта от 500 м арт. L4669/500

Кабель имеет электроизоляцию на 300/500 В, подключается к устройствам в монтажных коробках через съемные клеммы, защищенные прозрачной крышкой, применяемой на всех устройствах системы, что исключает контакт с силовой линией. Таким образом кабель может устанавливаться также в коробках и кабелепроводах вместе с линиями электропитания (110 В~, 127 В~ и 230 В~).

#### Меры предосторожности

Несмотря на то, что серый кабель обеспечивает электроизоляцию категории 300/500 В, бесперебойная работа систем не гарантируется, если он установлен вместе с кабелем подачи энергии в следующих случаях:

- на промышленных предприятиях
- в жилых домах и на предприятиях сферы обслуживания, где кабель обеспечивает питание следующих систем:
  - лифта
  - инвертора
  - насоса
  - различных приводов
  - лампы с иодидами металлов

Серый кабель BUS-SCS не предназначен для прокладки под землей.

### ЗАПАСНЫЕ СЪЕМНЫЕ КЛЕММЫ АРТ. 3515

Все устройства комплектуются съемными клеммами, которые упрощают выполнение проводки и замену устройств.


Отрезок кабеля размещается в трубе и на концах устанавливаются съемные клеммы. После завершения отделочных строительных работ, устройства подключают без помощи инструментов.

Также клеммы поставляются как запасные детали в упаковках по 10 штук.



#### Технические характеристики

- Напряжение изоляции: 300/500 В
- Заземление: отсутствует
- Цвет внешней оплетки: серый (RAL 7001)
- Диаметр внешней оплетки: 5,5 +/- 0,1 мм
- толщина внешней оплетки: 0,8 мм
- Материал внешней оплетки: полихлорвинил
- Число внутренних проводов: 2 гибких провода, объединенных одной оплеткой
- Цвет внутренних проводов: белый и синий
- Толщина оплетки внутренних проводов: 0,60 мм
- Диаметр оплетки внутренних проводов: полихлорвинил (R2)
- Материал проводов: электролитическая красная медь
- Сечение проводов: 0,35 мм<sup>2</sup> (12 x 0,20 мм<sup>2</sup>)
- Диапазон рабочих температур: 15-70 °C
- Максимальная температура при коротком замыкании: 150 °C
- Длина бухты: 100 м или 500 м





# MY HOME СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ НА РАДИОШИНЕ

## СОДЕРЖАНИЕ

- 182 Система Автоматики на радиошине
- 189 Каталог
- 193 Схемы подключения
- 195 Технический паспорт

## Расширение проводной системы Автоматизации посредством радиоустройств

Проводная система Автоматизации, описанная на предыдущих страницах, может быть расширена в любое время путем увеличения длины кабельных трасс или добавления новых устройств. Однако подобное расширение системы не всегда возможно реализовать в некоторых типах зданий (например, исторических или дизайнерских объектах) из-за неизбежной необходимости проведения работ по изменению проводки в стенах. Система автоматизации на радиошине позволяет избежать подобных проблем, благодаря возможности использования специальных радиоустройств (устройства управления и активаторы) и добавления точек управления.

Для логического подключения устройств системы, использующей управление по витой паре и по радиошине, в каталоге представлены два типа интерфейсов, доступных в исполнении для серий AXOLUTE, LIVING, LIGHT и LIGHT TECH:


- приемный интерфейс, который управляет любым активирующим устройством системы на основе витой пары

пары и получает команды от радиоуправляющих устройств;

- передающий интерфейс, который управляет любым радиоактивирующим устройством системы и получает команды от управляющих устройств системы на основе витой пары.

Эти устройства должны быть подсоединенены к витой паре (шине). Комбинирование различных способов передачи сигнала очень важно, поскольку пользователь может выбрать наилучшее решение, наиболее полно отвечающее его запросам, технически наиболее выгодное и отвечающее требованиям и ограничениям по установке в доме. Примером преимущества подобного решения может служить использование радиоустройств в офисах с офисными перегородками. Обычно в таких помещениях активирующие устройства на витой паре размещены в подвесных потолках. Использование управляющих устройств, работающих на радиошине, дает возможность легко переустанавливать точки управления при смене офиса.

### Пример системы, использующей проводную систему с добавлением устройств, использующих радиошину



## ■ СМЕШАННАЯ РАДИО/ПРОВОДНАЯ СИСТЕМЫ

### Дополнительные точки радиоконтроля

Радиоуправление реализуется установкой приемного интерфейса в шинную проводную систему, с помощью которого активаторы данной системы могут управляться устройствами радиоконтроля.



Пример системы автоматизации, основанной на витой паре, с добавлением радиоуправляющего устройства для управления жалюзи

### Дополнительные радио-активаторы

Дополнение реализуется установкой передающего интерфейса в шинную проводную систему, с помощью которого управляющие устройства данной системы могут управлять радио-активаторами.



Пример системы автоматизации, основанной на витой паре, с добавлением радиоактиватора для нового источника света

**Добавление активаторов и устройств радиоконтроля**  
Проводная система может быть расширена при одновременном использовании активаторов и устройств радиоконтроля. В этом случае достаточно установить

Этот режим используется в случаях, когда нужно добавить незапланированную ранее точку контроля в существующую систему или управлять системой с позиций, недоступных проводной системе.

Этот режим используется в случаях, когда нужно добавить незапланированные ранее активаторы в существующую систему или управлять нагрузками в местах, недоступных для установки шинных проводных активаторов.

в шину один приемный и один передающий интерфейс, сконфигурированные в режиме «физическего расширения». Для уточнения деталей смотрите раздел «Конфигурирование».

## Расширение проводной системы Автоматизации посредством радиоустройств

### ■ УПРАВЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

Управляющее устройство для встраиваемого или накладного монтажа

Данные устройства комплектуются специальными клавишами и 2-х модульными декоративными на-кладками серий AXOLUTE, LIVING, LIGHT, LIGHT TECH. Существуют в двух вариантах:

- Плоское радиоуправляемое устройство арт. НА/НВ/L4572. Питание от литиевой батареи 3В, характеризуется небольшой толщиной (всего 13 мм) и возможностью монтажа на поверхностях из стекла, дерева или камня с помощью двусторонней липкой ленты; монтаж также возможен при помощи винтов или захватов.
- Радиоуправляемое устройство арт. Н/Л4572PI имеет такие же характеристики, как и устройство, описанное выше. Встраиваемый монтаж с использованием суппортов серий AXOLUTE, LIVING или LIGHT.



Плоское радиоуправляемое устройство



Встраиваемое радиоуправляемое устройство

### 6-ти канальный радиопульт

Используя приемные интерфейсы арт. НС/НС4575 и L/N/НТ4575N, радиопульт позволяет управлять всеми функциями системы MY HOME. Данное устройство было разработано в сотрудничестве с Центром Протезирования Национального Института Страхования от Травматизма на Производстве INAIL (Италия) и предназначено также для использования людьми с ограниченными физическими возможностями.



6-ти канальный пульт управления

### 4-х канальный радиопульт

Данное устройство представляет собой передающее радиоустройство, которое, при использовании приемных интерфейсов арт. НС/НС4575 и L/N/НТ4575N, позволяет управлять функциями системы Автоматизации. Устройство имеет 4 кнопки, соответствующие 4 доступным командам.



4-х канальный пульт управления

## ■ УСТРОЙСТВА РАДИОКОНТРОЛЯ – ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ И РЕЖИМЫ ИНТЕРФЕЙСОВ СВЯЗИ С ПРОВОДНОЙ СИСТЕМОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ

Основные функции										
Удаленное радиоуправление	ВКЛ/ВыКЛ света и диммирование	ВВЕРХ/ВНИЗ приводы жалюзи	Система видеодомофонии (5)	Управление звуковой системой (1)	Вызов (R) сценариев или программирование (P)	Управление через CEN (6)	Дополнительные AUX каналы	Радиоинтерфейс	Режим работы интерфейса	Конфигурирование режима интерфейса
3528	●	●	●	●	R	●	●	HC/HS4575 L/N/NT4575N	Самообучение (3)	M=0
					P				Управление сценариями	M=6 – 8 (2)
						●			Блок сценариев МН200	M=CEN
	●	●	●	●	R	●	●		Самообучение (3)	M=0
3527					P			HC/HS4575 L/N/NT4575N	Управление сценариями	M=6 – 8 (2)
						●			Блок сценариев МН200	M=CEN
	●	●			R	●	●		Физическое расширение (4)	M=1
H/L4572PI HA/HB/L4572	●	●						HC/HS4575SB L/N/NT4575SB	Самообучение (3)	SPE=0
	●	●	●	●	R		●		Автоматизация	SPE=1
	●	●	●			●	●		Управление сценариями	SPE=6
				●					Звуковая система	SPE=8
			●						Система видеодомофонии	SPE=9

### ПРИМЕЧАНИЯ:

- (1) для уточнения деталей смотрите каталог «Звуковая система»
- (2) Соответствие между кнопками радиопульта и управляемыми сценариями (арт. F420)  
Смотрите раздел «Конфигурирование» для уточнения деталей
- (3) Режим, который ассоциирует функцию, выполняемую управляемым устройством или активатором системы и соответствующую кнопку
- (4) Расширение проводной системы с помощью радио-управляющих устройств
- (5) Электрический замок, освещение лестницы, этажный вызов, самовключение и циклический просмотр камер.  
Последние 2 функции доступны только с видео модулятором F442.
- (6) Управление сценариями блока МН200

## Расширение проводной системы Автоматизации с помощью радиоустройств

### ■ АКТИВАТОРЫ

В настоящем каталоге представлены различные типы активаторов, которые подключаются к силовой линии 230 В для питания контролируемой нагрузки. В зависимости от типа контролируемой нагрузки и типа монтажа, возможен выбор следующих устройств:

- встраиваемые активаторы серий AXOLUTE, LIVING, LIGHT.
- активаторы BASIC
- активаторы DIN
- переносной активатор с вилкой Shuko и универсальной розеткой (например, для напольного торшера)




Активатор BASIC



Активатор DIN



Переносной активатор



## АКТИВАТОРЫ – СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

Данная таблица демонстрирует радиоактиваторы, разделенные по типу применения.

Тип монтажа	ВКЛ/ВЫКЛ Освещение и нагрузки		Жалюзи и рольставни	
	AXOLUTE	LIVING/LIGHT/ LIGHT TECH	AXOLUTE	LIVING/LIGHT/ LIGHT TECH
Встраиваемый Комплектуется клавишами	H4573/2	L4573/2	H4573/2	L4573/2
				
Встраиваемый Комплектуется клавишами	H4574	L4574		
				
Встраиваемый	3470			
				
Переносной активатор	3526 3526/10 3526/16			
				
В распределительный шкаф модули DIN	F470/1 F470/2		F470/2	
				

## Параметры активаторов

Данная таблица позволяет выбрать активирующее устройство в соответствии с его назначением, электрическими характеристиками, контролируемой нагрузкой.

Таблица допустимых нагрузок


Активаторы	Частота	Тип нагрузки					
		Лампы накаливания	Активная нагрузка	Люминесцентные лампы <sup>1)</sup>	Электронный трансформатор	Ферромагнитные Трансформаторы <sup>2)</sup>	Привод жалюзи
<b>3470</b> 	50Гц	2A 500Вт	2A 500Вт	-	-	2A cosφ 0.5 500ВА	-
<b>3526</b> 	50Гц	10A 2300Вт	16A 3500Вт	4A 1000Вт	4A 1000Вт	4A cosφ 0.5 1000ВА	-
<b>F470/1</b> 	50Гц	6A 1400Вт	10A 2300Вт	1A 230Вт	1A 230Вт	2A cosφ 0.5 500ВА	-
<b>F470/2</b> 	50Гц	2A 500Вт	6A 1400Вт	0.3A 70Вт	0.3A 70Вт	2A cosφ 0.5 500ВА	2A 500Вт
<b>H/L4573/2</b> 	50Гц	2A 500Вт	2A 500Вт	-	-	2A cosφ 0.5 500ВА	2A 500Вт
<b>H/L4574</b> 	50Гц	0.2 – 2A 50 – 500Вт	0.2 – 2A 50 – 500Вт	0.05 – 0.3A 12 – 70Вт	0.05 – 0.3A 12 – 70Вт	0.2 – 2A cosφ 0.5 50 – 500ВА	-

Для корректной работы устройств соблюдайте указанные параметры

**ПРИМЕЧАНИЯ:**

- 1) Для люминесцентных ламп с традиционным или электронным балластом, энергосберегающих и разрядных ламп, электронных трансформаторов.
- 2) Для расчета эффективной нагрузки активатора необходимо учитывать производительность трансформатора. Например, если подключить диммер к ферромагнитному трансформатору мощностью 100 ВА с коэффициентом 0.8, эффективная нагрузка будет составлять 125 ВА. Трансформатор должен быть подключен к нагрузке, соответствующей своей мощности, но в любом случае не менее 90% своего номинала. Например, предпочтительнее использовать один трансформатор 250 ВА с 5 лампами по 50 Вт, чем 5 трансформаторов 50 ВА, подключенных параллельно, каждый с лампой 50 Вт.

# КАТАЛОГ




HA4572



HB4572



L4572



H4572PI

L4572PI




HS4919



HC4919



L4919



N4919



NT4919

## РАДИОУПРАВЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА С БАТАРЕЕЙ

Артикул	Описание
<b>HA4572</b>	Плоское радиоуправляющее устройство, комплектуется клавишами серии AXOLUTE арт. HC/HS4919 и 2-х модульной прямоугольной декоративной накладкой. Питание от литиевой батареи типа CR2032 на 3 В (в комплекте). Монтаж на стену с помощью двустороннего скотча или винтов
<b>HB4572</b>	См. выше – комплектуется 2-х модульной декоративной накладкой в форме эллипса
<b>L4572</b>	Плоское радиоуправляющее устройство, комплектуется клавишами серий LIVING, LIGHT или LIGHT TECH: 1 модульные – арт. L/N/NT4919 или стандартные 2-х модульной декоративной накладкой. Питание от литиевой батареи типа CR2032 на 3 В (в комплекте). Монтаж на стену с помощью двустороннего скотча или винтов
<b>H4752PI</b>	Встраиваемое радиоуправляющее устройство, комплектуется 1- модульными клавишами серии AXOLUTE – арт. HC/HS4919. Питание от литиевой батареи типа CR2032 на 3 В (в комплекте) – 2 модуля
<b>L4752PI</b>	См. выше – комплектуется 1 модульными клавишами серий LIVING, LIGHT или LIGHT TECH – арт. L/N/NT4919

**ПРИМЕЧАНИЕ:** для выбора клавиш обратитесь к стр. 61 данного каталога

## КЛАВИШИ ДЛЯ РАДИОУПРАВЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ С БАТАРЕЕЙ

Клавиши для радиоуправляющих устройств арт. HA4572, HB4572, H4572PI, L4572, L4572PI

Артикул	AXOLUTE АЛЮМИНИЙ	AXOLUTE АНТРАЦИТ	LIVING L4919	LIGHT N4919	LIGHT TECH NT4919
HC4919	HS4919				

# КАТАЛОГ



## РАДИОУПРАВЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА БЕЗ БАТАРЕИ

Артикул	Описание
<b>HA4572SB</b>	Радиоуправляющее устройство с автономным источником питания (не требуется батарея) – комплектуется одномодульными клавишами серии AXOLUTE арт. HC/HS4919SB и двухмодульной прямоугольной декоративной накладкой – устанавливается на стену при помощи двусторонней липкой ленты или винтов – используется в системе MY HOME со специальным интерфейсом арт. HC/HS4575SB
<b>HB4572SB</b>	См. выше – комплектуется 2-х модульной декоративной накладкой в форме эллипса
<b>L4572SB</b>	Радиоуправляющее устройство с автономным источником питания (не требуется батарея) – комплектуется одномодульными клавишами серий LIVING, LIGHT, LIGHT TECH арт. L/N/NT4919SB и двухмодульной декоративной накладкой – устанавливается на стену при помощи двусторонней липкой ленты или винтов – используется в системе MY HOME со специальным интерфейсом арт. L/N/NT4575SB

**ПРИМЕЧАНИЕ:** для выбора клавиш обратитесь к стр. 61 данного каталога

## КЛАВИШИ ДЛЯ РАДИОУПРАВЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ БЕЗ БАТАРЕИ

Клавиши для радиоуправляющих устройств арт. HA4572SB, HB4572SB, L4572SB

Артикул	AXOLUTE АЛЮМИНИЙ	AXOLUTE АНТРАЦИТ	LIVING	LIGHT	LIGHT TECH
<b>HC4919SB</b>	<b>HS4919SB</b>	<b>L4919SB</b>	<b>N4919SB</b>	<b>NT4919SB</b>	




## РАДИОПУЛЬТЫ

Артикул	Описание
<b>3527</b>	Радиопульт, 6 кнопок с графическими ярлыками – эргономичный дизайн для использования людьми с ограниченными физическими возможностями (разработан в сотрудничестве с Центром Протезирования INAIL (Италия)) – питание: 2 алкалиновые батареи типа AA 1,5 В (входят в комплект поставки)
<b>3528</b>	Радиопульт, 4 кнопки – питание от батареи 3 В типа CR2032



#### ВСТРАИВАЕМЫЕ РАДИОАКТИВИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

Артикул	Описание
<b>H4574</b>	Радиоактивирующее устройство с 1 двухпозиционным реле - 230 В~ с управляющей клавишей – для одиночных нагрузок: от 0,2 до 2 А для активных нагрузок и ламп накаливания, от 0,2 до 2 А cosφ 0,5 для ферромагнитных трансформаторов и от 0,05 до 0,3 А для люминесцентных ламп и электронных трансформаторов – 2 модуля – комплектуется 2-модульной клавишей (одно или двухфункциональной) – серия AXOLUTE
<b>L4574</b>	См. выше – серии LIVING, LIGHT, LIGHT TECH
<b>H4573/2</b>	Радиоактивирующее устройство для приводов жалюзи – 230В~ с управляющей клавишей и двумя взаимосблокированными реле для двойных нагрузок – 500Вт для двигателя – может использоваться для одиночных нагрузок: 2А для активных нагрузок и ламп накаливания, 2А cosφ=0,5 для ферромагнитных трансформаторов – 2 модуля – комплектуется 2-модульной клавишей (одно или двухфункциональной) – серия AXOLUTE
<b>L4573/2</b>	См. выше – серии LIVING, LIGHT, LIGHT TECH
<b>3470</b>	Базовое радиоактивирующее устройство 230 В~, 1 реле с 1 NO контактом для одиночной нагрузки: 2А лампы накаливания, 2А cosφ=0,5 для ферромагнитных трансформаторов. Используется для установки внутри чашек потолочных светильников или за управляющими устройствами внутри монтажных коробок для встроенного монтажа



#### РАДИОАКТИВИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА DIN

Артикул	Описание
<b>F470/1</b>	Радиоактивирующее устройство с двухпозиционным реле для одиночной нагрузки; 6А активная нагрузка и лампы накаливания, 2А cosφ=0,5 для ферромагнитных трансформаторов и 150 Вт для люминесцентных ламп с традиционным или электронным балластом, питание от сети 230 В~, 50 Гц, 2 модуля DIN
<b>F470/2</b>	Радиоактивирующее устройство с 2 реле, 6А активная нагрузка, 2А лампы накаливания, 500 Вт для двигателей, 2А cosφ=0,5 для ферромагнитных трансформаторов, питание от сети 230 В~, 50 Гц, 2 модуля DIN

# КАТАЛОГ




FRONT VIEW



3526

## ПЕРЕНОСНОЕ РАДИОАКТИВИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО

Артикул	Описание
<b>3526</b>	Переносной активатор с вилкой Shuko и универсальной розеткой (Shuko, 10A, 6A) - 230В~ - 1 реле для одиночных нагрузок, 16A для активных нагрузок, 10A для ламп накаливания, 4A cosφ=0,5 для ферромагнитных трансформаторов, 4A для люминесцентных ламп и электронных трансформаторов

HC4575  
HC4575SB  
HC4576HS4575  
HS4575SB  
HS4576L4575N  
L4575SB  
L4576NN4575N  
N4575SB  
N4576NNT4575N  
NT4575SB  
NT4576N

## ПРИЕМНЫЕ РАДИОИНТЕРФЕЙСЫ


Артикул	Описание
<b>HC4575</b>	Приемный радиоинтерфейс, питание 27 В= от шины – 2 модуля – серия AXOLUTE Алюминий
<b>HS4575</b>	См. выше – серия AXOLUTE Антрацит
<b>L4575N</b>	См. выше – серия LIVING
<b>N4575N</b>	См. выше – серия LIGHT
<b>NT4575N</b>	См. выше – серия LIGHT TECH
<b>HC4575SB</b>	Приемный радиоинтерфейс для радиоуправляющего устройства арт. HA/HB4572SB, питание 27 В= от шины – 2 модуля – серия AXOLUTE Алюминий
<b>HS4575SB</b>	См. выше – серия AXOLUTE Антрацит
<b>L4575SB</b>	Приемный радиоинтерфейс для радиоуправляющего устройства арт. L4572SB, питание 27 В= от шины – 2 модуля – серия LIVING
<b>N4575SB</b>	См. выше – серия LIGHT
<b>NT4575SB</b>	См. выше – серия LIGHT TECH

## ПЕРЕДАЮЩИЕ РАДИОИНТЕРФЕЙСЫ

Артикул	Описание
<b>HC4576</b>	Передающий радиоинтерфейс, питание 27 В= от шины – 2 модуля – серия AXOLUTE Алюминий
<b>HS4576</b>	См. выше – серия AXOLUTE Антрацит
<b>L4576N</b>	См. выше – серия LIVING
<b>N4576N</b>	См. выше – серия LIGHT
<b>NT4576N</b>	См. выше – серия LIGHT TECH

# СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ


**СХЕМА 1 РАСШИРЕНИЕ ПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАДИОУПРАВЛЯЮЩЕГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДВУМЯ ИСТОЧНИКАМИ СВЕТА**



**ПРИМЕЧАНИЕ:** при замене релейного активатора F411/1N диммером F414 возможно также регулировать яркость лампы

# СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

СХЕМА 2 РАСШИРЕНИЕ ПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАДИО АКТИВАТОРА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ ЖАЛОУЗИ И ИСТОЧНИКОМ СВЕТА





# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ НА РАДИОШИНЕ

# Устройства радиоуправления без батареи

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

### Описание

Данное устройство позволяет управлять системой MY HOME через приемный радиоинтерфейс арт. HC/HS/L/N/NT4575SB. Устройство не требует элементов питания, так как оснащено встроенным пьезоэлектрическим генератором. Выполнено в плоской форме, которая позволяет крепить его на стену с помощью двусторонней липкой ленты (входит в комплект поставки) или винтами, без использования монтажной коробки. Комплектуется декоративными клавишами.


### Технические характеристики

- Питание: пьезоэлектрический генератор
- Рабочая температура: от 0° до 40°C
- Частота радиосигнала: 868 МГц
- Радиус действия: 70 м при отсутствии препятствий
- Тип модуляции: FSK
- Габариты: 2 модуля

### Конфигурирование

Радиоуправляющее устройство создано специально для работы в системе My Home с приемным радио-интерфейсом HC/HS/L/N/NT4575SB. Оно не имеет разъемов для конфигурирования режимов работы, т.к. они настраиваются конфигурированием разъема SPE приемного радио-интерфейса.

АРТ. HA4572SB – АРТ. HB4572SB – АРТ. L4572SB



### Условные обозначения

1. Микрокнопка
2. Пьезоэлектрический генератор

### Таблица компоновки устройства

	Серия	Устройство	Клавиша	Рамка
ПЛОСКИЕ УСТРОЙСТВА	AXOLUTE	Прямоугольная форма 	HC4919SB HC4919SB	HA4802... 
		Форма эллипса 	HC4919SB HC4919SB	HB4802... 
LIVING LIGHT LIGHT TECH			HC4919SB HC4919SB HC4919SB	L4802...  N4819... NT4819...

# Устройства радиоуправления с батареей

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

### Описание








Радиоуправляющее устройство предназначено для управления активаторами шинной системы Автоматизации и, используя приемные интерфейсы арт. HC/HS4575 и L/N/NT4575N, может управлять сценариями.

Представлены в каталоге в двух версиях: арт. HA/HB/L4572, оснащенный шасси для настенного монтажа и арт. H/L4572PI для встраиваемого монтажа (серии AXOLUTE, LIVING, LIGHT, LIGHT TECH). Две версии различаются друг от друга типом суппорта и, соответственно, типом монтажа. Версия для накладного монтажа выполнена в плоской форме, которая позволяет его прикреплять на стену с помощью двухсторонней липкой ленты (входит в комплект поставки), либо с помощью винтов и не требует наличия монтажной коробки. Для монтажа декоративных накладок серии LIVING необходимо удалить боковую пластины (арт. L4572). При установке встраиваемой версии используются традиционные суппорты для серий AXOLUTE, LIVING, LIGHT и LIGHT TECH. При первом включении устройства следует удалить защиту с элемента питания. Комплектуется декоративными клавишами.


### Технические характеристики

- Питание: батарея 3В типа CR2032 (минимальный срок службы 2 года)
- Рабочая температура: от 0° до 40°C
- Частота радиосигнала: 868 МГц
- Радиус действия: 100 м при отсутствии препятствий
- Тип модуляции: FSK
- Габариты: 2 модуля

### Таблица компоновки устройства

	Серия	Устройство	Клавиша	Рамка	Supporto
ПЛОСКИЕ УСТРОЙСТВА	AXOLUTE	Прямо-угольная форма  HA4572	HC4919 HC4919	 HA4802...	
		Форма эллипса  HB4572	HC4919 HC4919	 HB4802...	
ВСТРАИВАЕМЫЕ УСТРОЙСТВА	LIVING LIGHT LIGHT TECH	 L4572	HC4919 HC4919 HC4919	L4802... N4819... NT4819...	
	AXOLUTE	 L4572PI	HC4919 HC4919	HB4802... HA4802...	H4702
	LIVING LIGHT LIGHT TECH	 L4702PI	HC4919 HC4919 HC4919	L4802... N4819... NT4819...	L4702 N4719

АРТ. HA4572 – АРТ. HB4572 – АРТ. L4572 – АРТ. H4572PI – АРТ. L4572PI



### Условные обозначения

1. Слот замены батареи
2. Микрокнопка
3. Разъем для конфигураторов
4. Светодиод

# Устройства радиоуправления с батареей

## Конфигурирование

Радиоустройства должны быть сконфигурированы при помощи цифровых конфигураторов; режим «виртуальной настройки» не используется. Устройство конфигурируется посредством

установки в разъемы A, PL1, PL2 и M соответствующих конфигураторов. Если конфигурация поз. PL2 не была произведена, правая кнопка остается нерабочей.

Выполняемые функции	Монтаж вставок под клавишами	Комбинации используемых клавиш/ Конфигуратор в разъеме M
		КЛАВИША А / КЛАВИША В
Команда ВКЛ.	ДА	ON
Команда ВЫКЛ.	ДА	OFF
Команда ВКЛ. при нажатии на верхнюю клавишу, ВЫКЛ. при нажатии на нижнюю	НЕТ	0/1
Рольставни ВВЕРХ/ВНИЗ – до концевого Выключателя	НЕТ	↑↓
Рольставни ВВЕРХ/ВНИЗ – пока кнопка Удерживается	НЕТ	↑↓ M
Режим кнопки	ДА	PUL
Клавиша А: ВКЛ./ВЫКЛ. циклично Клавиша В: рольставни Вверх/Вниз	Клавиша А: ДА Клавиша В: НЕТ	1
Клавиша А: ВКЛ./ВЫКЛ. Циклично Клавиша В: рольставни Вверх/Вниз – Моностабильный	Клавиша А: ДА Клавиша В: НЕТ	2
Клавиша А: ВКЛ. Клавиша В: Вверх/Вниз	НЕТ	3
Клавиша А: ВКЛ. Клавиша В: Вверх/Вниз – моностабильный	НЕТ	4
ВКЛ./ВЫКЛ. циклично и диммирование при удержании конфигуратора	ДА	нет конфигуратора
Управление сценариями (см. таблицу далее)		от 5 до 8
Команда СЕН для управления блоком сценария МН200		CEN

## Режим сценариев M = 5 – 8

Данный режим используется только в случае, если в системе имеется модуль сценариев F420, что позволяет запускать сохраненный в памяти сценарий (но не создавать новый).

В этом режиме гнезда A и PL1 определяют адрес модуля сценариев. Блок управления запускает сценарий под номером от 1 до 16 в зависимости от того, какой конфигуратор установлен в гнездо M и какая кнопка нажата, см. таблицу.


Конфигуратор в M	Клавиша 1	Клавиша 2	Клавиша 3	Клавиша 4
5	Сценарий 1	Сценарий 2	Сценарий 3	Сценарий 4
6	Сценарий 5	Сценарий 6	Сценарий 7	Сценарий 8
7	Сценарий 9	Сценарий 10	Сценарий 11	Сценарий 12
8	Сценарий 13	Сценарий 14	Сценарий 15	Сценарий 16

## Радио пульт арт. 3527

Данное устройство имеет 6 радиоканалов, которые представляют собой 6 программируемых кнопок с подсветкой и звуковым рингтоном. Пульт может также использоваться в качестве фонаря. После нажатия на кнопку загорается оранжевый светоиндикатор, указывающий на активацию радиопередачи; если загорается красный светоиндикатор, это значит, что необходимо заменить элементы питания.

### Функция фонарика

При нажатии на кнопки 5 и 6 радиопульт будет работать, как фонарик




### Технические характеристики

Питание:	2 алкалиновых батареи 1,5В – тип АА без возможности подзарядки (входят в комплект поставки)
Мин. срок службы батареи:	3 года
Рабочая температура:	от 0° до 40°С
Частота радиосигнала:	868 МГц
Радиус действия:	100 м при отсутствии препятствий
Тип модуляции:	FSK
Рабочая температура:	от -10° до 55°С

### Использование людьми с ограниченными возможностями


Радио пульт оснащен:

- стандартным разъемом 3,5 мм для подключения детектора
- возможность крепления пульта к инвалидному креслу или изголовью кровати с помощью винта



### Замена элементов питания

2 алкалиновых батареи 1,5В – тип АА



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Не используйте перезаряжаемые батареи (аккумуляторы)

# Радио пульт арт. 3527

## Конфигурирование

Для настройки пульта не нужно использовать стандартные конфигураторы, для этого используются переключатели, как указано в таблице. Для доступа к переключателям снимите верхнюю часть пульта.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** рекомендуется сохранить заводские настройки для переключателей № 3 и № 4; переключатель 4 используется для выбора уровня звукового сигнала кнопок, а также для изменения времени сканирования кнопок.

## Программирование


Чтобы ассоциировать каждый радиоканал пульта с определенным действием:

- 1) Нажмите на кнопку «Программирование интерфейса», которой в конфигурации присдана функция автоматического обучения и удерживайте ее в течение 3-х секунд: после того как загорится красный светодиод, отпустите кнопку.
- 2) В течение 20 секунд нажимайте кнопку пульта, которую необходимо запрограммировать; красный светодиод начнет мигать, указывая на переход в режим программирования.
- 3) В течение 5 минут выберите и установите функцию, которая будет соответствовать кнопке пульта, при помощи активатора и/или соответствующего блока управления; красный светодиод начнет быстро мигать в течение примерно 2-х секунд. Это указывает на то, что происходит программирование.
- 4) Повторите действия, описанные в пунктах 1, 2 и 3, для всех кнопок, функции которых необходимо установить, а также для тех кнопок, функции которых необходимо изменить.

Чтобы удалить программу для одной из кнопок пульта:

- 1) Нажмите и удерживайте кнопку «Программирование радиоинтерфейса» в течение не менее 8 секунд. 3 секунды спустя красный светодиод начнет гореть не мигая, через 5 секунд он погаснет. Отпустите кнопку. Красный светодиод загорится вновь.
- 2) В течение 20 секунд удерживайте кнопку пульта, программу которой вы хотите удалить; красный светодиод начинает мигать, указывая на отмену программы.
- 3) С этого момента данная кнопка не будет выполнять никаких функций, пока не будет перепрограммирована.

Для удаления всех программ интерфейса удерживайте кнопку «Программирование» в течение примерно 12 секунд; 3 секунды спустя красный светодиод начнет гореть не мигая, через



5 секунд он погаснет. Через 4 секунды светодиод снова начинает мигать в течение 2-х секунд, сигнализируя таким образом об отмене всех программ. Отпустите кнопку. Теперь необходимо провести полную перезагрузку устройства, отменив радиокоды и команды, установленные для различных кнопок пульта.

## Выбор уровня громкости звукового сигнала кнопок:

- 1 – Установите переключатель 4 в режим программирования (наверху).
- 2 – Нажмите и удерживайте кнопки 1 и 3, по истечении 2-х секунд кнопки 1 и 2 подсветятся.
- 3 – Нажмите одну из подсвеченных кнопок, чтобы прослушать установленный сигнал (кнопка 1 – наибольшая громкость).
- 4 – Нажмите и удерживайте соответствующую кнопку на желаемом уровне не менее 2-х секунд.
- 5 – После сохранения уровня громкости в памяти устройства прозвучит звуковой сигнал, а кнопка начинает мигать.
- 6 – Установите переключатель 4 в стандартное положение (внизу).

Переключатель	Положение	Правила работы
Переключатель 1	Наверху Подсветка кнопок = Вкл.	При нажатии кнопка пульта подсвечивается.
	Внизу Подсветка кнопок = Выкл.	При нажатии кнопка пульта не подсвечивается.
Переключатель 2	Наверху Звуковой сигнал = Вкл.	При нажатии на кнопку производится звуковой сигнал.
	Внизу Звуковой сигнал = Выкл.	При нажатии на кнопку звуковой сигнал отсутствует.

# Устройства радиоуправления с батареей

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

### Описание

Данное устройство является радиопередающим устройством. Используя вместе с приемными радиоинтерфейсами арт. L/N/NT4575N и HC/HS4575 с помощью радиопульта можно управлять устройствами системы MY HOME; может также непосредственно управлять радиоактиваторами арт. F470/1, F470/2, 3526 и 3470. Устройство имеет 4 кнопки, которые являются радиоканалами. Сигнал оранжевого светодиода означает активную радиопередачу.

### Технические характеристики

- Питание: батарея 3В – тип CR2032 (минимальный срок службы батареи: 2 года)
- Рабочая температура: от 0° до 40°C
- Частота радиосигнала: 868 МГц
- Радиус действия: 100 м при отсутствии препятствий
- Тип модуляции: FSK

### Конфигурирование



Пульт снабжен 2 переключателями для определения режима работы пульта дистанционного управления и радиоактиватора, как показано на рисунке. При использовании системы MY HOME рекомендуется оставлять переключатели в положении по умолчанию.

### Программирование

Чтобы ассоциировать каждый радиоканал пульта с определенным действием:

- 1) Нажмите на кнопку «Программирование интерфейса», которой в конфигурации присдана функция автоматического обучения, и удерживайте ее в течение 3-х секунд: после того как загорится красный светодиод, отпустите кнопку.
  - 2) В течение 20 секунд нажмите кнопку пульта, которую необходимо запрограммировать; красный светодиод начнет мигать, указывая на переход в режим программирования.
  - 3) В течение 5 минут выберите и установите функцию, которая будет соответствовать кнопке пульта, при помощи активатора и/или соответствующего блока управления; красный светодиод начнет быстро мигать в течение примерно 2-х секунд. Это указывает на то, что происходит программирование.
  - 4) Повторите действия, описанные в пунктах 1, 2 и 3, для всех кнопок, функции которых необходимо установить, а также для тех кнопок, функции которых необходимо изменить.
- Чтобы удалить программу для одной из кнопок пульта:
- 1) Нажмите и удерживайте кнопку «Программирование радиоинтерфейса» в течение не менее 8 секунд. 3 секунды спустя красный светодиод начнет гореть не мигая, через 5 секунд он погаснет. Отпустите кнопку. Красный светодиод загорится вновь.
  - 2) В течение 20 секунд удерживайте кнопку пульта, программу которой вы хотите удалить; красный светодиод начинает мигать, указывая на отмену программы.
  - 3) С этого момента данная кнопка не будет выполнять никаких функций, пока не будет перепрограммирована.

## АРТ. 3528



Для удаления всех программ интерфейса удерживайте кнопку «Программирование» в течение примерно 12 секунд; 3 секунды спустя красный светодиод начнет гореть не мигая, через 5 секунд он погаснет.

Через 4 секунды светодиод снова начинает мигать в течение 2-х секунд, сигнализируя таким образом об отмене всех программ. Отпустите кнопку. Теперь необходимо провести полную перезагрузку устройства, отменив радиокоды и команды, установленные для различных кнопок пульта.

## Приемный радиоинтерфейс арт. HC/HS4575 и арт. L/N/NT4575N

Интерфейс позволяет использовать радиоуправляющие устройства для контроля активаторов проводной системы, что позволяет создавать комбинированные радио и проводные системы, используемые для расширения системы Автоматики без установки дополнительного кабеля шины. Радиоинтерфейс позволяет использовать радиоуправляющие устройства для управления одним или более активатором проводной шинной системы, что позволяет создавать смешанную радиопроводную систему. **Данное устройство не может работать с радиоуправляющим устройством без батареи арт. HA/HB/L4572SB**, для которого необходимо использовать устройство с радиоприемным интерфейсом арт. HA/HB/L/NT4575SB.

Существует три пути конфигурирования интерфейса:

- ФИЗИЧЕСКОЕ РАСШИРЕНИЕ для расширения системы Автоматики;
- САМООБУЧЕНИЕ, используемое для работы в комбинации с радиопультами арт. 3527 и арт. 3528;
- УПРАВЛЕНИЕ СЦЕНАРИЯМИ для активации сценариев блока МН200
- УДАЛЕННЫЙ КОНТРОЛЬ СЦЕНАРИЕВ для управления сценариями модуля F420.

Интерфейс имеет три разъема для конфигурирования: A, PL для определения адреса и M – для режима работы.




Приемный радиоинтерфейс HC4575

### РЕЖИМ ФИЗИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ – КОНФИГУРАТОР M = 1

В этом режиме в системе возможно установить только один интерфейс арт. HC/HS4575 или арт. L/N/NT4575N; его можно использовать в одной системе с передающим интерфейсом арт. HC/HS4576 или арт. L/N/NT4576N (только если он сконфигурирован в режиме Физического расширения – M = 1). Используются только конфигурируемые радиоуправляющие устройства (с разъемами A, PL, M, G и т.д.), такие как арт. L4572, L4572PI, и. т.д. Эти устройства также необходимо конфигурировать.

### Конфигурирование

Конфигураторы в A и PL отделяют проводную от радиосистемы; все адреса ниже данного адреса в A и PL резервируются для проводной системы, а адреса выше этого адреса – для радио системы. Как показано на примере ниже, приемный интерфейс имеет адрес A=6, PL=1; все команды, содержащие адрес активатора ниже 61 (59, 58 и т.д.) будут ретранслироваться в шину.



Если в системе установлен передающий интерфейс HC/HS4576, L/N/NT4576N, сконфигурированный M = 1, он должен иметь адрес, следующий после адреса приемного интерфейса HC/HS4575, L/N/NT4575N. Например: приемный интерфейс имеет адрес A = 6 PL = 1 M = 1, а передающий A = 6 PL = 2 M = 1.

### Программирование

#### Для ассоциации радиоустройств с интерфейсом HC/HS4575, L/N/NT4575N выполните следующее:

- 1) нажмите и удерживайте микрокнопку 4 секунды: красный светодиод начнет гореть постоянно. Отпустите кнопку.
- 2) В течение 20 секунд нажмите кнопку радиоуправляющего устройства, которую нужно запрограммировать. Красный светодиод начнет быстро мигать около 2 секунд, обозначая завершение программирования.
- 3) Теперь повторите пункты 1) и 2) для всех кодов, которые нужно сохранить в интерфейсе (максимум 128 кодов).

**Чтобы удалить код из интерфейса HC/HS4575, L/N/NT4575N** следуйте процедуре:

- 1) нажмите и удерживайте микрокнопку 8 секунд: после 4 секунд красный светодиод начнет гореть постоянно и после еще 4 секунд он погаснет. Отпустите кнопку. Светодиод загорится снова.
- 2) В течение 20 секунд нажмите кнопку радиоуправляющего устройства, канал которой нужно удалить. Красный светодиод начнет быстро мигать около 2 секунд, подтверждая удаление.
- 3) Теперь удаленная кнопка больше не будет посылать каких-либо команд, пока не будет перепрограммирована.

**Для удаления всех кодов из интерфейса** нажмите и удерживайте микрокнопку 12 секунд: (после 3 секунд красный светодиод начнет гореть постоянно, после еще 5 секунд он погаснет и после еще 4 секунд он быстро мигать около 2 секунд, подтверждая удаление всех программ). Отпустите кнопку.

#### РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ СЦЕНАРИЯМИ – КОНФИГУРАТОР М = ОТ 6 ДО 8

В этом режиме работают только устройства, которые не конфигурируются. Эта функция позволяет ассоциировать каждый сценарий, сохраненный в модуле F420 с кнопками радиопультов арт. 3527 и арт. 3528. В этом режиме возможно установить различные интерфейсы HC/HS4575 или L/N/NT4575N. Конфигурация в разъеме A и PL интерфейса должна соответствовать адресу контролируемого модуля сценариев F420.

<b>A</b>	от 0 до 9
<b>PL</b>	от 1 до 9
<b>M</b>	от 6 до 8

Конфигуратор в M определяет соответствие между кнопками радиопульта и сценариями модуля сценариев, как показано далее в таблице. Кнопки, показанные с пометкой ●, соответствуют 4-канальному радиопульту арт. 3528.

#### Управление сценариями

Номер сценария в сценарном блоке	Конфигуратор M = 6	Конфигуратор M = 6	Конфигуратор M = 8
Сценарий 1	Клавиша 1 ●		
Сценарий 2	Клавиша 2 ●		
Сценарий 3	Клавиша 3 ●		
Сценарий 4	Клавиша 4 ●		
Сценарий 5	Клавиша 5		
Сценарий 6	Клавиша 6		
Сценарий 7		Клавиша 1 ●	
Сценарий 8		Клавиша 2 ●	
Сценарий 9		Клавиша 3 ●	
Сценарий 10		Клавиша 4 ●	
Сценарий 11		Клавиша 5	
Сценарий 12		Клавиша 6	
Сценарий 13			Клавиша 1 ●
Сценарий 14			Клавиша 2 ●
Сценарий 15			Клавиша 3 ●
Сценарий 16			Клавиша 4 ●

После конфигурирования интерфейса сценарии, ассоциированные с пультами 3527 и/или 3528, могут быть активированы с других пультов того же типа (максимум до 20).

#### Программирование

Для программирования сценария выполните следующее:

- 1) сценарный модуль F420 должен быть сконфигурирован и включен в режим самообучения (нажмите кнопку с пиктограммой замка на корпусе модуля, чтобы горел зеленый светодиод).
- 2) нажмите и удерживайте 3 секунды микрокнопку приемного интерфейса: красный светодиод начнет гореть постоянно. Отпустите микрокнопку.
- 3) в течение 20 секунд нажмите кнопку сценария, который нужно сохранить на радиопульте: красный светодиод начнет быстро мигать, обозначая активацию режима программирования.
- 4) настройте сценарий, используя управляющие устройства/активаторы системы My Home.
- 5) нажмите микрокнопку интерфейса для выхода из режима программирования: красный светодиод погаснет.
- 6) повторите пункты с 2) по 5) для всех сценариев, которые нужно запрограммировать (максимум 128 кодов).
- 7) если нужно заблокировать возможность дальнейшего программирования или удаления сценариев, нажмите кнопку с пиктограммой замка на корпусе модуля, чтобы горел красный светодиод.



#### Для удаления сценария выполните:

- 1) сценарный модуль F420 должен быть сконфигурирован и включен в режим самообучения (нажмите кнопку с пиктограммой замка на корпусе модуля, чтобы горел зеленый светодиод).
- 2) нажмите микрокнопку приемного интерфейса на 8 секунд (после 3 секунд красный светодиод начнет гореть постоянно и после еще 5 секунд он погаснет). Отпустите микрокнопку.
- 3) в течение 20 секунд нажмите кнопку сценария, который нужно удалить на радиопульте: обозначая удаление сценария, красный светодиод интерфейса начнет быстро мигать около 2 секунд и выключится.
- 4) повторите 2) и 3) для всех сценариев, которые нужно удалить.

**Для удаления всех программ приемного интерфейса** нажмите микрокнопку и удерживайте около 12 секунд (после 3 секунд красный светодиод начнет гореть постоянно, после еще 5 секунд он погаснет и после еще 4 секунд он начнет быстро мигать около 2 секунд, подтверждая удаление). Отпустите микрокнопку.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** данная операция не удаляет сценарии модуля F420.

**Удаление всех сценариев:** для выполнения этой операции необходимо нажать и удерживать кнопку DEL на корпусе модуля сценариев F420 в течение 10 секунд. При этом модуль должен быть в открытом режиме самообучения (горит зеленый светодиод).



## Приемный радиоинтерфейс арт. HC/HS4575SB и арт. L/N/NT 4575SB

Радиоуправляющее устройство создано специально для работы в системе My Home с приемным радио-интерфейсом HC/HS/L/N/NT4575SB. Оно не имеет разъемов для конфигурирования режимов работы, т.к. они настраиваются конфигурированием разъема SPE приемного радио-интерфейса.

### Технические характеристики

- Питание: 180 – 27 В= от шины
- Рабочее питание с BUS SCS: 18 – 27 В=
- Рабочая температура: от 0° до 40°C
- Частота радиосигнала: 868 МГц
- Максимальное потребление: 33 мА
- Габариты: 2 модуля

Радиоуправляющее устройство имеет три режима конфигурации:


- Самообучение (SPE = 0)
- Стандарт (SPE = 1)
- Управление сценариями (SPE = 6).

Разъемы A, PL1 и PL2 определяют адрес приемника в системе My Home. Разъемы M1 и M2 определяют режимы работы, которые описаны ниже.

### РЕЖИМ САМООБУЧЕНИЯ – SPE = 0

Данный режим позволяет ассоциировать одну из функций системы Автоматики с каждой парой кнопок – парой 1-3 и 2-4 радиоуправляющего устройства НА/HB4572SB.

- ВКЛ/ВЫКЛ активатор; работа в режиме О/И. Короткое нажатие для ВКЛ/ВЫКЛ. и длительное удержание для регулировки яркости (только для режимов «точка-точка»). Верхняя кнопка пары автоматически ассоциируется с командой «ВКЛЮЧИТЬ» и увеличением яркости при регулировке, в то время как нижняя кнопка ассоциируется с командой «ВЫКЛЮЧИТЬ» и уменьшением яркости.
- Включение с таймером. Обе пары выполняют одинаковые функции.
- Мигание. Обе пары выполняют одинаковые функции.
- Рольставни – ВВЕРХ/ВНИЗ; функция контроля движения привода до концевого выключателя в двустабильном режиме. Верхняя кнопка пары автоматически ассоциируется с командой «ВВЕРХ» (ВВЕРХ при удержании, СТОП при коротком нажатии) и нижняя кнопка пары автоматически ассоциируется с командой «ВНИЗ» (ВНИЗ при удержании, СТОП при коротком нажатии).
- Дополнительные AUX команды:
  - ВКЛ/ВЫКЛ. активатор; работа в режиме О/И. Включение верхней и выключение нижней кнопкой пары.
  - Рольставни – ВВЕРХ/ВНИЗ; функция контроля движения привода до концевого выключателя в двустабильном режиме. Верхняя кнопка пары автоматически ассоциируется с командой «ВВЕРХ» (ВВЕРХ при удержании, СТОП при коротком нажатии) и нижняя кнопка пары автоматически ассоциируется с командой «ВНИЗ» (ВНИЗ при удержании, СТОП при коротком нажатии).
- Сброс. Обе пары выполняют одинаковые функции.
- Заблокировать/Разблокировать активатор. Обе пары выполняют одинаковые функции.
- Функции Звуковой системы и системы Видеодомофонии (см. соответствующие каталоги).
- Активация сценариев. Обе пары выполняют одинаковые функции.



Приемный радио-интерфейс  
HC/HS/L/N/NT4575SB. Вид сзади.



Радиоуправляющее устройство  
НА/HB4572SB с декоративными  
клавишами L4919SB. Вид спереди.

Приемный радиоинтерфейс HC/HS/L/N/NT4575SB должен быть сконфигурирован в разъемах A и PL1 для определения своего адреса в системе, который должен отличаться от адресов активаторов.

A	от 0 до 9
PL1	от 0 до 9
M1	0
PL2	0
M2	0
SPE	0

**ПРИМЕЧАНИЕ:** к каждому интерфейсу можно подключить до 9 радиоуправляющих устройств.

#### Программирование режима самообучения

Для каждого приемного интерфейса можно определить до 24 функций (следовательно, для каждого интерфейса возможно определить до 12 радиоуправляющих устройств L4572SB). Ассоциация между требуемой функцией и парой кнопок производится по описанию, указанному ниже.

**Для ассоциации функции и каждой пары кнопок** следуйте по последовательности:

- 1) нажмите и удерживайте микрокнопку приемного интерфейса 3 секунды: красный светодиод начнет гореть постоянно. Отпустите кнопку.
- 2) в течение 20 секунд нажмите кнопку пары радиоуправляющего устройства, которую требуется сохранить; красный светодиод начнет мигать, обозначая активацию режима программирования.
- 3) в течение 5 минут настройте функцию, которую нужно ассоциировать с парой кнопок радиоуправляющего устройства системы My Home (активатор, усилитель, и т.д.); Красный светодиод начнет быстро мигать около 2 секунд, обозначая, что ассоциация была сохранена;
- 4) повторите пункты 1), 2) и 3) для всех пар, которые нужно ассоциировать, в том числе и те, которые уже были сохранены (если требуется изменить их).

#### РЕЖИМ СТАНДАРТ SPE = 1

Данный режим функционирования позволяет выполнять стандартные функции Автоматики (контроль света и приводов рольставен). Помимо разъемов A, PL1 и PL2, которые определяют адрес интерфейса HC/HS/L/N/NT4575SB в системе Автоматики – необходимо сконфигурировать разъемы M1

**Для удаления программирования пары кнопок радиоуправляющего устройства**, проследуйте данной ниже процедуре:

- 1) нажмите и удерживайте микрокнопку приемного интерфейса в течение 8 секунд: после 3 секунд красный светодиод начнет гореть постоянно; после еще 5 секунд он выключится. Отпустите кнопку. Красный светодиод начнет снова гореть постоянно.
- 2) если нужно отменить программы, нажмите кнопку пары в течение 20 секунд; красный светодиод начнет быстро мигать около 2 секунд, подтверждая удаление программы.
- 3) теперь отмененная пара кнопок не будет активировать каких-либо функций, пока не будет перепрограммирована.

#### Для полного удаления всех ассоциаций интерфейса

нажмите и удерживайте микрокнопку приемного интерфейса в течение 12 секунд: после 3 секунд красный светодиод начнет гореть постоянно; после еще 5 секунд он выключится и после еще 4 секунд он начнет быстро мигать около 2 секунд, подтверждая удаления всех запрограммированных команд. Отпустите кнопку.

Таблица

Доступные функции	Конфигуратор в разъеме M1 (декоративная клавиша слева)	Конфигуратор в разъеме M2 (декоративная клавиша справа)
		
ВКЛ/ВЫКЛ циклично <sup>2)</sup> и регулировка яркости при длительном нажатии	Нет конфигуратора	Нет конфигуратора
Команда ВКЛ <sup>2)</sup>	ON	ON
Команда ВЫКЛ <sup>2)</sup>	OFF	OFF
Команда ВКЛ при нажатии на верхнюю кнопку, ВЫКЛ при нажатии на нижнюю и регулировка яркости при длительном нажатии	O/I	O/I
Команда ВВЕРХ (кнопки 1 и 2) и ВНИЗ до концевого выключателя (кнопки 3 и 4) привода рольставен	↓↑	↓↑
Команда ВВЕРХ (кнопки 1 и 2) и ВНИЗ (кнопки 3 и 4) привода рольставен – пока кнопка нажата	M ↓↑	M ↓↑
Режим кнопки <sup>2)</sup>	PUL	PUL
Команда ВКЛ с таймером <sup>1) 2)</sup>	от 1 до 8	от 1 до 8
Команда СЕН для управления сценариями МН200	CEN	CEN

# Приемный радиоинтерфейс арт. HC/HS4575SB и арт. L/N/NT 4575SB

- 1) в зависимости от установленного конфигуратора активатор автоматически выключится после заданного времени, определенного в таблице справа.
- 2) установите функциональную клавишу, которая использует только нижнюю кнопку. Для уточнения деталей смотрите инструкцию, поставляемую с устройством.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** если разъем PL2 не определен, пара кнопок 2 и 4 будет отключена.

Конфигуратор	Соответствующее время
1	1 мин.
2	2 мин.
3	3 мин.
4	4 мин.
5	5 мин.
6	15 мин.
7	30 секунд
8	0,5 секунд

## Программирование в стандартном режиме

**Для ассоциирования радиоуправляемого устройства HA/HB/L4572SB с приемным интерфейсом HC/HS/L/N/NT4572SB выполните следующую процедуру:**

- 1) нажмите и удерживайте микрокнопку интерфейса в течение 3 секунд: красный светодиод начнет гореть постоянно; отпустите кнопку.
- 2) в течение 20 секунд нажмите кнопку пары радиоуправляемого устройства, которую нужно сохранить; красный светодиод начнет быстро мигать около 2 секунд, обозначая, что программирование завершено;
- 3) теперь повторите пункты 1) и 2) для сохранения всех кодов в интерфейсе, максимум до 128.

**Для удаления кодов из приемного интерфейса HC/HS/L/N/NT4572SB, проследуйте данной ниже процедуре:**

- 1) нажмите и удерживайте микрокнопку приемного интерфейса в течение 8 секунд: после 3 секунд красный

светодиод начнет гореть постоянно; после еще 5 секунд он выключится. Отпустите кнопку. Красный светодиод начнет снова гореть постоянно.

- 2) если нужно отменить программы, нажмите кнопку пары в течение 20 секунд; красный светодиод начнет быстро мигать около 2 секунд, подтверждая удаление программы.
- 3) теперь отмененная пара кнопок не будет активировать каких-либо функций, пока не будет перепрограммирована.

## Для полного удаления всех ассоциаций интерфейса

нажмите и удерживайте микрокнопку приемного интерфейса в течение 12 секунд: после 3 секунд красный светодиод начнет гореть постоянно; после еще 5 секунд он выключится и после еще 4 секунд он начнет быстро мигать около 2 секунд, подтверждая удаления всех запрограммированных команд. Отпустите кнопку.


## РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ СЦЕНАРИЯМИ – SPE = 6

При установке конфигуратора 6 в разъем SPE приемный интерфейс HC/HS/L/N/NT4572SB позволяет управлять сценариями, сохраненными в модуле сценариев F420 с помощью радиоуправляемого устройства HA/HB/L4572SB.


Конфигураторы в разъемах A и PL1 должны соответствовать адресу A и PL управляемого модуля сценариев.

Конфигуратор в разъеме M1 определяет соответствие между кнопками радиоуправляемого устройства и сценариями модуля F420, как показано далее в таблице.

A	от 0 до 9
PL1	от 1 до 9
M1	от 1 до 4
PL2	0
M2	0
SPE	0



Приемный интерфейс.  
Вид сзади.



Расположение кнопок  
радиоуправляемого устройства  
арт. HA/HB/L4572SB

### Управление сценариями

Номер сценария в сценарном блоке	Конфигуратор M1 = 1	Конфигуратор M1 = 2	Конфигуратор M1 = 3	Конфигуратор M1 = 4
Сценарий 1	Клавиша 1	Кома		
Сценарий 2	Клавиша 2			
Сценарий 3	Клавиша 3			
Сценарий 4	Клавиша 4			
Сценарий 5		Клавиша 1		
Сценарий 6		Клавиша 2		
Сценарий 7		Клавиша 3		
Сценарий 8		Клавиша 4		
Сценарий 9			Клавиша 1	
Сценарий 10			Клавиша 2	
Сценарий 11			Клавиша 3	
Сценарий 12			Клавиша 4	
Сценарий 13				Клавиша 1
Сценарий 14				Клавиша 2
Сценарий 15				Клавиша 3
Сценарий 16				Клавиша 4

### Программирование сценария

Для программирования сценария выполните следующее:

- 1) сценарный модуль F420 должен быть сконфигурирован и включен в режим самообучения (нажмите кнопку с пиктограммой замка на корпусе модуля, чтобы горел зеленый светодиод).
- 2) нажмите микрокнопку приемного интерфейса HC/HS/L/N/NT4572SB на 3 секунды: красный светодиод начнет гореть постоянно. Отпустите микрокнопку.
- 3) в течение 20 секунд нажмите кнопку сценария, который нужно сохранить на радиоуправляющем устройстве: красный светодиод начнет быстро мигать, обозначая активацию режима программирования.
- 4) настройте сценарий, используя управляющие устройства/активаторы системы My Home.
- 5) в течение 35 минут нажмите микрокнопку интерфейса для выхода из режима программирования: красный светодиод погаснет.
- 6) повторите пункты с 2) по 5) для всех сценариев, которые нужно запрограммировать.
- 7) если нужно заблокировать возможность дальнейшего программирования или удаления сценариев, нажмите кнопку с пиктограммой замка на корпусе модуля, чтобы горел красный светодиод.

#### Для удаления сценария выполните:

- 1) сценарный модуль F420 должен быть сконфигурирован и включен в режим самообучения (нажмите кнопку с пиктограммой замка на корпусе модуля, чтобы горел зеленый светодиод).
- 2) нажмите микрокнопку приемного интерфейса HC/HS/L/N/NT4572SB на 8 секунды (после 3 секунд красный светодиод начнет гореть постоянно и после еще 5 секунд он погаснет). Отпустите микрокнопку.

- 3) в течение 20 секунд нажмите кнопку сценария, который нужно удалить на радиоуправляющем устройстве: обозначая удаление сценария, красный светодиод начнет быстро мигать около 2 секунд и выключится.
- 4) повторите 2) и 3) для всех сценариев, которые нужно удалить.

**Для удаления всех программ приемного интерфейса** нажмите микрокнопку и удерживайте около 12 секунд (после 3 секунд красный светодиод начнет гореть постоянно, после еще 5 секунд он погаснет и после еще 4 секунд он начнет быстро мигать около 2 секунд, подтверждая удаление). Отпустите микрокнопку.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** данная операция не удаляет сценарии модуля F420.

**Удаление всех сценариев:** для выполнения этой операции необходимо нажать и удерживать кнопку DEL на корпусе модуля сценариев F420 в течение 10 секунд. При этом модуль должен быть в открытом режиме самообучения (горит зеленый светодиод).

## Передающий интерфейс арт. L/N/NT4576N и арт. HC/HS4576

Данное устройство позволяет управлять одним или несколькими радиоактиваторами проводной системы Автоматизации, что позволяет создавать комбинированную радио-проводную систему.

Для применения данного режима работы (ФИЗИЧЕСКОЕ РАСШИРЕНИЕ) необходимо установить конфигуратор 1 в разъем M интерфейса.

### Технические характеристики

- Питание: 180 – 27 В= от шины
- Рабочее питание с BUS SCS: 18 – 27 В=
- Максимальное потребление: 40 мА
- Рабочая температура: от 0° до 40°C
- Частота радиосигнала: 868 МГц
- Радиус действия: 100 м при отсутствии препятствий
- Габариты: 2 модуля

### Конфигурирование


В системе можно установить только один интерфейс HC/HS4576 или L/N/NT4576N; он может использоваться в одной системе с приемным интерфейсом HC/HS4575 или L/N/NT4575N (только если тот сконфигурирован в режиме физического расширения – M = 1).

Конфигураторы в A и PL отделяют проводную от радио системы; все адреса ниже данного адреса в A и PL резервируются для проводной системы, а адреса выше этого адреса – для радио системы. Как показано на примере ниже, приемный интерфейс имеет адрес A = 6, PL = 2; все команды, содержащие адрес активатора выше 62 (63, 64 и т.д.) будут ретранслироваться в радиошину.



Передающий радиоинтерфейс арт. HC/HS4576

Если в системе присутствует приемный интерфейс HC/HS4575 или L/N/NT4575N, сконфигурированный M=1, он должен иметь адрес, следующий за адресом передающего интерфейса интерфейсом HC/HS4576 или L/N/NT4576N. Например: приемный интерфейс A = 6 PL = 1 M = 1 и передающий интерфейс A = 6 PL = 2 M = 1.



# Однорелейное радиоактивирующее устройство

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ


### Описание

Это устройство позволяет использовать преимущества радиотехнологии в комбинации радиопроводной системы. Радиоактиватор может контролироваться управляемыми устройствами My Home с помощью передающего интерфейса HC/HS4576 или L/N/NT4576N. Устройством возможно управлять с помощью локального радиоуправляющего устройства и управляемых устройств проводной шинной системы.


### Технические характеристики

- Напряжение питания: 230 В~ при 50 Гц
- Рабочая температура: от 0° до 40°C
- Рассеиваемая мощность управляемых нагрузок:
  - лампы накаливания 50 – 500 Вт / 0,2 – 2 А
  - резистивная нагрузка 50 – 500 Вт / 0,2 – 2 А
  - флуоресцентные лампы 12 – 70 Вт / 0,05 – 0,3 А
  - с электронными трансформаторами 12 – 70 Вт / 0,05 – 0,3 А
  - с ферромагнитными трансформаторами 50 – 500 ВА / 0,02 – 2 Acosφ0,5
- Частота радиосигнала: 868 МГц
- Тип модуляции: FSK
- Габариты: 2 модуля

## АРТ. H4574 – АРТ. L4574



Вид спереди арт. H4574\*



Вид сзади



**\*ПРИМЕЧАНИЕ:** версия арт. L4574 имеет противоположное расположение кнопки программирования и нижнего светодиода.

### Условные обозначения

1. Светодиод
2. Кнопки программирования
3. Микронопки
4. Разъемы для конфигураторов



### Схема подключения

Пример подключения управляемой нагрузки из одной точки



### Схема подключения

Пример подключения управляемой нагрузки из двух или нескольких точек



# Однорелейное радиоактивирующее устройство

## Конфигурирование

Режим работы устройства определяется типом конфигуратора в разъеме M. Если конфигурирование сделано неверно, светодиод активатора при подключении к питанию начинает мигать.

Активатор должен быть сконфигурирован установкой конфигураторов в разъемы A, PL, M и G, которые определяют адрес и режим работы. Активатор выполняет все основные операции, которые могут быть сконфигурированы напрямую на радиоуправляющих устройствах, отдельно от активаторов со взаимосблокированными реле.

Для уточнения деталей конфигурирования смотрите таблицу ниже.

**ПРИМЕР:** Активатор с адресом A = 5 и PL = 3 управляет проводным управляющим устройством с адресом A = 5 и PL = 3. Радиоинтерфейс должен иметь адрес 52 или менее (A = 5 и PL = 2).

Выполняемые функции	Комбинация используемых клавиш и конфигуратор в положении M	Комбинация используемых клавиш и конфигуратор в положении M
ВКЛ.-ВЫКЛ. циклическое	нет конфигуратора	-
Включение верхней кнопкой – выключение нижней	-	0/1
ВКЛ./ВЫКЛ. циклическо (только в системе Автоматики), активатор игнорирует Зонные и Общие команды	PUL	-



Конфигурирование и/или изменения адресаций должны выполняться при отключенном питании активатора.


## Программирование

Эта операция необходима для создания связи между управляющим устройством и активатором.

1. Включите устройство
2. Нажмите и удерживайте микрокнопку пока не загорится светодиод (около 4 секунд).
3. Отпустите кнопку
4. В течение 20 секунд нажмите микрокнопку радиопрограммирующего интерфейса или кнопку шинного управляющего устройства.
5. Программирование будет завершено, когда светодиод начнет мигать, а затем погаснет.
6. Последовательно повторите пункты с 2 по 5 для всех радиоактиваторов.

Для удаления программы из устройства:

1. Включите устройство.
2. Нажмите и удерживайте микрокнопку в течение 4 секунд; загорится светодиод; продолжайте удерживать кнопку пока светодиод не погаснет.
3. Отпустите кнопку
4. Программирование будет завершено, когда светодиод начнет мигать, а затем погаснет.



## ОСТОРОЖНО! ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!

Нажмите микрокнопку программирования используя отвертку – тестер или отвертку с электрически изолированной ручкой. Операция должна быть произведена квалифицированным персоналом.

# Двухрелейное радиоактивирующее устройство

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ


### Описание

Этот радиоактиватор может применяться вместе с другими радиоустройствами BTicino в системе Автоматизации My Home для того, чтобы использовать преимущества радиотехнологии в смешанной радиопроводной системе (посредством передающего радиоинтерфейса арт. L/N/NT4576N или арт. HC/HS4576). Оснащен двумя взаимосблокированными реле для двойной нагрузки (например, для привода жалюзи) и может также использоваться с одним реле для одиночных нагрузок.


### Технические характеристики

- Напряжение питания: 230 В~ при 50 Гц
- Рабочая температура: от 0° до 40°C
- Рассеиваемая мощность управляемых нагрузок:
  - лампы накаливания 500 Вт / 2 А
  - резистивная нагрузка 500 Вт / 2 А
  - с ферромагнитными трансформаторами 500 ВА / 2 Acosφ0,5
- Частота радиосигнала: 868 МГц
- Тип модуляции: FSK
- Габариты: 2 модуля

## АРТ. H4573/2 – АРТ. L4573/2



Вид спереди арт. H4573/2\*



Вид сзади


**\*ПРИМЕЧАНИЕ:** версия арт. L4573/2 имеет противоположное расположение кнопки программирования и нижнего светофиода.

### Условные обозначения

1. Светодиод
2. Кнопки программирования
3. Микронопки
4. Разъемы для конфигураторов


### Схема подключения

Пример подключения светильника



### Схема подключения

Пример подключения жалюзи



# Двухрелейное радиоактивирующее устройство

## Конфигурирование

Режим работы устройства определяется в зависимости от типа конфигуратора в разъеме M. Для устройства необходимо использовать двухмодульную клавишу. В случае некорректного программирования сигнальный светодиод будет мигать. Активатор также может быть использован для управления приводами жалюзи, штор и т.д. В разъемы A, PL1, PL2, M и G необходимо установить соответствующие конфигураторы. Если вы хотите использовать устройство для управления приводами жалюзи и штор в разъемы A, PL1 и PL2 необходимо

установить одинаковые конфигураторы **PL1 = PL2**. Для управления одиночной нагрузкой сконфигурируйте разъемы A и PL1, с **PL1 = 1-9**, и без конфигуратора в разъеме PL2 пустым. В этом режиме будет использовано только одно реле. Таблица, приведенная ниже, отображает функциональные режимы.

**ПРИМЕР:** Активатор с адресом A = 5 и PL1 = PL2 = 3, будет контролироваться шинным устройством управления с адресом A = 5 и PL = 3. Радиоинтерфейс должен иметь адрес 52 или меньший (A = 5 и PL = 2).

## Выполняемые функции

	Комбинация используемых клавиш и конфигуратор в положении M	Комбинация используемых клавиш и конфигуратор в положении M
Циклическое Включение/Выключение	нет конфигуратора	-
Включение – нажатием верхней клавиши Выключение – нажатием нижней клавиши	-	0/1
Циклическое Включение/Выключение (только для системы Автоматики). Активатор игнорирует Зонные и Общие команды	PUL	-
Контроль ВВЕРХ (верхняя клавиша) и ВНИЗ (нижняя клавиша) – привод активен, пока удерживается клавиша	-	↑↓M
Контроль ВВЕРХ (верхняя клавиша) и ВНИЗ (нижняя клавиша) – привод активен до конца движения (для решений с концевым выключателем) Активатор игнорирует Зонные и Общие команды и деактивируется через минуту	-	PUL
Контроль ВВЕРХ (верхняя клавиша) и ВНИЗ (нижняя клавиша) – привод активен до конца движения (для решений с концевым выключателем). Активатор деактивируется спустя пройденное время <sup>1)</sup>	-	нет – 4 <sup>1)</sup>

1) Значение конфигуратора, показанное в таблице, определяет время, по прошествии которого активатор будет деактивирован.

**⚠ Конфигурирование и/или настройка активатора должны производиться, когда активатор обесточен.**

## Программирование


Эта операция необходима для создания связи между управляемым устройством и активатором.

1. Включите устройство
2. Нажмите и удерживайте микрокнопку пока не загорится светодиод (около 4 секунд).
3. Отпустите кнопку
4. В течение 20 секунд нажмите микрокнопку радиопродающего интерфейса или кнопку шинного управляемого устройства.
5. Программирование будет завершено, когда светодиод начнет мигать, а затем погаснет.
6. Последовательно повторите пункты с 2 по 5 для всех радиоактиваторов.

Для удаления программы из устройства:

1. Включите устройство.
2. Нажмите и удерживайте микрокнопку в течение 4 секунд; загорится светодиод; продолжайте удерживать кнопку пока светодиод не погаснет.
3. Отпустите кнопку
4. Программирование будет завершено, когда светодиод начнет мигать, а затем погаснет.

Конфигуратор	Время (мин.)
Нет конфигуратора	1
1	2
2	5
3	10
4	бесконечно или до следующей команды



## ОСТОРОЖНО! ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!

Нажмите микрокнопку программирования используя отвертку – тестер или отвертку с электрически изолированной ручкой. Операция должна быть произведена квалифицированным персоналом.

# Радиоактиватор Basic

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ


### Описание

Этот радиоактиватор может применяться вместе с другими радиоустройствами BTicino в системе Автоматизации My Home для того, чтобы использовать преимущества радиотехнологии в смешанной радиопроводной системе. Радиоактиватор Basic управляется из шинной системы (посредством передающего радиоинтерфейса арт. L/N/NT4576N или арт. HC/HS4576). Радиоактиватор BASIC может устанавливаться за устройствами в монтажные коробки и имеет разъемы для подключения к выключателям или традиционным кнопкам.

### Технические характеристики

- Напряжение питания: 230 В~ при 50 Гц
- Рабочая температура: от 0° до 40°C
- Рассеиваемая мощность управляемых нагрузок:
  - лампы накаливания 500 Вт / 2 А
  - резистивная нагрузка 500 Вт / 2 А
  - с ферромагнитными трансформаторами 500 ВА / 2 Acosφ0,5
- Частота радиосигнала: 868 МГц
- Габариты: модуль Basic


## АРТ. 3470



### Условные обозначения

1. Разъемы для конфигураторов
2. Кнопки программирования
3. Светодиод

### Схема подключения



# Радиоактиватор Basic

## Конфигурирование

Активатору необходимо задать конфигураторы в разъемы A, PL, M и G. Если, например, активатору задан адрес A = 5 и PL = 3, то он будет контролироваться шинным устройством управления с адресом A=5 и PL=3. Радиоинтерфейс должен иметь адрес 52 или меньший (A=5, PL=2). Активатор выполняет все базовые функции, настраиваемые на радиоуправ-

ляющем устройстве, кроме тех, которые предусматривают использование двух взаимоблокированными реле. Если к активатору подключен сухой контакт, то можно выбрать один из функциональных режимов из таблицы ниже. Функциональный режим определяется в зависимости от конфигуратора в разъеме M.

Выполняемые функции	Комбинация конфигуратора в разъеме M и тип внешнего контакта	
	Кнопка	Выключатель
Циклическое Включение/Выключение	нет конфигуратора	-
Режим работы при использовании единичной нагрузки. При установке в систему Автоматизации MY HOME активатор игнорирует Зонные и Общие команды	PUL	-
Режим Включения/Выключения	-	0/1
Временная задержка включена <sup>1)</sup>	1 - 8	

- 1) При управлении с внешней кнопки устройство отключается по истечении времени, заданного конфигуратором M, согласно таблице.

Конфигуратор	Время (мин.)
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	15
7	30 секунд
8	0,5 секунды


## Программирование

Данная операция необходима для создания связи между радиоуправляющим устройством и активатором.

1. Включите устройство
2. Нажмите и удерживайте микрокнопку пока не загорится светодиод (около 4 секунд).
3. Отпустите кнопку
4. В течение 20 секунд нажмите микрокнопку радиопрерывающего интерфейса или кнопку шинного управляющего устройства.
5. Программирование будет завершено, когда светодиод начнет мигать, а затем погаснет.
6. Последовательно повторите пункты с 2 по 5 для всех радиоактиваторов.

Для удаления программы из устройства:

1. Включите устройство.
2. Нажмите и удерживайте микрокнопку в течение 4 секунд; загорится светодиод; продолжайте удерживать кнопку пока светодиод не погаснет.
3. Отпустите кнопку
4. Удаление будет завершено, когда светодиод начнет мигать, а затем погаснет.



# Однорелейное радиоактивирующее устройство DIN

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

АРТ. F470/1

### Описание

Данное устройство позволяет использовать преимущества радио технологий в комбинированной радиопроводной системе MY HOME. Посредством передающего радиоинтерфейса (арт. L/N/NT4576N и арт. HC/HS4576), устройство может принимать и выполнять команды, посылаемые устройствами шинной системы автоматизации. Устройство имеет двухпозиционное реле для отдельных нагрузок. Также возможна активация нагрузки в ручном режиме с помощью микрокнопки, расположенной на передней панели прибора.

### Технические характеристики

- Напряжение питания: 230 В~ при 50 Гц
- Рабочая температура: от 0° до 40°C
- Рассеиваемая мощность управляемых нагрузок:
  - лампы накаливания 1400 Вт / 6 А
  - резистивная нагрузка 2300 Вт / 10 А
  - флуоресцентные лампы 230 Вт / 1 А
  - с электронными трансформаторами 230 Вт / 1 А
  - с ферромагнитными трансформаторами 500 ВА / 2 Аcosφ0,5
- Частота радиосигнала: 868 МГц
- Габариты: 2 модуля DIN

### Конфигурирование

Активатор выполняет все базовые функции, настраиваемые непосредственно на устройстве управления, за исключением тех, которые предусматривают использование 2 взаимосвязанных реле. В традиционных системах или в системах, использующих только радиоустройства, конфигурирование не требуется. Для интеграции устройства в систему MY HOME или для создания незапланированной ранее функции необходимо задать конфигураторы в разъемы A и PL. Конфигурирование группы G возможно только если в разъемы A и PL заданы конфигураторы. Если в разъем M установлен конфигуратор PUL, активатор игнорирует Зонные и Общие команды.

Удаление программ:

1. Включите устройство.
2. Нажмите и удерживайте микрокнопку 11 секунд (после 4 секунд загорится светодиод, после еще 7 секунд он погаснет).
3. Отпустите кнопку.
4. Светодиод начнет мигать и затем погаснет, сигнализируя, что программа удалена.

### Выполняемая функция      Конфигуратор в M

Устройство не воспринимает      PUL


Зонные и Общие команды

Нормальный режим

-

### Программирование


1. Включите устройство.
2. Нажмите и удерживайте микрокнопку, пока не загорится светодиод (около 4 секунд).
3. Отпустите кнопку.
4. В течение 20 секунд нажмите микрокнопку передающего радиоинтерфейса или кнопку управляющего устройства.
5. Светодиод начнет мигать и затем погаснет, сигнализируя, что программирование завершено.



Вид спереди

### Условные обозначения

1. Контакты реле
2. Питание: 230 В~ 50 Гц
3. Разъемы для конфигураторов
4. Светодиодикатор
5. Микрокнопка



6. Повторите последовательность операций с 2 по 5 для всех радиоактиваторов, которые нужно запрограммировать.

# Двухрелейное радиоактивирующее устройство DIN

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

АРТ. F470/2

### Описание

Данное устройство позволяет использовать преимущества радио технологий в комбинированной радиопроводной системе MY HOME. Посредством передающего радиоинтерфейса (арт. L/N/NT4576N и арт. HC/HS4576), устройство может принимать и выполнять команды, посылаемые устройствами шинной системы автоматизации. Устройство имеет два независимых реле, которые могут использоваться как для управления двигателями (логическая блокировка), так и для управления двумя отдельными нагрузками. Возможна активация нагрузки в ручном режиме с помощью микронопки, расположенной на передней панели прибора.


### Технические характеристики

- Напряжение питания: 230 В~ при 50 Гц
- Рабочая температура: от 0° до 40°C
- Рассеиваемая мощность управляемых нагрузок:
  - лампы накаливания 500 Вт / 2 А
  - резистивная нагрузка 1400 Вт / 6 А
  - флуоресцентные лампы 70 Вт / 0,3 А
  - с электронными трансформаторами 70 Вт / 0,3 А
  - с ферромагнитными трансформаторами 500 ВА / 2 Acosφ0,5
  - моторизированный привод для жалюзи 500 ВА / 2 А
- Частота радиосигнала: 868 МГц
- Габариты: 2 модуля DIN

### Конфигурирование

Устройство F470/2 имеет 2 независимых реле для управления двумя нагрузками. Если в разъемах PL1 и PL2 установлены одинаковые конфигураторы, то устройство блокирует два реле, к которым могут быть подключены приводы жалюзи, штор и т.д. Реле будут также взаимоблокированными, если в разъемах PL1 и PL2 нет конфигуратора.

Если активатор конфигурируется для управления устройства с одним реле (разъемы A и PL1), то в разъем PL2 необходимо вставить другой конфигуратор 1-9. Активатор F470/2 выполняет все базовые функции, настраиваемые непосредственно на устройстве управления. Кроме того, в следующей таблице перечислены остальные режимы работы, определяемые конфигуратором в разъеме M самого активатора.



### Условные обозначения

1. Контакты реле
2. Питание: 230 В~ 50 Гц
3. Разъемы для конфигураторов
4. Светодиодный индикатор
5. Микронопка

### Выполняемая функция

### Конфигуратор в M

Устройство не воспринимает Зонные и Общие команды  
(в случае, если PL1 ≠ PL2)

PUL

Остановка с задержкой, устройство выключается по истечении заданного периода времени.<sup>1)</sup>

нет – 4<sup>1)</sup>

Нормальный режим

–

**1)** Данные в таблице указывают период времени, после которого устройство выключается.

Конфигуратор	Время (мин.)
Нет конфигуратора	1
1	2
2	5
3	10
4	бесконечно или до следующей команды

## Программирование

Данная операция необходима для создания связи между радиоуправляющим устройством и активатором.

1. Включите устройство.
2. Нажмите и удерживайте микрокнопку, пока не загорится светодиод (около 4 секунд).
3. Отпустите кнопку.
4. В течение 20 секунд нажмите микрокнопку передающего радиоинтерфейса или кнопку управляющего устройства.
5. Светодиод начнет мигать и затем погаснет, сигнализируя, что программирование завершено.
6. Повторите последовательность операций с 2 по 5 для всех радиоактиваторов, которые нужно запрограммировать.

Удаление программ:

1. Включите устройство.
2. Нажмите и удерживайте микрокнопку 11 секунд (после 4 секунд загорится светодиод, после еще 7 секунд он погаснет).
3. Отпустите кнопку.
4. Светодиод начнет мигать и затем погаснет, сигнализируя, что программа удалена.



# Переносное радиоактивирующее устройство

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ


АРТ. 3526

### Описание

Данное устройство может контролировать нагрузки, подключенные к нему через радиоуправление посредством передающих интерфейсов арт. арт. L/N/NT4576N и арт. HC/ HS4576, используя внутреннее реле 16A. Имеет нормально открытый контакт. Оснащен вилкой и универсальной розеткой Shuko.

### Технические характеристики

- Напряжение питания: 230 В~ при 50 Гц
- Рабочая температура: от 0° до 40°C
- Рассеиваемая мощность управляемых нагрузок:
  - лампы накаливания 2300 Вт / 10 А
  - резистивная нагрузка 3500 Вт / 16 А
  - флуоресцентные лампы 1000 Вт / 4 А
  - с электронными трансформаторами 1000 Вт / 4 А
  - с ферромагнитными трансформаторами 1000 ВА / 4 Acosφ,0,5
  - моторизированный привод для жалюзи 500 ВА / 2 А
- Частота радиосигнала: 868 МГц



### Условные обозначения

1. Держатель для этикетки
2. Светодиодный индикатор
3. Микрокнопка для ручного активирования/деактивирования и программирования нагрузок
4. Розетка для подключения нагрузок
5. Разъемы для конфигураторов

### Конфигурирование

Минимум необходимо сконфигурировать разъемы A и PL для определения адреса. Если, например, активатору задан адрес A = 5 и PL = 3, то он будет контролироваться шинным устройством управления с адресом A = 5 и PL = 3. Радиоинтерфейс должен иметь адрес 52 или меньший (A = 5, PL = 2). Мобильный активатор выполняет все базовые функции, настраиваемые на радиоуправляющем устройстве, кроме тех, которые предусматривают использование двух взаимоблокированных реле. В случае некорректного программирования сигнальный светодиод будет мигать.

Режим работы	Конфигуратор в положении MOD
Активатор игнорирует Зонные и Общие команды	PUL
Нормальный режим	-

### Программирование

Данная операция необходима для создания связи между радиоуправляющим устройством и активатором.

1. Включите устройство
2. Нажмите и удерживайте микрокнопку пока не загорится светодиод (около 4 секунд).
3. Отпустите кнопку
4. В течение 20 секунд нажмите микрокнопку радиопредающего интерфейса или кнопку шинного управляющего устройства.
5. Программирование будет завершено, когда светодиод начнет мигать, а затем погаснет.
6. Последовательно повторите пункты с 2 по 5 для всех радиоактиваторов.


Для удаления программы из устройства:

1. Включите устройство.
2. Нажмите и удерживайте микрокнопку в течение 4 секунд; загорится светодиод; продолжайте удерживать кнопку пока светодиод не погаснет.
3. Отпустите кнопку
4. Программирование будет завершено, когда светодиод начнет мигать, а затем погаснет.



## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

### МОДУЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА СЕРИИ AXOLUTE




1 модуль

2 модуля

3 модуля

### МОДУЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА СЕРИИ LIVING, LIGHT, LIGHT TECH




1 модуль


2 модуля

3 модуля

### УСТРОЙСТВА BASIC



### СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ



## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

### УСТРОЙСТВА DIN










Таблица размеров А

Кол-во модулей	A
2	35
4	70
8	140
10	175

### ПЕРЕНОСНЫЕ АКТИВАТОРЫ



### УСТРОЙСТВА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ



HA4572 - HA4572SB

HB4572 - HB4572SB

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

## **РОССИЯ**

### **Волгоград**

400131 Волгоград,  
ул. Коммунистическая, д. 19Д, офис 528  
Тел.: (8442) 33 11 76  
e-mail: bureau.volgograd@legrand.ru

### **Воронеж**

394036 Воронеж,  
ул. Красноармейская, д. 52Б  
Тел./факс: (4732) 51 95 70  
e-mail: bureau.voronej@legrand.ru

### **Екатеринбург**

620027 Екатеринбург,  
ул. Шевченко, д. 9, офис 226  
Тел./факс: (343) 353 59 08 / 60 85  
e-mail: bureau.ekat@legrand.ru

### **Иркутск**

630049 Иркутск,  
ул. Ширякова, д. 2/4, офис 11  
Тел.: (914) 919 85 99

### **Казань**

420124 Казань,  
ул. Сулеймановой, д. 7, офис 1  
Тел./факс: (843) 227 03 30 / 01 57  
e-mail: bureau.kazan@legrand.ru

### **Краснодар**

350049 Краснодар,  
ул. Тургенева, д. 135/1, офис 503  
Тел.: (903) 457 03 53  
e-mail: bureau.krasnodar@legrand.ru

### **Красноярск**

660021 Красноярск,  
ул. Богдана, д. 109, офис 414  
Тел./факс: (391) 259 58 10  
e-mail: bureau.krasnoyarsk@legrand.ru

### **Нижний Новгород**

603000 Нижний Новгород,  
ул. М. Горького, д. 117, Бизнес-Центр, офис 602  
Тел./факс: (831) 278 57 06 / 08  
e-mail: bureau.nnov@legrand.ru

### **Новосибирск**

630007 Новосибирск,  
ул. Советская, д. 5, блок А, офис 406  
Тел./факс: (383) 289 06 89  
e-mail: bureau.novosib@legrand.ru

### **Омск**

644043 Омск,  
ул. Кемеровская, д. 9, офис 106  
Тел./факс: (3812) 24 77 53  
e-mail: bureau.omsk@legrand.ru

### **Ростов-на-Дону**

344018 Ростов-на-Дону  
ул. Текучева, д. 139/94  
Тел./факс: (863) 268 86 89  
e-mail: bureau.rostov@legrand.ru

### **Самара**

443011 Самара, ул. Советской Армии, д. 240Б  
Тел./факс: (846) 276 76 63, 372 52 03  
e-mail: bureau.samara@legrand.ru

### **Санкт-Петербург**

197110 Санкт-Петербург,  
ул. Барочная, д. 10, корп. 1, офис «Legrand»  
Тел./факс: (812) 336 86 76  
e-mail: bureau.stpet@legrand.ru

## **Саратов**

410028 Саратов,  
ул. Провиантская, д. 10А  
Тел./факс: (8452) 22 71 94  
e-mail: bureau.saratov@legrand.ru

### **Сочи**

Тел./факс: (918) 912 88 94  
e-mail: bureau.sochi@legrand.ru

### **Уфа**

450000 Уфа, ул. Кирова, д. 1, офис 205  
Тел./факс: (3472) 72 56 89  
e-mail: bureau.ufa@legrand.ru

### **Хабаровск**

880030 Хабаровск,  
ул. Павловича, д. 13А, офис «Legrand»  
Тел.: (4212) 41 13 40  
e-mail: bureau.khab@legrand.ru

### **Челябинск**

454091 Челябинск,  
ул. Елькина, д. 45а, офис 1301  
Тел./факс: (351) 247 50 94  
e-mail: bureau.chelyabinsk@legrand.ru

## **АЗЕРБАЙДЖАН**

### **Баку**

AZ 1072 Баку, ул. Короглу Рахимова, д. 13а,  
офис «Legrand»  
Тел.: (994 50) 225 88 10  
e-mail: bureau.baku@legrandelectric.com

## **БЕЛАРУСЬ**

### **Минск**

220036 Минск,  
Домашевский переулок, д. 9, подъезд 2, офис 4  
Тел.: (375) 17 205 04 78  
Факс: (375) 17 205 04 79  
e-mail: bureau.minsk@legrandelectric.com

## **КАЗАХСТАН**

### **Алматы**

050036 Алматы, мкрн. Мамыр – 4, д. 100а  
Тел.: (727) 226 03 63  
Факс: (727) 226 03 48  
e-mail: bureau.almaty@legrandelectric.com

### **Астана**

010000 Астана,  
ул. Тауелсиздик, д. 12/1, офис 216  
Тел./факс: (7172) 500 626  
e-mail: bureau.astana@legrandelectric.com

### **Атырау**

060011 Атырау,  
ул. Байтурсынова, д. 47-А, офис 207  
Тел./факс: (7122) 27 15 36  
e-mail: bureau.atyrau@legrandelectric.com

## **УЗБЕКИСТАН**

### **Ташкент**

100084 Ташкент,  
ул. Амира Темура, стр. 107 Б, блок Ц, офис 7С-04  
Тел.: (998 71) 238 99 48  
Факс: (998 71) 238 99 47  
e-mail: bureau.tashkent@legrandelectric.com

## **УКРАИНА**

### **Киев**

04080 Киев, ул. Туровская, д. 31  
Тел./факс: (38) 044 494 00 10  
Тел./факс: (38) 044 490 67 56  
e-mail: office.kiev@legrand.ua



## **Представительство в России**

000 «Фирэлек»,  
107023 Москва,  
ул. Малая Семеновская, д. 9,  
стр. 12  
Тел.: +7 495 660 75 50/60  
Факс: +7 495 660 75 51/61  
bureau.moscou@legrand.ru  
moscow.office@bticino.com  
www.bticino.ru